

Сл, 15 апрель 2018.txt

отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/18г. - 18/04/18г.

Абонент: _____

Адрес: Славянская 15
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 001

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ Т.сут МГвс = _____ Т.сут
Тхв = 10.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00172862

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x38A2

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	m2	p1	p2	Qo	VHP	ВОС	Н.С.									
	°C	°C	°C	м3	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	v1	m1	m2	p1	p2	Qo	
26/03/18	73.12	49.18	23.94	85.18	83.17	83.17	7.00	7.00	1.991	24	0										
27/03/18	70.98	48.19	22.79	84.49	82.57	82.57	7.00	7.00	1.880	24	0										
28/03/18	70.89	48.18	22.71	84.17	82.25	82.25	7.00	7.00	1.865	24	0										
29/03/18	70.93	47.81	23.12	83.32	81.40	81.40	7.00	7.00	1.878	24	0										
30/03/18	69.68	47.13	22.55	82.91	81.11	81.11	7.00	7.00	1.827	24	0										
31/03/18	64.60	44.60	20.00	81.27	79.78	79.78	7.00	7.00	1.593	24	0										
01/04/18	62.34	43.79	18.55	81.65	80.21	80.21	7.00	7.00	1.484	24	0										
02/04/18	62.28	43.90	18.38	81.59	80.15	80.15	7.00	7.00	1.469	24	0										
03/04/18	61.10	43.02	18.08	80.77	79.36	79.36	7.00	7.00	1.433	24	0										
04/04/18	60.25	42.64	17.61	80.56	79.16	79.16	7.00	7.00	1.391	24	0										
05/04/18	60.23	43.18	17.05	81.03	79.62	79.62	7.00	7.00	1.356	24	0										
06/04/18	60.24	43.69	16.55	82.95	81.51	81.51	7.00	7.00	1.348	24	0										
07/04/18	60.21	43.88	16.33	82.93	81.49	81.49	7.00	7.00	1.329	24	0										
08/04/18	60.23	43.88	16.35	82.47	81.03	81.03	7.00	7.00	1.322	24	0										
09/04/18	60.22	42.99	17.23	65.65	64.52	64.52	7.00	7.00	1.109	24	0										
10/04/18	60.15	41.80	18.35	51.41	50.54	50.54	7.00	7.00	0.925	24	0										
11/04/18	60.76	42.71	18.05	52.02	51.10	51.10	7.00	7.00	0.920	24	0										
12/04/18	60.11	42.17	17.94	50.50	49.65	49.65	7.00	7.00	0.888	24	0										
13/04/18	60.03	42.41	17.62	51.10	50.22	50.22	7.00	7.00	0.884	24	0										
14/04/18	60.01	42.42	17.59	51.05	50.16	50.16	7.00	7.00	0.882	24	0										
15/04/18	59.57	42.26	17.31	50.39	49.57	49.57	7.00	7.00	0.855	24	0										
16/04/18	60.65	43.86	16.79	33.70	33.10	33.10	7.00	7.00	0.554	16	8										
17/04/18	26.53	25.99	0.54	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24										
18/04/18	25.23	24.80	0.43	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24										
Итого:				1561.1	1531.67	1531.67			129.183	520	56										
Средние:	60.01	42.68	17.32				7.00	7.00													

Итоговые значения на 19/04/18г. 12 ч.

Дата	v1	m1	m2	Qo	VHP	ВОС
	м3	Т	Т	Гкал	ч	ч
19/04/18	38377.53	37572.00	37572.00	778.493	9645	4202

Период нормальной работы 520ч
период отсутств.счета тепл.энергии 56ч
время работы прибора после сброса 13847ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Аюшиков А.А.

Шо/Бараковский М.С.