

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/10/18г.-25/10/18г.

Абонент: _____
Адрес: Славянская 15
Тепловычислитель ВК77 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
Тхв = 10.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x38A2 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	Н.С.								
	°C	°C	°C	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	v1	M1	M2	P1	P2	Qo
01/10/18	24.63	24.40	0.23	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24			*	2	4	4			4
02/10/18	25.79	24.55	1.24	0.20	----	----	7.00	7.00	----	0	24			*	2	4	4			4
03/10/18	57.87	47.82	10.05	15.25	14.96	14.96	7.00	7.00	0.152	9	15				2	4	4			4
04/10/18	60.12	49.02	11.10	94.87	93.32	93.32	7.00	7.00	1.036	24	0									
05/10/18	59.75	45.37	14.38	112.72	110.82	110.82	7.00	7.00	1.592	24	0									
06/10/18	60.36	45.85	14.51	114.56	112.64	112.64	7.00	7.00	1.629	24	0									
07/10/18	60.95	46.73	14.22	118.74	116.74	116.74	7.00	7.00	1.657	24	0									
08/10/18	59.56	47.02	12.54	125.17	123.17	123.17	7.00	7.00	1.539	24	0									
09/10/18	59.92	47.69	12.23	121.82	119.83	119.83	7.00	7.00	1.461	24	0									
10/10/18	59.45	47.69	11.76	120.18	118.26	118.26	7.00	7.00	1.391	24	0									
11/10/18	59.59	47.76	11.83	119.99	118.07	118.07	7.00	7.00	1.394	24	0									
12/10/18	59.98	45.60	14.38	78.76	77.47	77.47	7.00	7.00	1.113	24	0									
13/10/18	59.28	39.98	19.30	44.99	44.27	44.27	7.00	7.00	0.852	24	0									
14/10/18	59.27	40.21	19.06	46.56	45.84	45.84	7.00	7.00	0.871	24	0									
15/10/18	59.42	43.42	16.00	64.12	63.09	63.09	7.00	7.00	1.007	24	0									
16/10/18	59.51	45.40	14.11	80.98	79.67	79.67	7.00	7.00	1.122	24	0									
17/10/18	59.47	45.40	14.07	77.93	76.71	76.71	7.00	7.00	1.078	24	0									
18/10/18	59.46	45.36	14.10	75.70	74.50	74.50	7.00	7.00	1.051	24	0									
19/10/18	59.50	45.00	14.50	72.21	71.01	71.01	7.00	7.00	1.026	24	0									
20/10/18	59.46	44.78	14.68	71.95	70.75	70.75	7.00	7.00	1.038	24	0									
21/10/18	59.45	44.42	15.03	70.42	69.22	69.22	7.00	7.00	1.037	24	0									
22/10/18	59.40	43.32	16.08	65.39	64.35	64.35	7.00	7.00	1.035	24	0									
23/10/18	59.38	43.11	16.27	65.01	64.02	64.02	7.00	7.00	1.037	24	0									
24/10/18	59.34	42.64	16.70	63.89	62.93	62.93	7.00	7.00	1.051	24	0									
25/10/18	59.38	42.28	17.10	66.14	65.10	65.10	7.00	7.00	1.111	24	0									
Итого:				1887.5	1856.74	1856.74			26.280	537	63									
Средние:	56.81	43.39	13.41				7.00	7.00												

Итоговые значения на 26/10/18г. 14 ч.

Дата	v1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
26/10/18	40310.17	39470.34	39470.34	805.478	10201	8208

Период нормальной работы 537ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 63ч
Время работы прибора после сброса 18409ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации