

сл, 15 ноябрь 2018
 ОТЧЕТ
 о суточных параметрах теплоснабжения
 26/10/18г.-26/11/18г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Славянская15 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под
 min = 0.08 м3/ч G обр max = 2.00 м3/ч G обр
 M сет. воды= _____ т.сут M ГВС= _____ т.сут
 min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 10.00°C

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0
 ТЗ=0 КС=0x38A2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР
ВОС	Н.С.									
ч	°C	°C	°C	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч
t1 t2 dt	V1 M1 M2	P1 P2 Qo								
26/10/18	59.35	42.42	16.93	75.39	74.10	74.10	7.00	7.00	1.254	24
0										
27/10/18	59.34	42.97	16.37	82.45	81.03	81.03	7.00	7.00	1.326	24
0										
28/10/18	59.42	43.50	15.92	83.20	81.76	81.76	7.00	7.00	1.300	24
0										
29/10/18	59.39	43.78	15.61	83.56	82.12	82.12	7.00	7.00	1.279	24
0										
30/10/18	59.40	43.83	15.57	83.61	82.17	82.17	7.00	7.00	1.274	24
0										
31/10/18	59.38	43.22	16.16	82.77	81.33	81.33	7.00	7.00	1.309	24
0										
01/11/18	59.58	43.22	16.36	83.18	81.74	81.74	7.00	7.00	1.334	24
0										
02/11/18	60.13	43.44	16.69	83.75	82.32	82.32	7.00	7.00	1.372	24
0										
03/11/18	60.33	43.14	17.19	78.10	76.79	76.79	7.00	7.00	1.317	24
0										
04/11/18	60.29	42.43	17.86	72.09	70.89	70.89	7.00	7.00	1.263	24
0										
05/11/18	60.31	42.54	17.77	72.04	70.84	70.84	7.00	7.00	1.256	24
0										
06/11/18	60.61	42.22	18.39	71.89	70.65	70.65	7.00	7.00	1.298	24
0										
07/11/18	62.92	42.48	20.44	67.27	66.06	66.06	7.00	7.00	1.350	24
0										
08/11/18	63.30	42.60	20.70	67.31	66.11	66.11	7.00	7.00	1.368	24

сл, 15 ноябрь 2018

	м3	т	т	Гкал	ч	ч
27/11/18	42676.23	41788.62	41788.62	855.961	10966	8208

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19174ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

