

ОТЧЕТ
 о суточных параметрах теплоснабжения
 26/02/19г. -25/03/19г.
 Договор N:419
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений: _____
 Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 10.00 °С

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х06ВВ ПО 2.7

Дата	t1		t2		dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	H.C.					
	°C	°C	°C	°C											т	т	т	кг/см2	кг/см2
26/02/19	69.29	46.56	22.73	85.68	83.84	83.84	7.00	7.00	1.902	24	0								
27/02/19	68.10	46.04	22.06	85.22	83.54	83.54	7.00	7.00	1.839	24	0								
28/02/19	67.56	45.70	21.86	84.87	83.22	83.22	7.00	7.00	1.818	24	0								
01/03/19	68.11	46.16	21.95	85.76	84.05	84.05	7.00	7.00	1.845	24	0								
02/03/19	71.19	47.35	23.84	85.98	84.09	84.09	7.00	7.00	2.001	24	0								
03/03/19	74.51	48.95	25.56	86.40	84.29	84.29	7.00	7.00	2.154	24	0								
04/03/19	70.30	47.01	23.29	85.77	83.88	83.88	7.00	7.00	1.955	24	0								
05/03/19	64.04	44.30	19.74	84.76	83.22	83.22	7.00	7.00	1.640	24	0								
06/03/19	63.44	43.88	19.56	84.02	82.55	82.55	7.00	7.00	1.699	24	0								
07/03/19	65.17	44.50	20.67	83.99	82.31	82.31	7.00	7.00	1.549	24	0								
08/03/19	64.60	44.40	20.20	83.09	81.65	81.65	7.00	7.00	1.460	24	0								
09/03/19	63.24	44.24	19.00	83.09	81.65	81.65	7.00	7.00	1.549	24	0								
10/03/19	62.89	44.43	18.46	80.71	80.99	80.99	7.00	7.00	1.474	24	0								
11/03/19	61.48	43.27	18.21	82.42	80.99	80.99	7.00	7.00	1.533	24	0								
12/03/19	62.23	43.27	19.06	82.48	81.04	81.04	7.00	7.00	1.547	24	0								
13/03/19	62.21	43.14	19.07	82.68	81.24	81.24	7.00	7.00	1.547	24	0								
14/03/19	64.05	44.08	19.97	82.72	81.28	81.28	7.00	7.00	1.623	24	0								
15/03/19	64.11	43.93	20.18	82.23	80.79	80.79	7.00	7.00	1.628	24	0								
16/03/19	63.64	43.83	19.81	82.33	80.89	80.89	7.00	7.00	1.602	24	0								
17/03/19	62.23	43.31	18.92	82.15	80.71	80.71	7.00	7.00	1.524	24	0								
18/03/19	62.21	43.56	18.65	81.06	79.62	79.62	7.00	7.00	1.452	24	0								
19/03/19	62.27	44.02	18.25	81.09	79.65	79.65	7.00	7.00	1.492	24	0								
20/03/19	62.29	43.94	18.35	82.92	81.48	81.48	7.00	7.00	1.501	24	0								
21/03/19	62.24	43.69	18.55	82.56	81.12	81.12	7.00	7.00	1.512	24	0								
22/03/19	62.25	43.74	18.51	83.29	81.85	81.85	7.00	7.00	1.535	24	0								
23/03/19	62.19	43.33	18.86	83.04	81.60	81.60	7.00	7.00	1.532	24	0								
24/03/19	62.20	43.36	18.84	82.99	81.55	81.55	7.00	7.00	1.477	24	0								
25/03/19	62.23	43.76	18.47	81.70	80.26	80.26	7.00	7.00	1.477	24	0								
Итого:				2335.9	2292.37	2292.37			46.050	672	0								
Средние:	64.71	44.58	20.13						7.00	7.00									

Дата	V1		M1		M2		Qo	VНР	ВОС
	м3	т	т	т	гкал	ч			
25/02/19	24:00	50450.93	49369.21	49369.21	1054.480	13139	8208		
25/03/19	24:00	52786.83	51661.58	51661.58	1100.530	13811	8208		
Итого:		2335.90	2292.37	2292.37	46.050	672	0		

Период нормальной работы 672ч
 Период отсутствия. Счета. тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 22028ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации