

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/19г.-22/04/19г.

Абонент: 000 "УК ЖКО-25"
Адрес: Ул. Славянская, 15
Тепловычислитель ВК77 сет. N 001
Договорные расходи:
М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
Тхв = 10.00 °С

Договор N: 419
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
Г под max = 30.00 м3/ч
Г под min = 0.08 м3/ч
Г обр max = 2.00 м3/ч
Г обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х06ВВ ПО 2.7

Дата	t1		t2		dt	V1	M1	M2	P1	P2	Q0	VНР	ВОС	H.C.
	°С	°С	°С	°С										
26/03/19	62.21	43.88	18.33	81.04	79.60	79.60	7.00	7.00	1.462	24	0	0	0	4
27/03/19	62.18	43.77	18.41	79.54	78.15	78.15	7.00	7.00	1.440	24	0	0	0	4
28/03/19	62.19	43.68	18.51	78.16	76.81	76.81	7.00	7.00	1.418	24	0	0	0	4
29/03/19	62.24	43.42	18.82	81.24	79.80	79.80	7.00	7.00	1.501	24	0	0	0	4
30/03/19	62.26	43.77	18.49	82.78	81.34	81.34	7.00	7.00	1.502	24	0	0	0	4
31/03/19	62.31	44.15	18.16	82.85	81.41	81.41	7.00	7.00	1.474	24	0	0	0	4
01/04/19	62.30	44.92	17.38	82.59	81.15	81.15	7.00	7.00	1.409	24	0	0	0	4
02/04/19	62.24	44.53	17.71	80.76	79.32	79.32	7.00	7.00	1.401	24	0	0	0	4
03/04/19	62.05	44.52	17.53	81.65	80.20	80.20	7.00	7.00	1.405	24	0	0	0	4
04/04/19	62.82	45.51	17.31	89.33	87.71	87.71	7.00	7.00	1.517	24	0	0	0	4
05/04/19	62.55	46.47	16.08	99.16	97.41	97.41	7.00	7.00	1.564	24	0	0	0	4
06/04/19	61.99	47.11	14.88	102.59	100.80	100.80	7.00	7.00	1.498	24	0	0	0	4
07/04/19	60.98	46.72	14.26	99.96	98.25	98.25	7.00	7.00	1.388	24	0	0	0	4
08/04/19	60.01	46.25	13.76	96.95	95.33	95.33	7.00	7.00	1.309	24	0	0	0	4
09/04/19	59.55	46.32	13.23	96.84	95.29	95.29	7.00	7.00	1.259	24	0	0	0	4
10/04/19	60.40	47.45	12.45	98.98	97.31	97.31	7.00	7.00	1.209	24	0	0	0	4
11/04/19	58.73	47.47	11.26	98.46	96.87	96.87	7.00	7.00	1.090	24	0	0	0	4
12/04/19	61.10	48.99	12.11	60.93	59.87	59.87	7.00	7.00	0.723	15	9	9	2	4
13/04/19	28.74	28.27	0.47	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	24	24	24	2	4
14/04/19	26.87	26.39	0.48	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	24	24	24	2	4
15/04/19	25.65	25.22	0.43	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	24	24	24	2	4
16/04/19	24.81	24.39	0.42	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	24	24	24	2	4
17/04/19	24.17	23.78	0.39	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	24	24	24	2	4
18/04/19	23.71	23.39	0.32	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	24	24	24	2	4
19/04/19	23.40	23.10	0.30	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	24	24	24	2	4
20/04/19	23.20	22.92	0.28	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	24	24	24	2	4
21/04/19	23.03	22.75	0.28	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	24	24	24	2	4
22/04/19	22.95	22.64	0.31	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	24	24	24	2	4
Итого:				1573.81	1546.62	1546.62			24.579	423	249			
Средние:	48.38	37.93	10.44				7.00	7.00						

Итоговые значения на 23/04/19г. 10 ч.

Дата	V1		M1		M2		Q0		VНР		ВОС	
	МЗ	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	ч	ч	ч	ч
23/04/19	54360.64	53208.20	53208.20	1125.109	14234	8467						

Период нормальной работы 423ч
Период отсутствия. Счета тепл. энергии 249ч
Время работы прибора после сброса 22701ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

Игорь Борисович М. Страница 1