

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/10/19г.-25/10/19г.

Абонент: _____
Адрес: Славянская 15
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ Т.сут МГвс = _____ Т.сут
Тхв = 10.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00172862

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

Т3=0

КС=0x06ВВ

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	Н.С.										
	°C	°C	°C	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo		
01/10/19	24.34	24.31	0.03	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24											
02/10/19	24.35	24.29	0.06	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24			*	2	4	4				4	
03/10/19	50.77	24.36	26.41	0.72	0.71	0.71	7.00	7.00	----	0	24			*	2	4	4				4	
04/10/19	24.97	24.49	0.48	0.00	----	----	7.00	7.00	0.019	1	23			*	2	4	4				4	
05/10/19	24.47	24.21	0.26	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24			*	2	4	4				4	
06/10/19	23.99	23.73	0.26	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24			*	2	4	4				4	
07/10/19	58.47	40.95	17.52	22.50	22.14	22.14	7.00	7.00	----	0	24			*	2	4	4				4	
08/10/19	60.07	41.96	18.11	70.47	69.29	69.29	7.00	7.00	0.386	9	15			*	2	4	4				4	
09/10/19	60.24	45.30	14.94	108.01	106.18	106.18	7.00	7.00	1.252	24	0										4	
10/10/19	60.64	45.92	14.72	105.25	103.50	103.50	7.00	7.00	1.582	24	0											
11/10/19	60.37	44.56	15.81	87.42	85.98	85.98	7.00	7.00	1.521	24	0											
12/10/19	59.93	44.45	15.48	87.60	86.16	86.16	7.00	7.00	1.358	24	0											
13/10/19	59.21	44.59	14.62	88.82	87.38	87.38	7.00	7.00	1.329	24	0											
14/10/19	59.28	45.32	13.96	90.13	88.69	88.69	7.00	7.00	1.277	24	0											
15/10/19	59.57	45.30	14.27	80.20	78.88	78.88	7.00	7.00	1.234	24	0											
16/10/19	59.38	45.04	14.34	70.92	69.72	69.72	7.00	7.00	1.124	24	0											
17/10/19	59.18	44.73	14.45	72.20	71.00	71.00	7.00	7.00	0.999	24	0											
18/10/19	59.28	45.32	13.96	73.85	72.65	72.65	7.00	7.00	1.025	24	0											
19/10/19	59.35	44.38	14.97	59.13	58.18	58.18	7.00	7.00	1.014	24	0											
20/10/19	60.44	46.48	13.96	75.58	74.38	74.38	7.00	7.00	0.871	24	0											
21/10/19	60.39	46.41	13.98	75.27	74.07	74.07	7.00	7.00	1.036	24	0											
22/10/19	59.92	46.41	13.51	80.98	79.69	79.69	7.00	7.00	1.032	24	0											
23/10/19	59.50	46.74	12.76	90.02	88.58	88.58	7.00	7.00	1.076	24	0											
24/10/19	59.25	46.08	13.17	89.33	87.89	87.89	7.00	7.00	1.130	24	0											
25/10/19	59.58	46.32	13.26	87.36	85.95	85.95	7.00	7.00	1.158	24	0											
итоги:				1515.7	1491.02	1491.02			21.563	442	158											
Средние:	52.27	40.06	12.21				7.00	7.00														

Итоговые значения на 28/10/19г. 9 ч.

21,544

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
28/10/19	56075.55	54890.38	54890.38	1149.270	14733	12479

Период нормальной работы 442ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 158ч
Время работы прибора после сброса 27212ч

представитель абонента _____ представитель теплоснабж.организации _____