

ОИЧГ
 0 (уточных параметрах теплоснабжения
 26/10/19г.-25/11/19г.

Абонент: _____
 Адрес: Славянская15
 Теплоучаститель ВК17 сет. N 001
 Договорные расходы:
 М сет. воды= _____ т.сут МВС= _____ т.сут
 Тхв= 10.00°С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерения: _____
 Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч
 Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00122862 БВВД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0Х06ВВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	T	M2	T	Р1	Р2	Qо	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	M2	Р1	Р2	Qо
26/10/19	59.26	45.73	13.53	82.20	80.82	80.82	7.00	7.00	7.00	7.00	1.096	24	0										
27/10/19	59.33	45.43	13.90	81.85	80.52	80.52	7.00	7.00	7.00	7.00	1.115	24	0										
28/10/19	58.77	44.18	14.59	81.90	80.56	80.56	7.00	7.00	7.00	7.00	1.174	24	0										
29/10/19	59.50	44.35	15.15	81.84	80.49	80.49	7.00	7.00	7.00	7.00	1.214	24	0										
30/10/19	59.21	43.44	15.77	79.16	77.96	77.96	7.00	7.00	7.00	7.00	1.231	24	0										
31/10/19	60.04	42.86	17.18	77.68	76.41	76.41	7.00	7.00	7.00	7.00	1.311	24	0										
01/11/19	62.53	43.55	18.98	77.96	76.53	76.53	7.00	7.00	7.00	7.00	1.452	24	0										
02/11/19	64.18	42.72	21.46	63.11	61.98	61.98	7.00	7.00	7.00	7.00	1.330	24	0										
03/11/19	64.23	44.19	20.04	79.14	77.70	77.70	7.00	7.00	7.00	7.00	1.557	24	0										
04/11/19	62.06	43.65	18.41	80.21	78.80	78.80	7.00	7.00	7.00	7.00	1.445	24	0										
05/11/19	61.44	43.87	17.57	80.12	78.68	78.68	7.00	7.00	7.00	7.00	1.381	24	0										
06/11/19	61.30	44.15	17.15	80.40	78.96	78.96	7.00	7.00	7.00	7.00	1.350	24	0										
07/11/19	61.28	44.61	16.67	79.75	78.36	78.36	7.00	7.00	7.00	7.00	1.304	24	0										
08/11/19	60.49	44.26	16.23	79.87	78.48	78.48	7.00	7.00	7.00	7.00	1.270	24	0										
09/11/19	61.36	44.61	16.75	79.63	78.20	78.20	7.00	7.00	7.00	7.00	1.305	24	0										
10/11/19	61.28	44.29	16.99	79.69	78.26	78.26	7.00	7.00	7.00	7.00	1.328	24	0										
11/11/19	61.24	44.52	16.72	81.11	79.67	79.67	7.00	7.00	7.00	7.00	1.331	24	0										
12/11/19	61.30	44.37	16.93	80.90	79.46	79.46	7.00	7.00	7.00	7.00	1.344	24	0										
13/11/19	61.30	44.27	17.03	80.40	78.96	78.96	7.00	7.00	7.00	7.00	1.339	24	0										
14/11/19	61.30	44.05	17.28	79.84	78.40	78.40	7.00	7.00	7.00	7.00	1.355	24	0										
15/11/19	61.33	44.61	17.63	79.45	78.01	78.01	7.00	7.00	7.00	7.00	1.370	24	0										
16/11/19	61.24	43.61	17.63	79.45	78.01	78.01	7.00	7.00	7.00	7.00	1.013	24	0										
17/11/19	60.39	39.20	21.19	48.89	48.00	48.00	7.00	7.00	7.00	7.00	1.397	24	0										
18/11/19	61.19	42.64	18.55	76.63	75.32	75.32	7.00	7.00	7.00	7.00	1.389	24	0										
19/11/19	60.96	42.21	18.75	75.41	74.19	74.19	7.00	7.00	7.00	7.00	1.353	24	0										
20/11/19	60.43	41.37	19.06	72.15	70.97	70.97	7.00	7.00	7.00	7.00	1.549	24	0										
21/11/19	67.14	42.95	24.19	65.48	64.18	64.18	7.00	7.00	7.00	7.00	1.311	24	0										

22/11/19	69.85	40.59	29.26	50.42	49.36	49.36	7.00	7.00	7.00	1.441	24	0
23/11/19	72.48	38.39	34.09	39.88	38.93	38.93	7.00	7.00	7.00	1.322	24	0
24/11/19	72.21	38.47	34.04	40.30	39.34	39.34	7.00	7.00	7.00	1.338	24	0
25/11/19	72.96	45.41	27.55	65.87	64.30	64.30	7.00	7.00	7.00	1.270	24	0
Итого:				2281.11	2240.33	2240.33				41.485	744	0
Средние:	62.13	43.57	18.56				7.00	7.00				

Дата	VI	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
25/10/19 24:00	55881.23	54699.22	54699.22	1146.672	14676	12479
25/11/19 24:00	58162.42	56939.55	56939.55	1188.157	15420	12479
Итого:	2281.19	2240.33	2240.33	41.485	744	0

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств. счета темп. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 27913ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____


