

отчет сл 15 янв 2020.txt
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/19г.-25/01/20г.

Абонент: 000 "УК ЖКО-25"
Адрес: ул. Славянская, 15
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ Т.сут МГвс = _____ Т.сут
Тхв = 10.00 °C

Договор N: 419
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00172862

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x06ВВ

по 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qo | VНР | ВОС | Н.С. | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | °C | °C | °C | м3 | Т | Т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qo | |
| 26/12/19 | 62.84 | 46.28 | 16.56 | 107.46 | 105.54 | 105.54 | 7.00 | 7.00 | 1.747 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 27/12/19 | 64.21 | 46.99 | 17.22 | 107.83 | 105.82 | 105.82 | 7.00 | 7.00 | 1.820 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 28/12/19 | 63.99 | 46.85 | 17.14 | 107.80 | 105.79 | 105.79 | 7.00 | 7.00 | 1.811 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 29/12/19 | 67.65 | 48.33 | 19.32 | 108.04 | 105.74 | 105.74 | 7.00 | 7.00 | 2.039 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 30/12/19 | 68.78 | 48.67 | 20.11 | 108.34 | 105.98 | 105.98 | 7.00 | 7.00 | 2.133 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 31/12/19 | 68.91 | 48.82 | 20.09 | 108.65 | 106.31 | 106.31 | 7.00 | 7.00 | 2.135 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 01/01/20 | 69.09 | 49.18 | 19.91 | 109.01 | 106.61 | 106.61 | 7.00 | 7.00 | 2.119 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 02/01/20 | 68.76 | 48.64 | 20.12 | 108.70 | 106.31 | 106.31 | 7.00 | 7.00 | 2.138 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 03/01/20 | 68.90 | 48.84 | 20.06 | 108.86 | 106.46 | 106.46 | 7.00 | 7.00 | 2.133 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 04/01/20 | 68.87 | 48.76 | 20.11 | 108.74 | 106.34 | 106.34 | 7.00 | 7.00 | 2.135 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 05/01/20 | 68.90 | 48.91 | 19.99 | 108.83 | 106.43 | 106.43 | 7.00 | 7.00 | 2.123 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 06/01/20 | 68.97 | 48.97 | 20.00 | 108.84 | 106.44 | 106.44 | 7.00 | 7.00 | 2.125 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 07/01/20 | 69.66 | 49.15 | 20.51 | 108.71 | 106.31 | 106.31 | 7.00 | 7.00 | 2.179 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 08/01/20 | 71.77 | 50.13 | 21.64 | 108.88 | 106.41 | 106.41 | 7.00 | 7.00 | 2.302 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 09/01/20 | 72.55 | 50.56 | 21.99 | 109.27 | 106.67 | 106.67 | 7.00 | 7.00 | 2.345 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10/01/20 | 69.70 | 49.43 | 20.27 | 109.24 | 106.89 | 106.89 | 7.00 | 7.00 | 2.162 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11/01/20 | 67.92 | 48.58 | 19.34 | 108.84 | 106.65 | 106.65 | 7.00 | 7.00 | 2.061 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12/01/20 | 67.73 | 48.31 | 19.42 | 108.72 | 106.56 | 106.56 | 7.00 | 7.00 | 2.067 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13/01/20 | 67.57 | 48.14 | 19.43 | 108.70 | 106.54 | 106.54 | 7.00 | 7.00 | 2.068 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14/01/20 | 67.70 | 48.37 | 19.33 | 108.96 | 106.79 | 106.79 | 7.00 | 7.00 | 2.061 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15/01/20 | 67.47 | 48.21 | 19.26 | 108.90 | 106.73 | 106.73 | 7.00 | 7.00 | 2.055 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16/01/20 | 66.76 | 47.70 | 19.06 | 108.66 | 106.50 | 106.50 | 7.00 | 7.00 | 2.028 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17/01/20 | 67.39 | 48.34 | 19.05 | 108.88 | 106.69 | 106.69 | 7.00 | 7.00 | 2.030 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18/01/20 | 63.21 | 46.00 | 17.21 | 106.55 | 104.60 | 104.60 | 7.00 | 7.00 | 1.798 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 19/01/20 | 67.71 | 48.47 | 19.24 | 108.74 | 106.57 | 106.57 | 7.00 | 7.00 | 2.048 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 20/01/20 | 67.76 | 48.47 | 19.29 | 108.85 | 106.68 | 106.68 | 7.00 | 7.00 | 2.059 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21/01/20 | 67.35 | 48.20 | 19.15 | 109.07 | 106.91 | 106.91 | 7.00 | 7.00 | 2.046 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22/01/20 | 66.69 | 48.01 | 18.68 | 108.88 | 106.72 | 106.72 | 7.00 | 7.00 | 1.990 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23/01/20 | 67.49 | 48.32 | 19.17 | 108.84 | 106.68 | 106.68 | 7.00 | 7.00 | 2.042 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 24/01/20 | 68.11 | 48.41 | 19.70 | 108.87 | 106.65 | 106.65 | 7.00 | 7.00 | 2.098 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| 25/01/20 | 67.50 | 48.28 | 19.22 | 108.84 | 106.60 | 106.60 | 7.00 | 7.00 | 2.045 | 24 | 0 | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 3367.5 | 3297.92 | 3297.92 | | | 63.942 | 744 | 0 | | | | | | | | | | |
| Средние: | 67.81 | 48.40 | 19.41 | | | | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | M2 | Qo | VНР | ВОС |
|----------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| | м3 | Т | Т | Гкал | ч | ч |
| 25/12/19 24:00 | 61407.06 | 60123.25 | 60123.25 | | | |
| 25/01/20 24:00 | 64774.56 | 63421.17 | 63421.17 | 1244.843 | 16140 | 12479 |
| Итого: | 3367.50 | 3297.92 | 3297.92 | 63.942 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29398ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации