

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/20г.-26/04/20г.

Абонент: _____
Адрес: Славянская15
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ Т.сут МГВС= _____ Т.сут
Тхв= 10.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06ВВ по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	Н.С.									
	°C	°C	°C	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	
26/03/20	64.02	48.55	15.47	102.64	100.72	100.72	7.00	7.00	1.552	24	0										
27/03/20	63.76	49.03	14.73	102.04	100.12	100.12	7.00	7.00	1.472	24	0										
28/03/20	62.38	48.63	13.75	102.04	100.23	100.23	7.00	7.00	1.375	24	0										
29/03/20	62.12	48.73	13.39	102.23	100.45	100.45	7.00	7.00	1.343	24	0										
30/03/20	62.12	49.08	13.04	102.62	100.74	100.74	7.00	7.00	1.314	24	0										
31/03/20	63.12	48.66	14.46	105.41	103.51	103.51	7.00	7.00	1.494	24	0										
01/04/20	63.66	48.35	15.31	106.44	104.52	104.52	7.00	7.00	1.602	24	0										
02/04/20	63.71	48.61	15.10	106.60	104.68	104.68	7.00	7.00	1.582	24	0										
03/04/20	62.19	48.11	14.08	106.51	104.59	104.59	7.00	7.00	1.474	24	0										
04/04/20	61.11	47.71	13.40	106.26	104.34	104.34	7.00	7.00	1.397	24	0										
05/04/20	61.09	47.70	13.39	106.47	104.55	104.55	7.00	7.00	1.398	24	0										
06/04/20	61.15	47.67	13.48	104.40	102.61	102.61	7.00	7.00	1.382	24	0										
07/04/20	61.18	47.98	13.20	102.81	101.13	101.13	7.00	7.00	1.331	24	0										
08/04/20	61.12	48.05	13.07	102.91	101.23	101.23	7.00	7.00	1.322	24	0										
09/04/20	61.41	48.72	12.69	101.10	99.42	99.42	7.00	7.00	1.258	24	0										
10/04/20	61.18	48.86	12.32	100.44	98.76	98.76	7.00	7.00	1.217	24	0										
11/04/20	61.16	48.54	12.62	101.94	100.26	100.26	7.00	7.00	1.261	24	0										
12/04/20	61.21	48.43	12.78	101.87	100.19	100.19	7.00	7.00	1.278	24	0										
13/04/20	61.19	48.59	12.60	101.82	100.14	100.14	7.00	7.00	1.260	24	0										
14/04/20	61.14	49.05	12.09	105.00	103.27	103.27	7.00	7.00	1.248	24	0										
15/04/20	61.19	48.35	12.84	101.03	99.35	99.35	7.00	7.00	1.276	24	0										
16/04/20	61.19	48.42	12.77	102.43	100.75	100.75	7.00	7.00	1.281	24	0										
17/04/20	61.15	48.46	12.69	103.56	101.88	101.88	7.00	7.00	1.293	24	0										
18/04/20	61.21	48.50	12.71	103.57	101.86	101.86	7.00	7.00	1.292	24	0										
19/04/20	61.18	48.61	12.57	104.30	102.60	102.60	7.00	7.00	1.287	24	0										
20/04/20	61.19	48.37	12.82	103.82	102.12	102.12	7.00	7.00	1.308	24	0										
21/04/20	61.12	48.29	12.83	103.00	101.31	101.31	7.00	7.00	1.298	24	0										
22/04/20	61.22	48.21	13.01	103.13	101.43	101.43	7.00	7.00	1.318	24	0										
23/04/20	61.23	48.44	12.79	103.04	101.36	101.36	7.00	7.00	1.296	24	0										
24/04/20	61.37	49.08	12.29	104.16	102.37	102.37	7.00	7.00	1.257	24	0										
25/04/20	61.75	49.92	11.83	105.81	103.89	103.89	7.00	7.00	1.226	24	0										
26/04/20	61.28	49.73	11.55	106.11	104.19	104.19	7.00	7.00	1.200	24	0										

Итого: | | | | 3315.5 | 3258.57 | 3258.57 | | | 42.892 | 768 | 0 |

Средние: | 61.72 | 48.54 | 13.17 | | | | 7.00 | 7.00 | **41,692** | | |

Итоговые значения на 27/04/20г. 9 ч.

Дата	V1	M1	M2	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
27/04/20	74480.18	72946.72	72946.72	1458.264	19101	12479

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 31580ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____