

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/10/20г.-25/11/20г.

Договор N:419

Абонент:УК ЖКО-25
Адрес:Славянская, 15

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____Т.сут МГВС=_____ Т.сут
Тхв= 10.00°С

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Г под тах = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч

Г обр тах = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06VV ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
26/10/20	59.70	46.17	13.53	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
27/10/20	60.92	46.96	13.96	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
28/10/20	60.43	45.04	15.39	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
29/10/20	60.21	41.67	18.54	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
30/10/20	60.92	41.77	19.15	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
31/10/20	59.63	41.08	18.55	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
01/11/20	59.89	41.23	18.66	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
02/11/20	60.08	41.29	18.79	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
03/11/20	60.45	41.28	19.17	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
04/11/20	60.20	41.09	19.11	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
05/11/20	60.23	41.08	19.15	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
06/11/20	59.62	40.29	19.33	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
07/11/20	59.41	40.08	19.33	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
08/11/20	59.82	40.08	19.74	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
09/11/20	59.59	41.36	18.23	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
10/11/20	60.14	41.74	18.40	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
11/11/20	60.40	40.28	20.12	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
12/11/20	62.29	41.33	20.96	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
13/11/20	64.71	44.13	20.58	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
14/11/20	65.27	44.41	20.86	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*
15/11/20	65.23	44.28	20.95	0.00	----	----	7.00	7.00	----	0	24	*

16/11/20	67.64	44.55	23.09	0.00	-----	-----	7.00	7.00	-----	0	24	*
17/11/20	71.02	45.54	25.48	0.00	-----	-----	7.00	7.00	-----	0	24	*
18/11/20	71.40	45.04	26.36	0.00	-----	-----	7.00	7.00	-----	0	24	*
19/11/20	71.16	44.95	26.21	0.00	-----	-----	7.00	7.00	-----	0	24	*
20/11/20	71.39	45.01	26.38	0.00	-----	-----	7.00	7.00	-----	0	24	*
21/11/20	71.78	44.98	26.80	0.00	-----	-----	7.00	7.00	-----	0	24	*
22/11/20	71.77	44.80	26.97	0.00	-----	-----	7.00	7.00	-----	0	24	*
23/11/20	69.91	44.38	25.53	0.00	-----	-----	7.00	7.00	-----	0	24	*
24/11/20	65.03	42.35	22.68	0.00	-----	-----	7.00	7.00	-----	0	24	*
25/11/20	63.02	41.28	21.74	0.00	-----	-----	7.00	7.00	-----	0	24	*
Итого:			0.00	-----	-----	-----	7.00	7.00	-----	0	744	
Средние:	-----	-----	-----				7.00	7.00				

Дата	V1		M1		M2		Го	Гкал	ч	ч	ВОС
	Т	Т	Т	Т	Т	Т					
25/10/20	24:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0	1135			
25/11/20	24:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0	1879			
Итого:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0	744			

Период нормальной работы 0ч
 Период отсуств. счета тепл. энергии 744ч
 Время работы прибора после сброса 1889ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



*Итого: по среднему за период
 отоп. период:
 50,873 Гкал*

