Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1.

за период с 01.10.2018 по 26.10.2018

Потребитель: ООО "УК ЖКО-25" Подключен к абоненту: Тип прибора: ТСРВ-033(034) Наименьший расход теплоносителя Gmin:

Адрес: 3го Интернационала, 25 2 подъезд Номер прибора: 1203877 Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Q4, Гкал	Q5, Гкал	Q6, Гкал	m1, т	t1, °C	m2, т	t2, °C	m3, т	t3, °C	V1, м3	V2, м3	V3, м3
01.10.18	0,000	0,000	0,000	0,070	21,66	0,000	24,74	0,000	0,00			
02.10.18	0,003	0,000	0,000	0,707	29,86	0,000	25,82	0,000	0,00			
03.10.18	0,000	0,000	0,000	0,103	24,49	0,000	23,58	0,000	0,00			
04.10.18	0,557	0,000	0,000	35,208	39,75	0,000	32,17	0,000	0,00			
05.10.18	1,786	0,000	0,000	103,700	64,15	0,000	46,61	0,000	0,00			
06.10.18	1,765	0,000	0,000	94,906	63,68	0,000	44,79	0,000	0,00			
07.10.18	1,703	0,000	0,000	93,705	63,66	0,000	45,21	0,000	0,00			
08.10.18	1,568	0,000	0,000	102,883	61,14	0,000	45,38	0,000	0,00			
09.10.18	1,201	0,000	0,000	96,102	55,21	0,000	42,23	0,000	0,00			
10.10.18	1,021	0,000	0,000	62,104	54,54	0,000	37,91	0,000	0,00			
11.10.18	0,942	0,000	0,000	65,082	54,42	0,000	39,78	0,000	0,00			
12.10.18	0,882	0,000	0,000	49,595	53,49	0,000	35,34	0,000	0,00			
13.10.18	0,701	0,000	0,000	46,618	51,03	0,000	35,81	0,000	0,00			
14.10.18	0,771	0,000	0,000	41,012	52,29	0,000	33,21	0,000	0,00			
15.10.18	0,704	0,000	0,000	46,837	51,86	0,000	36,64	0,000	0,00			
16.10.18	0,721	0,000	0,000	40,212	51,49	0,000	33,31	0,000	0,00			
17.10.18	0,692	0,000	0,000	46,715	51,95	0,000	36,95	0,000	0,00			
18.10.18	0,696	0,000	0,000	39,390	51,29	0,000	33,39	0,000	0,00			
19.10.18	0,712	0,000	0,000	46,647	52,91	0,000	37,46	0,000	0,00			
20.10.18	0,690	0,000	0,000	38,933	51,04	0,000	33,05	0,000	0,00			
21.10.18	0,660	0,000	0,000	46,001	50,50	0,000	35,98	0,000	0,00			
22.10.18	0,714	0,000	0,000	38,704	50,77	0,000	32,06	0,000	0,00			
23.10.18	0,747	0,000	0,000	46,319	52,67	0,000	36,33	0,000	0,00			
24.10.18	0,704	0,000	0,000	37,921	50,14	0,000	31,32	0,000	0,00			
25.10.18	0,743	0,000	0,000	47,435	51,33	0,000	35,55	0,000	0,00			
26.10.18												
Итого	**20,682**	**0,000**	**0,000**	**1266,909**	**50,21**	**0,000**	**35,78**	**0,000**	**0,00**			

Интеграторы	Начало	Конец	За период	Интеграторы	Начало	Конец	За период	Интеграторы	Начало	Конец	За период
Q4, Гкал	676,515			m2, т	0,000			V3, м3			
Q5, Гкал	0,000			m3, т	0,000			Тнар, ч	9885,80		
Q6, Гкал	0,000			V1, м3				Тпр, ч	7888,17		
m1, т	33891,350			V2, м3							

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1.

за период с 01.10.2018 по 26.10.2018

Потребитель: ООО "УК ЖКО-25" Подключен к абоненту: Тип прибора: ТСРВ-033(034) Наименьший расход теплоносителя Gmin:

Адрес: 3-го Интернационала, 25 /3п. Номер прибора: 1407743 Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Q4, Гкал	Q5, Гкал	Q6, Гкал	m1, т	t1, °C	m2, т	t2, °C	m3, т	t3, °C	V1, м3	V2, м3	V3, м3
01.10.18	0,467	0,000	0,000	90,538	39,50	0,000	36,75	0,000	0,00			
02.10.18	1,238	0,000	0,000	204,644	64,03	0,000	58,13	0,000	0,00			
03.10.18	1,875	0,000	0,000	238,913	63,76	0,000	55,82	0,000	0,00			
04.10.18	1,824	0,000	0,000	208,248	63,91	0,000	55,00	0,000	0,00			
05.10.18	1,738	0,000	0,000	174,044	64,21	0,000	54,09	0,000	0,00			
06.10.18	1,666	0,000	0,000	157,791	63,75	0,000	53,06	0,000	0,00			
07.10.18	1,635	0,000	0,000	156,125	63,72	0,000	53,12	0,000	0,00			
08.10.18	1,523	0,000	0,000	169,222	61,35	0,000	52,07	0,000	0,00			
09.10.18	0,785	0,000	0,000	113,703	48,39	0,000	41,62	0,000	0,00			
10.10.18	0,007	0,000	0,000	0,318	29,22	0,000	23,37	0,000	0,00			
11.10.18	0,042	0,000	0,000	1,738	28,89	0,000	23,95	0,000	0,00			
12.10.18	0,776	0,000	0,000	105,227	39,30	0,000	34,54	0,000	0,00			
13.10.18	1,210	0,000	0,000	186,774	51,10	0,000	44,61	0,000	0,00			
14.10.18	1,258	0,000	0,000	191,935	52,40	0,000	45,83	0,000	0,00			
15.10.18	1,192	0,000	0,000	189,363	51,99	0,000	45,69	0,000	0,00			
16.10.18	1,112	0,000	0,000	188,984	51,58	0,000	45,70	0,000	0,00			
17.10.18	1,102	0,000	0,000	188,504	52,05	0,000	46,20	0,000	0,00			
18.10.18	1,041	0,000	0,000	186,969	51,36	0,000	45,80	0,000	0,00			
19.10.18	1,118	0,000	0,000	188,555	53,04	0,000	47,11	0,000	0,00			
20.10.18	1,034	0,000	0,000	186,473	51,16	0,000	45,62	0,000	0,00			
21.10.18	1,016	0,000	0,000	184,037	50,63	0,000	45,12	0,000	0,00			
22.10.18	1,096	0,000	0,000	185,430	50,85	0,000	44,94	0,000	0,00			
23.10.18	1,231	0,000	0,000	186,837	52,78	0,000	46,18	0,000	0,00			
24.10.18	1,132	0,000	0,000	182,550	50,28	0,000	44,07	0,000	0,00			
25.10.18	1,296	0,000	0,000	187,914	51,42	0,000	44,52	0,000	0,00			
26.10.18												
Итого	**28,412**	**0,000**	**0,000**	**4054,836**	**52,03**	**0,000**	**45,32**	**0,000**	**0,00**			

Интеграторы	Начало	Конец	За период	Интеграторы	Начало	Конец	За период	Интеграторы	Начало	Конец	За период
Q4, Гкал	419,165			m2, т	0,000			V3, м3			
Q5, Гкал	0,000			m3, т	0,000			Тнар, ч	4679,08		
Q6, Гкал	0,000			V1, м3				Тпр, ч	4186,80		
m1, т	31148,998			V2, м3							

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru