

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
01/01/19г.-25/01/19г.

Абонент:000 "УК ЖКО-25"  
Адрес:ул. Победы, 124  
Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 001  
Договорные расходы:  
М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут МГВС=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 10.00°С

Договор N:419  
Тип расходомера:\_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч  
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч

заводской номер 00273226 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0628 по 2.7

Дата Н.С.	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС				
t1 t2 dt	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч				
01/01/19	67.57	51.34	16.23	120.50	118.01	99.85	98.65	19.36	7.00	5.00	1.921	24	0				
02/01/19	65.68	50.36	15.32	118.14	115.85	97.57	96.37	19.48	7.00	5.00	1.779	24	0				
03/01/19	62.30	48.87	13.43	115.32	113.30	95.51	94.45	18.85	7.00	5.00	1.522	24	0				
04/01/19	62.80	48.88	13.92	114.59	112.54	94.82	93.81	18.73	7.00	5.00	1.571	24	0				
05/01/19	64.08	49.84	14.24	115.91	113.75	96.18	94.98	18.77	7.00	5.00	1.622	24	0				
06/01/19	65.68	50.81	14.87	97.38	95.51	80.92	79.92	15.59	7.00	5.00	1.423	20	4				14
07/01/19	69.80	53.56	16.24	114.17	111.67	95.00	93.72	17.95	7.00	5.00	1.816	23	1				14
08/01/19	73.64	55.67	17.97	121.39	118.49	101.11	99.63	18.86	7.00	5.00	2.135	24	0				
09/01/19	68.55	50.53	18.02	84.23	82.48	63.23	62.44	20.04	7.00	5.00	1.564	24	0				
10/01/19	66.18	46.58	19.60	46.26	45.35	33.16	32.81	12.54	7.00	5.00	0.922	15	9				14
11/01/19	64.63	49.32	15.31	107.64	105.61	87.28	86.32	19.29	7.00	5.00	1.621	24	0				
12/01/19	69.77	52.48	17.29	111.72	109.32	91.03	89.86	19.46	7.00	5.00	1.892	24	0				
13/01/19	66.20	50.07	16.13	108.48	106.32	88.01	86.99	19.33	7.00	5.00	1.716	24	0				
14/01/19	64.06	48.85	15.21	107.04	105.04	86.67	85.71	19.33	7.00	5.00	1.601	24	0				
15/01/19	62.69	48.35	14.34	107.10	105.16	86.87	85.91	19.25	7.00	5.00	1.511	24	0				
16/01/19	67.03	51.18	15.85	73.92	72.42	60.21	59.44	12.98	7.00	5.00	1.149	16	8				14
17/01/19	67.21	50.69	16.52	106.57	104.44	86.95	85.93	18.51	7.00	5.00	1.728	23	1				14
18/01/19	62.78	48.47	14.31	109.53	107.54	89.31	88.32	19.22	7.00	5.00	1.542	24	0				
19/01/19	64.19	48.95	15.24	64.53	63.31	52.71	52.13	11.18	7.00	5.00	0.965	14	10				14
20/01/19	69.92	53.03	16.89	96.44	94.30	79.16	78.09	16.21	7.00	5.00	1.598	20	4				14
21/01/19	68.11	51.83	16.28	106.38	104.17	86.78	85.63	18.54	7.00	5.00	1.700	23	1				14
22/01/19	72.45	53.99	18.46	46.25	45.16	37.63	37.13	8.03	7.00	5.00	0.835	10	14				14
23/01/19	70.67	51.71	18.96	36.53	35.72	29.06	28.71	7.01	7.00	5.00	0.685	9	15				14
24/01/19	70.75	43.40	27.35	33.56	32.79	22.65	22.45	10.34	7.00	5.00	0.906	15	9				14
25/01/19	76.15	52.26	23.89	92.43	90.06	78.99	77.99	12.07	7.00	5.00	2.163	24	0				

Итого: | | | | 2356.0 | 2308.31 | 1920.6 | 1897.39 | 410.92 | | | 37.887 | 524 | 76 |

Средние: | 67.31 | 50.44 | 16.87 | | | | | | 7.00 | 5.00 | | | | |

Итоговые значения на 28/01/19г. 11 ч.

*Итого за январь 48,4 гкал*

Дата	v1	M1	v2	M2	Mг	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
28/01/19	31266.53	30737.56	27576.54	27290.37	3447.19	414.455	7371	11615

Период нормальной работы 524ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 76ч  
Время работы прибора после сброса 18986ч

представитель абонента \_\_\_\_\_ представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
26/12/18г.-31/12/18г.

Абонент:000 УК ЖКО-25  
Адрес:ул. Победы, 124  
Тепловычислитель ВКТ7 сет.№ 001  
Договорные расходы:  
М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут МГВС=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 10.00°С

Договор №:419  
Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:  
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч  
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00273226 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0628 по 2.7

Дата Н.С.	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС			
t1 t2 dt	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч			
26/12/18	66.31	51.44	14.87	117.87	115.52	97.73	96.53	18.99	7.00	5.00	1.723	24	0			
27/12/18	65.38	50.52	14.86	118.41	116.13	98.18	96.98	19.15	7.00	5.00	1.730	24	0			
28/12/18	66.61	51.23	15.38	118.73	116.37	98.52	97.32	19.05	7.00	5.00	1.789	24	0			
29/12/18	66.54	51.20	15.34	118.71	116.32	98.41	97.21	19.11	7.00	5.00	1.787	24	0			
30/12/18	66.19	50.97	15.22	118.31	115.93	98.04	96.84	19.09	7.00	5.00	1.767	24	0			
31/12/18	67.99	51.88	16.11	119.93	117.47	99.39	98.19	19.28	7.00	5.00	1.895	24	0			
Итого:				711.96	697.74	590.27	583.07	114.67			10.691	144	0			
Средние:	66.50	51.20	15.29						7.00	5.00						

Итоговые значения на 28/01/19г. 11 ч.

Дата	v1	m1	v2	m2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
28/01/19	31266.53	30737.56	27576.54	27290.37	3447.19	414.455	7371	11615

Период нормальной работы 144ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 18986ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Плотников Н.Ю.