

ОТЧЕТ
 О СУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 Адрес: ул. Свободы 26/02/19г. -25/03/19г.
 Тепловычислитель ВКФ7 сет. N 001
 Договорной расход: 419
 Договор N: 419
 Тип расходомера: ---
 Пределы измерения: ---
 Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч
 М сет. воды = 10.00 °C Т.СУТ Мрвс = 10.00 °C Т.СУТ Г обр max = 30.00 м3/ч Г обр min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00273226 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0X0628 по 2.7

Дата	t1		t2		dt	V1		M1		V2		M2		Mг		Q0	VНР	ВОС	H.C.
	°C	°C	°C	°C		м3	т	м3	т	т	т	т	т	т					
26/02/19	59.97	44.91	15.06	94.46	92.92	89.03	88.16	4.76	7.00	5.00	1.402	24	0	4	4	4	4	4	
27/02/19	61.12	46.23	14.89	97.69	96.02	92.30	91.38	4.64	7.00	5.00	1.414	23	1	4	4	4	4	4	
28/02/19	61.84	46.83	15.01	95.76	94.06	90.56	89.64	4.42	7.00	5.00	1.414	22	2	4	4	4	4	4	
01/03/19	60.87	46.71	14.16	108.52	106.67	103.04	102.02	4.65	7.00	5.00	1.513	24	0	4	4	4	4	4	
02/03/19	64.18	49.12	15.06	114.89	112.74	109.39	108.16	4.58	7.00	5.00	1.701	24	0	4	4	4	4	4	
03/03/19	65.00	48.30	16.70	93.09	90.14	86.54	85.59	4.55	7.00	5.00	1.509	22	2	4	4	4	4	4	
04/03/19	60.58	45.04	15.54	93.09	91.49	87.63	86.15	4.72	7.00	5.00	1.420	24	0	4	4	4	4	4	
05/03/19	57.72	43.98	13.74	91.74	90.32	86.15	85.35	4.97	7.00	5.00	1.243	23	1	4	4	4	4	4	
06/03/19	58.97	44.90	14.07	100.60	98.99	94.58	93.70	4.72	7.00	5.00	1.394	24	0	4	4	4	4	4	
07/03/19	62.11	47.21	14.90	79.52	78.13	75.21	74.38	4.91	7.00	5.00	1.166	18	6	4	4	4	4	4	
08/03/19	55.18	42.44	13.76	92.14	90.72	86.64	85.81	3.75	7.00	5.00	1.251	24	0	4	4	4	4	4	
09/03/19	55.18	42.00	13.18	84.88	83.69	79.01	78.36	5.33	7.00	5.00	1.105	24	0	4	4	4	4	4	
10/03/19	55.67	42.44	13.23	54.87	54.06	51.17	50.11	5.78	7.00	5.00	0.717	15	9	4	4	4	4	4	
11/03/19	57.74	44.24	13.50	98.42	96.89	92.01	91.11	5.78	7.00	5.00	1.310	24	0	4	4	4	4	4	
12/03/19	59.21	45.68	13.53	104.38	102.66	97.92	96.94	5.72	7.00	5.00	1.389	24	0	4	4	4	4	4	
13/03/19	60.62	46.99	13.63	90.82	89.31	86.34	85.43	7.00	7.00	5.00	1.218	20	4	4	4	4	4	4	
14/03/19	60.76	47.21	13.55	65.46	64.35	62.50	61.85	2.50	7.00	5.00	0.871	15	9	4	4	4	4	4	
15/03/19	58.26	44.25	14.01	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	4	4	4	4	4	
16/03/19	60.02	46.23	13.79	55.35	54.44	52.61	52.09	2.35	7.00	5.00	0.750	13	11	4	4	4	4	4	
17/03/19	55.03	42.19	12.84	68.88	67.92	65.13	64.60	3.32	7.00	5.00	0.872	19	5	4	4	4	4	4	
18/03/19	57.13	43.81	13.32	88.56	87.21	84.08	83.28	3.93	7.00	5.00	1.165	23	1	4	4	4	4	4	
19/03/19	54.61	41.52	13.09	81.75	80.62	76.74	76.11	4.51	7.00	5.00	1.054	24	0	4	4	4	4	4	
20/03/19	53.96	41.13	12.83	54.44	53.74	50.55	50.18	3.56	7.00	5.00	0.689	16	8	4	4	4	4	4	
21/03/19	57.60	44.13	13.47	27.48	27.06	25.77	25.53	2.02	7.00	5.00	0.359	7	9	4	4	4	4	4	
22/03/19	57.35	43.97	13.38	34.46	33.95	32.22	31.93	2.02	7.00	5.00	0.455	9	15	4	4	4	4	4	
23/03/19	58.39	44.39	14.00	27.33	26.89	25.68	25.45	1.44	7.00	5.00	0.376	7	17	4	4	4	4	4	
24/03/19	56.44	43.11	13.33	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	4	4	4	4	4	
25/03/19	55.58	42.71	12.87	32.27	31.82	30.29	30.02	1.80	7.00	5.00	0.408	9	15	4	4	4	4	4	
Итого:																			
Средние:	59.26	45.17	14.09						7.00	5.00	1.28	182	501	171					

128-182 | 501 | 171

Дата	V1		M1		V2		M2		Mг		Q0	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т					
25/02/19 24:00	34184.67	33602.95	30308.73	29992.93	3610.02	457.741	8032	11639					
25/03/19 24:00	36214.35	35599.76	32221.82	31887.50	3712.26	485.923	8533	11810					
Итого:	2029.68	1996.81	1913.09	1894.57	102.24	28.182	501	171					

Работа 16 дней
 Простой 12 дней
 t_{ср} = 2,608
 Работы: 14,256 Гкал
 Простой: 35,438 Гкал
 t_{ср} = 0,731 °C
 Итого: 35,438 Гкал
 Итого: 35,438 Гкал

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации