

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
26/03/19г.-22/04/19г.  
Абонент: 000 "УК ЖКО-25"  
Адрес: Ул. Победы, 124  
Тепловычислитель ВКГ7 сет. N 001  
Тип расходомера: N:419  
Договор N:419  
Пределы измерений:  
Г под max = 30.00 м3/ч  
Г под min = 0.08 м3/ч  
М сет. воды = Т.сут мГвс = Г обр max = 30.00 м3/ч  
Г обр min = 0.08 м3/ч  
Тхв = 10.00 °С

Заводской номер 00273226 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0X0628 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	Р1	Р2	Qо	VНР	ВОС	Н.С.
	°С	°С	°С	М3	т	М3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	t1 t2 dt V1 M1 V2 M2 MГ P1 P2 Qо
26/03/19	60.71	47.30	13.41	40.73	40.19	38.12	37.84	2.35	7.00	5.00	0.488	0	24	4 4 4 4 4 4 4
27/03/19	53.87	41.79	12.08	79.40	78.27	74.45	73.81	4.46	7.00	5.00	1.009	13	11	4 4 4 4 4 4 4
28/03/19	54.45	41.60	12.85	79.86	78.81	75.07	74.50	4.31	7.00	5.00	1.014	24	0	4 4 4 4 4 4 4
29/03/19	54.24	41.41	12.83	74.55	73.61	69.52	68.99	4.62	7.00	5.00	0.907	24	0	4 4 4 4 4 4 4
30/03/19	52.41	40.10	12.31	70.32	69.52	65.77	65.33	4.19	7.00	5.00	0.761	24	0	4 4 4 4 4 4 4
31/03/19	49.46	38.52	10.94	70.32	69.52	65.10	64.65	4.25	7.00	5.00	0.752	24	0	4 4 4 4 4 4 4
01/04/19	49.33	38.37	10.96	69.68	68.90	65.10	64.65	4.19	7.00	5.00	0.963	24	0	4 4 4 4 4 4 4
02/04/19	53.47	41.12	12.35	79.03	77.95	74.38	73.76	4.19	7.00	5.00	0.933	24	0	4 4 4 4 4 4 4
03/04/19	52.96	40.26	12.70	76.71	75.70	71.55	71.01	4.69	7.00	5.00	1.001	24	0	4 4 4 4 4 4 4
04/04/19	54.04	41.26	12.78	79.25	78.18	74.25	73.66	4.52	7.00	5.00	0.867	24	0	4 4 4 4 4 4 4
05/04/19	51.21	39.21	12.00	73.08	72.18	68.35	67.86	4.32	7.00	5.00	0.905	24	0	4 4 4 4 4 4 4
06/04/19	51.30	39.07	12.23	74.53	73.62	70.07	69.58	4.04	7.00	5.00	0.786	24	0	4 4 4 4 4 4 4
07/04/19	49.06	37.77	11.29	70.20	69.44	65.86	65.43	4.01	7.00	5.00	0.710	24	0	4 4 4 4 4 4 4
08/04/19	47.56	36.83	10.73	66.92	66.23	62.64	62.24	3.99	7.00	5.00	0.664	24	0	4 4 4 4 4 4 4
09/04/19	46.81	36.56	10.25	65.62	64.97	61.03	60.69	4.28	7.00	5.00	0.590	24	0	4 4 4 4 4 4 4
10/04/19	44.85	35.48	9.37	63.13	62.57	58.70	58.38	4.19	7.00	5.00	0.561	24	0	4 4 4 4 4 4 4
11/04/19	44.32	35.29	9.03	62.38	61.83	57.69	57.01	4.14	7.00	5.00	0.561	24	0	4 4 4 4 4 4 4
12/04/19	44.68	35.64	9.04	40.71	38.22	38.22	38.01	2.70	7.00	5.00	0.369	16	8	4 4 4 4 4 4 4
13/04/19	18.37	17.40	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	0	24	4 4 4 4 4 4 4
14/04/19	16.60	15.72	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	0	24	4 4 4 4 4 4 4
15/04/19	16.06	15.23	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	0	24	4 4 4 4 4 4 4
16/04/19	16.56	15.79	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	0	24	4 4 4 4 4 4 4
17/04/19	16.47	15.67	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	0	24	4 4 4 4 4 4 4
18/04/19	15.54	14.68	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	0	24	4 4 4 4 4 4 4
19/04/19	15.50	14.70	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	0	24	4 4 4 4 4 4 4
20/04/19	15.11	14.33	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	0	24	4 4 4 4 4 4 4
21/04/19	15.06	14.34	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	0	24	4 4 4 4 4 4 4
22/04/19	15.10	14.41	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	0	24	4 4 4 4 4 4 4
Итого:				1166.41	1152.68	1091.01	1083.43	69.25	7.00	5.00	13.280	389	283	4 4 4 4 4 4 4
Средние:	38.39	30.72	7.67						7.00	5.00	16.781			4 4 4 4 4 4 4

Доказ: 1,588 Гвон  
Итого: 14,588 Гвон

Доказ 48 Гвон

Период нормальной работы 389ч  
Период отсутствия. Счета тепл. энергии 283ч  
Время работы прибора после сброса 21026ч

Представитель абонента  
Представитель теплоснабж. организации  
И. В. Боронков