ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/11/18г.-25/12/18г.

Абонент:ООО "УК ЖКО-25" Договор N:419
Адрес:ул. Победы,124 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 10.00°C

Заводской номер 00273226 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0628 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	Н.С.									
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo
26/11/18	60.95	46.87	14.08	107.11	105.31	88.05	87.09	18.22	7.00	5.00	1.485	24	0										
27/11/18	64.99	49.18	15.81	109.23	107.13	90.01	89.04	18.09	7.00	5.00	1.695	24	0										
28/11/18	67.36	50.54	16.82	110.17	107.92	90.75	89.64	18.28	7.00	5.00	1.817	24	0										
29/11/18	68.54	51.20	17.34	110.37	108.05	90.92	89.73	18.32	7.00	5.00	1.874	24	0										
30/11/18	72.57	53.77	18.80	79.41	77.55	65.89	64.98	12.57	7.00	5.00	1.461	18	6				2	4	2	4	4		4
01/12/18	69.86	53.82	16.04	114.51	112.01	94.79	93.51	18.50	7.00	5.00	1.800	24	0										
02/12/18	66.40	50.84	15.56	112.36	110.12	92.76	91.64	18.48	7.00	5.00	1.717	24	0										
03/12/18	71.17	53.27	17.90	115.17	112.56	96.02	94.79	17.77	7.00	5.00	2.021	24	0										
04/12/18	66.16	50.37	15.79	111.29	109.07	91.59	90.53	18.54	7.00	5.00	1.725	24	0										
05/12/18	63.50	48.72	14.78	108.72	106.72	89.33	88.37	18.35	7.00	5.00	1.579	24	0										
06/12/18	61.45	47.50	13.95	108.84	106.92	89.30	88.34	18.58	7.00	5.00	1.492	24	0										
07/12/18	63.37	48.68	14.69	110.31	108.35	90.56	89.60	18.75	7.00	5.00	1.595	24	0										
08/12/18	64.28	49.30	14.98	110.53	108.39	90.67	89.71	18.68	7.00	5.00	1.627	24	0										
09/12/18	61.97	48.11	13.86	109.28	107.35	89.67	88.71	18.64	7.00	5.00	1.490	24	0										
10/12/18	59.51	46.42	13.09	106.09	104.39	86.76	85.83	18.56	7.00	5.00	1.369	24	0										
11/12/18	59.78	46.64	13.14	107.41	105.68	88.12	87.16	18.52	7.00	5.00	1.389	24	0										
12/12/18	61.28	47.53	13.75	107.78	105.86	88.61	87.65	18.21	7.00	5.00	1.454	24	0										
13/12/18	60.56	47.22	13.34	109.14	107.26	89.80	88.84	18.42	7.00	5.00	1.433	24	0										
14/12/18	61.09	47.38	13.71	107.43	105.57	88.46	87.50	18.07	7.00	5.00	1.450	24	0										
15/12/18	63.80	49.03	14.77	108.74	106.78	89.54	88.58	18.20	7.00	5.00	1.579	24	0										
16/12/18	64.30	49.36	14.94	108.36	106.32	89.29	88.33	17.99	7.00	5.00	1.590	24	0										
17/12/18	66.86	48.51	18.35	82.36	80.71	62.54	61.86	18.85	7.00	5.00	1.509	24	0										
18/12/18	67.50	43.43	24.07	60.18	58.94	39.33	39.03	19.91	7.00	5.00	1.418	24	0										
19/12/18	69.55	43.97	25.58	62.35	60.94	41.31	40.83	20.11	7.00	5.00	1.561	24	0										
20/12/18	68.18	43.27	24.91	61.64	60.37	41.25	40.85	19.52	7.00	5.00	1.506	24	0										
21/12/18	65.36	40.58	24.78	41.18	40.38	26.86	26.69	13.69	7.00	5.00	1.004	20	4				2	4	2	4	4		4
22/12/18	63.47	48.77	14.70	110.33	108.34	91.14	90.13	18.21	7.00	5.00	1.598	24	0										
23/12/18	60.72	47.61	13.11	111.22	109.30	91.84	90.88	18.42	7.00	5.00	1.435	24	0										
24/12/18	61.08	46.27	14.81	61.36	60.24	48.79	48.24	12.00	7.00	5.00	0.902	16	8				2	4	2	4	4		4
25/12/18	62.23	46.14	16.09	88.40	86.90	68.86	68.16	18.74	7.00	5.00	1.412	24	0										
Итого:				2951.2	2895.43	2382.8	2356.24	539.19			45.987	702	18										
Средние:	64.40	48.66	15.74						7.00	5.00	44,502												

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
25/11/18 24:00	24968.29	24562.62	22434.51	22208.27	2354.35	315.209	5942	11521
25/12/18 24:00	27919.56	27458.05	24817.32	24564.51	2893.54	361.196	6644	11539
Итого:	2951.27	2895.43	2382.81	2356.24	539.19	45.987	702	18

Период нормальной работы 702ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 18ч
Время работы прибора после сброса 18194ч