

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/11/19г.-25/12/19г.
Адрес: ул. Победы, 124
Тепловычислитель ВК77 сет. N 001
Тип расходомера: _____
Договорные расходы: _____
Пределы измерений: _____
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв = 10.00 °C

Заводской номер 00273226

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0X0628

по 2.7

Н.С.

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Q0	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Q0
26/11/19	68.52	51.30	17.22	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27/11/19	65.07	49.13	15.94	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28/11/19	63.95	48.62	15.33	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29/11/19	62.45	47.70	14.75	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30/11/19	63.40	48.40	15.00	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
01/12/19	62.79	47.73	15.06	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
02/12/19	65.14	49.07	16.07	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03/12/19	64.85	48.83	16.02	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04/12/19	66.80	50.01	16.79	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
05/12/19	65.94	49.57	16.37	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06/12/19	63.47	47.97	15.50	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
07/12/19	62.86	47.78	15.08	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
08/12/19	62.02	47.54	14.48	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
09/12/19	62.25	47.64	14.61	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10/12/19	62.22	47.54	14.68	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11/12/19	62.63	47.88	14.75	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12/12/19	54.31	42.65	11.66	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13/12/19	56.13	43.61	12.52	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	0.628	14	10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14/12/19	56.58	43.60	12.98	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	1.176	24	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15/12/19	53.81	42.11	11.70	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	1.225	24	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16/12/19	53.96	41.99	11.97	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	1.092	24	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17/12/19	54.33	42.20	12.13	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	1.108	24	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18/12/19	53.32	41.77	11.55	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	1.131	24	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19/12/19	52.31	41.20	11.11	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	1.080	24	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20/12/19	55.81	43.07	12.74	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	1.023	24	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21/12/19	56.11	43.30	12.81	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	1.204	24	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22/12/19	51.36	40.58	10.78	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	1.207	24	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23/12/19	50.13	40.01	10.12	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	0.981	24	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24/12/19	52.83	41.32	11.51	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	0.949	24	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25/12/19	54.43	42.19	12.24	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	1.018	23	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:				1277.8	1260.56	1274.1	1263.77	-3.21		7.00	5.00	14.970	325	395											
Средние:	53.97	42.12	11.85							7.00	5.00	14.970	325	395											

14.970 / 14.970

Трасса под трубы = 2,37 м
Ср Тхв = 1,1032 м
Тр под вода = 17
Тр под вода = 21,035 м
Итого: 35,378 м

Дата	V1		M1		V2		M2		Mг		Q0		ВНР		ВОС	
	М3	Т	М3	Т	М3	Т	М3	Т	Мг	Т	Гкал	ч	ч	ч	ч	
25/11/19	24:00	41570.29	40896.15	37269.29	36897.67	3998.48	533.944	10002	16221							
25/12/19	24:00	42848.11	42156.71	38543.44	38161.44	3995.27	548.914	10327	16616							
Итого:		1277.82	1260.56	1274.15	1263.77	-3.21	14.970	325	395							

Период нормальной работы 325ч
Период отсуств.счета тепл.энергии 395ч
Время работы прибора после сброса 26953ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж. организации

по6 124 декабрь 2019. гхт