


ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/19г. -25/01/20г.
Абонент: 000 "УК ЖКО-25"
Адрес: ул. Победы, 124
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 001
Тип расхода: Договор N: 419
Договорные расходы: Пределы измерения:
M сет. воды = Т.сут MГвс = Т.сут Г обр max = 30.00 м3/ч
ТХв = 10.00 °C Т.сут MГвс = Т.сут Г обр min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00273226 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0628 по 2.7

Дата	°C			dt	°C			M3	T	°C			M3	T	MГ	P1	P2	Qо	ВНР	ВОС	t1 t2 dt v1 v2	M1 v2	MГ P1 P2 Qо
	t1	t2	t3		t4	t5	t6			t7													
26/12/19	155.69	43.01	12.68	12.12	94.65	93.21	94.85	94.06	-0.85	7.00	5.00	1.180	24	0									
27/12/19	154.78	42.66	12.12	12.12	94.84	93.52	94.78	94.03	-0.51	7.00	5.00	1.132	24	0									
28/12/19	155.27	42.68	12.59	12.59	95.65	94.32	95.66	94.89	-0.57	7.00	5.00	1.188	24	0									
29/12/19	159.74	45.09	14.65	14.65	98.06	96.42	98.02	97.06	-0.64	7.00	5.00	1.414	24	0									
30/12/19	161.05	45.63	15.42	15.42	96.29	94.65	96.15	95.19	-0.54	7.00	5.00	1.461	24	0									
31/12/19	158.20	44.40	13.80	13.80	97.54	96.04	97.51	96.55	-0.51	7.00	5.00	1.326	24	0									
01/01/20	156.70	43.53	13.17	13.17	98.17	96.73	98.20	97.24	-0.51	7.00	5.00	1.275	24	0									
02/01/20	158.88	44.52	14.36	14.36	98.83	97.27	98.77	97.81	-0.54	7.00	5.00	1.397	24	0									
03/01/20	157.56	43.81	13.75	13.75	97.95	96.47	97.92	96.97	-0.50	7.00	5.00	1.337	24	0									
04/01/20	157.67	43.94	13.73	13.73	98.63	97.13	98.62	97.66	-0.53	7.00	5.00	1.328	24	0									
05/01/20	157.03	43.62	13.41	13.41	98.59	97.15	98.60	97.64	-0.49	7.00	5.00	1.306	24	0									
06/01/20	159.96	43.99	13.97	13.97	98.76	97.30	98.73	97.77	-0.47	7.00	5.00	1.363	24	0									
07/01/20	159.75	44.95	14.80	14.80	98.87	97.19	98.80	97.84	-0.65	7.00	5.00	1.437	24	0									
08/01/20	163.08	46.50	16.58	16.58	97.31	95.53	97.11	96.15	-0.62	7.00	5.00	1.586	24	0									
09/01/20	161.63	45.58	16.05	16.05	95.39	93.73	95.26	94.30	-0.57	7.00	5.00	1.506	24	0									
10/01/20	157.72	43.78	13.94	13.94	96.35	94.91	96.41	95.48	-0.57	7.00	5.00	1.324	24	0									
11/01/20	157.08	43.69	13.39	13.39	98.19	96.75	98.30	97.34	-0.59	7.00	5.00	1.295	24	0									
12/01/20	158.83	44.57	14.26	14.26	98.66	97.09	98.72	97.76	-0.67	7.00	5.00	1.383	24	0									
13/01/20	158.01	44.15	13.86	13.86	97.87	96.35	97.98	97.02	-0.67	7.00	5.00	1.255	24	0									
14/01/20	156.10	43.11	12.99	12.99	97.82	96.03	97.66	96.73	-0.70	7.00	5.00	1.251	24	0									
15/01/20	156.11	43.09	13.02	13.02	97.47	96.03	97.66	96.69	-0.69	7.00	5.00	1.236	24	0									
16/01/20	157.29	43.64	13.65	13.65	97.44	96.00	97.64	96.69	-0.76	7.00	5.00	1.310	24	0									
17/01/20	155.88	43.02	12.86	12.86	97.38	95.97	97.64	96.75	-0.78	7.00	5.00	1.335	24	0									
18/01/20	157.89	44.17	13.72	13.72	98.65	97.13	98.85	96.62	-0.78	7.00	5.00	1.396	24	0									
19/01/20	159.34	44.78	14.56	14.56	97.44	95.84	97.58	96.62	-0.72	7.00	5.00	1.335	24	0									
20/01/20	158.87	44.55	14.32	14.32	97.54	96.01	97.69	96.73	-0.72	7.00	5.00	1.377	24	0									
21/01/20	157.21	43.70	13.51	13.51	97.34	95.90	97.56	96.60	-0.70	7.00	5.00	1.298	24	0									
22/01/20	155.82	43.08	12.74	12.74	94.08	92.70	94.34	93.45	-0.75	7.00	5.00	1.184	24	1									
23/01/20	158.40	44.54	13.86	13.86	99.87	98.33	100.02	99.06	-0.73	7.00	5.00	1.364	24	0									
24/01/20	160.13	45.51	14.62	14.62	100.09	98.42	100.17	99.21	-0.79	7.00	5.00	1.441	24	0									
25/01/20	157.05	43.83	13.22	13.22	99.53	98.07	99.72	98.76	-0.69	7.00	5.00	1.297	24	0									
Итого:					3025.21	2978.54	3027.21	2998.30	-19.76	7.00	5.00	141.317	743	1									
Средние:	157.97	44.10	13.87																				

Дата	V1			M1			V2			M2			MГ	Qо	ВНР	ВОС
	M3	T	T	M3	T	T	M3	T	T	M3	T	T				
25/12/19	24:00	42848.11	42156.71	38543.44	38161.44	3995.27	548.914	10327	16616							
25/01/20	24:00	45873.36	45135.25	41570.70	41159.74	3975.51	590.231	11070	16617							
Итого:		3025.25	2978.54	3027.26	2998.30	-19.76	41.317	743	1							

Период нормальной работы 743ч
Период отсутствия. Счета тепл. энергии 1ч



Время работы прибора после сброса 27722ч

поб 124 янв 2020.txt

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

