

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/20г.-25/02/20г.
Абонент: ООО "УК ЖКО-25"
Адрес: Победы, 124
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 001
Тип расходамера: _____
Договор N: 419
Договорные расходы: _____
Пределы измерений: _____
M сет. воды= _____ Т.сут МГВС= _____ Т.сут
Г под max = 30.00 м3/ч
Г обр max = 30.00 м3/ч
Г под min = 0.08 м3/ч
Г обр min = 0.08 м3/ч
ТХВ= 10.00 °C

Заводской номер 00273226 ВВОД I СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД I ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0628 ПО 2.7

Дата	°C			°C			°C			°C			°C			°C			°C			H.C.		
	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	mg	p1	p2	qo	внр	вос	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	mg		p1	p2
26/01/20	55.94	43.09	12.85	99.16	97.72	99.35	98.39	-0.67	7.00	5.00	1.258	24	0											
27/01/20	57.29	43.73	13.56	100.46	98.94	100.56	99.60	-0.66	7.00	5.00	1.342	24	0											
28/01/20	59.09	44.67	14.42	101.25	99.61	101.38	100.42	-0.81	7.00	5.00	1.436	24	0											
29/01/20	55.48	42.76	12.72	98.54	97.09	98.82	97.98	-0.89	7.00	5.00	1.234	24	0											
30/01/20	56.43	43.19	13.24	99.44	98.00	99.66	98.71	-0.71	7.00	5.00	1.298	24	0											
31/01/20	56.06	43.16	12.90	99.48	98.04	99.70	98.76	-0.72	7.00	5.00	1.269	24	0											
01/02/20	55.99	43.11	12.88	100.03	98.59	100.28	99.32	-0.73	7.00	5.00	1.271	24	0											
02/02/20	53.96	42.01	11.95	97.78	96.45	98.10	97.26	-0.81	7.00	5.00	1.153	24	0											
03/02/20	53.93	41.97	11.96	98.23	96.93	98.56	97.78	-0.85	7.00	5.00	1.161	24	0											
04/02/20	56.22	43.40	12.82	100.30	98.86	100.59	99.63	-0.77	7.00	5.00	1.268	24	0											
05/02/20	57.72	44.29	13.43	101.89	100.35	102.13	101.17	-0.82	7.00	5.00	1.351	24	0											
06/02/20	61.74	46.52	15.22	103.20	101.40	103.29	102.30	-0.90	7.00	5.00	1.547	24	0											
07/02/20	65.00	48.26	16.74	104.00	102.02	103.96	102.78	-0.76	7.00	5.00	1.709	24	0											
08/02/20	66.78	49.31	17.47	104.98	102.85	104.86	103.66	-0.81	7.00	5.00	1.799	24	0											
09/02/20	67.69	49.63	18.06	95.97	94.01	95.84	94.71	-0.70	7.00	5.00	1.702	22	2											
10/02/20	66.09	48.89	17.20	105.06	103.02	104.98	103.78	-0.76	7.00	5.00	1.774	24	0											
11/02/20	60.20	45.70	14.50	98.57	96.90	98.74	97.77	-0.87	7.00	5.00	1.407	23	1											
12/02/20	59.75	45.21	14.54	101.48	99.80	101.71	100.75	-0.95	7.00	5.00	1.452	24	0											
13/02/20	57.67	44.18	13.49	101.25	99.74	101.60	100.64	-0.90	7.00	5.00	1.347	24	0											
14/02/20	56.41	43.39	13.02	100.41	98.97	100.76	99.80	-0.83	7.00	5.00	1.288	24	0											
15/02/20	56.36	43.36	13.00	100.22	98.80	100.66	99.66	-0.86	7.00	5.00	1.285	24	0											
16/02/20	56.17	43.26	12.91	100.16	98.72	100.52	99.57	-0.85	7.00	5.00	1.278	24	0											
17/02/20	56.34	43.36	12.98	99.61	98.12	99.95	99.01	-0.89	7.00	5.00	1.273	24	0											
18/02/20	54.97	42.50	12.47	98.03	96.66	98.42	97.59	-0.93	7.00	5.00	1.209	24	0											
19/02/20	54.89	42.35	12.54	98.02	96.64	98.41	97.57	-0.93	7.00	5.00	1.215	24	0											
20/02/20	56.40	43.46	12.94	98.74	98.26	100.12	99.23	-0.92	7.00	5.00	1.272	24	0											
21/02/20	55.62	43.11	12.51	98.61	97.22	99.00	98.14	-0.92	7.00	5.00	1.218	24	0											
22/02/20	56.46	43.55	12.91	98.57	97.13	99.36	98.01	-0.88	7.00	5.00	1.255	24	0											
23/02/20	57.30	44.08	13.22	99.36	97.88	99.75	98.79	-0.91	7.00	5.00	1.296	24	0											
24/02/20	56.95	43.94	13.01	99.62	98.15	100.04	99.08	-0.93	7.00	5.00	1.278	24	0											
25/02/20	58.02	44.69	13.33	100.51	98.96	100.91	99.95	-0.99	7.00	5.00	1.319	24	0											
Итого:				3103.91	3055.83	3111.51	3081.81	-25.98	7.00	5.00	141.964	741	3											
Средние:	58.07	44.35	13.72																					

Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | MG | QO | ВНР | ВОС |

МЗ | Т | МЗ | Т | Т | Гкал | Ч | Ч |

25/01/20	24:00	45873.36	45135.25	41570.70	41159.74	3975.51	590.231	11070	16617
25/02/20	24:00	48977.33	48191.08	44682.28	44241.55	3949.53	632.195	11811	16620
Итого:		3103.97	3055.83	3111.58	3081.81	-25.98	41.964	741	3

Период нормальной работы 741ч
Период отсутствия. счета. тепл. энергии 3ч

Страница 1

Время работы прибора после сброса 28441ч

по6 124 февраль 2020. txt

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

