

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
15/10/20г.-25/10/20г.

Абонент: 000 "УК ЖКО-25"      Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Победы, 124      Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001      G под max = 30.00 м3/ч      G под min = 0.08 м3/ч  
 Договорные расходы:      G обр max = 30.00 м3/ч      G обр min = 0.08 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут      M гр. воды = \_\_\_\_\_ т.сут

ТХВ = 10.00°C      Заводской номер 00273226      ВВОД 1      СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3      БД 1      ФТ=0      ТЗ=0      КС=0Х0628      ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
15/10/20	41.66	36.32	5.34	18.67	18.53	18.77	18.63	-0.10	7.00	5.00	0.098	7	17	*
16/10/20	41.79	37.12	4.67	78.95	78.27	79.33	78.85	-0.58	7.00	5.00	0.365	24	0	
17/10/20	41.63	37.11	4.52	84.60	83.88	85.05	84.57	-0.69	7.00	5.00	0.385	24	0	
18/10/20	42.68	37.89	4.79	85.61	84.86	86.03	85.49	-0.63	7.00	5.00	0.409	24	0	
19/10/20	46.49	40.11	6.38	89.64	88.71	89.29	88.58	0.13	7.00	5.00	0.571	24	0	
20/10/20	49.03	40.98	8.05	93.46	92.40	93.54	92.82	-0.42	7.00	5.00	0.748	24	0	
21/10/20	50.20	41.30	8.90	94.28	93.20	94.42	93.64	-0.44	7.00	5.00	0.832	24	0	
22/10/20	46.35	38.73	7.62	91.34	90.42	91.57	90.89	-0.47	7.00	5.00	0.690	24	0	
23/10/20	44.37	37.57	6.80	90.94	90.12	91.24	90.66	-0.54	7.00	5.00	0.616	24	0	
24/10/20	43.35	36.57	6.78	91.46	90.69	91.72	91.19	-0.50	7.00	5.00	0.620	24	0	
25/10/20	43.78	36.87	6.91	91.96	91.18	92.24	91.67	-0.49	7.00	5.00	0.633	24	0	
Итого:				910.91	902.26	913.20	906.99	-4.73	7.00	5.00	5.967	247	17	
Средние:	44.66	38.23	6.43											

Период нормальной работы 247ч  
 Период отсутствия. счета тепл. энергии 17ч  
 Время работы прибора после сброса 34280ч

*Иванов И.И.*

Представитель абонента



Представитель теплоснабж. организации