

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/10/20г.-25/11/20г.

Договор N:419

Абонент: 000 "УК ЖКО-25"
Адрес: Победы 124

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч
М сет. воды= _____ Т.сут МГвс= _____ Т.сут Г обр max = 30.00 м3/ч Г обр min = 0.08 м3/ч

Тхв= 10.00°С

Заводской номер 00273226 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0628 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	Р1	Р2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
26/10/20	45.24	37.76	7.48	92.27	91.36	92.56	91.92	-0.56	7.00	5.00	0.687	24	0	
27/10/20	44.46	37.27	7.19	91.30	90.43	91.73	91.09	-0.66	7.00	5.00	0.653	24	0	
28/10/20	47.51	38.97	8.54	94.15	93.14	94.35	93.63	-0.49	7.00	5.00	0.795	24	0	
29/10/20	47.59	38.85	8.74	95.71	94.73	95.93	95.21	-0.48	7.00	5.00	0.828	24	0	
30/10/20	47.59	38.96	8.63	95.19	94.17	95.48	94.76	-0.59	7.00	5.00	0.814	24	0	
31/10/20	47.45	38.81	8.64	95.22	94.26	95.54	94.82	-0.56	7.00	5.00	0.818	24	0	
01/11/20	46.23	38.06	8.17	93.82	92.86	93.96	93.24	-0.38	7.00	5.00	0.762	24	0	
02/11/20	45.44	37.63	7.81	93.55	92.59	93.94	93.25	-0.66	7.00	5.00	0.726	24	0	
03/11/20	45.97	37.91	8.06	93.92	92.96	94.32	93.60	-0.64	7.00	5.00	0.752	24	0	
04/11/20	47.11	38.68	8.43	95.71	94.74	96.13	95.41	-0.67	7.00	5.00	0.798	24	0	
05/11/20	46.73	38.45	8.28	94.86	93.90	95.28	94.56	-0.66	7.00	5.00	0.779	24	0	
06/11/20	49.15	39.99	9.16	97.79	96.66	98.18	97.46	-0.80	7.00	5.00	0.890	24	0	
07/11/20	48.95	39.81	9.14	97.22	96.12	97.64	96.92	-0.80	7.00	5.00	0.880	24	0	
08/11/20	49.29	39.82	9.47	94.16	93.10	94.54	93.82	-0.72	7.00	5.00	0.880	24	0	
09/11/20	48.39	39.22	9.17	94.31	93.32	94.69	93.97	-0.65	7.00	5.00	0.858	24	0	
10/11/20	52.17	41.34	10.83	96.30	95.07	96.59	95.81	-0.74	7.00	5.00	1.034	24	0	
11/11/20	55.07	42.58	12.49	93.74	92.44	93.95	93.23	-0.79	7.00	5.00	1.156	24	0	
12/11/20	55.08	42.29	12.79	94.63	93.30	94.81	94.07	-0.77	7.00	5.00	1.196	24	0	
13/11/20	57.15	43.57	13.58	94.77	93.34	94.89	94.05	-0.71	7.00	5.00	1.270	24	0	

14/11/20	56.60	43.39	13.21	95.08	93.64	95.19	94.34	-0.70	7.00	5.00	1.238	24	0
15/11/20	56.21	43.11	13.10	95.41	93.97	95.50	94.67	-0.70	7.00	5.00	1.232	24	0
16/11/20	59.86	44.97	14.89	96.40	94.80	96.34	95.38	-0.58	7.00	5.00	1.414	24	0
17/11/20	62.04	46.26	15.78	99.82	98.06	99.67	98.71	-0.65	7.00	5.00	1.547	24	0
18/11/20	61.06	45.53	15.53	101.78	100.09	101.65	100.69	-0.60	7.00	5.00	1.558	24	0
19/11/20	60.51	44.86	15.65	100.48	98.80	100.40	99.44	-0.64	7.00	5.00	1.549	24	0
20/11/20	60.52	45.02	15.50	101.70	100.00	101.62	100.66	-0.66	7.00	5.00	1.553	24	0
21/11/20	60.60	45.41	15.19	102.35	100.67	102.30	101.34	-0.67	7.00	5.00	1.529	24	0
22/11/20	60.75	45.44	15.31	101.29	99.58	101.22	100.26	-0.68	7.00	5.00	1.525	24	0
23/11/20	57.66	43.90	13.76	99.51	97.98	99.58	98.62	-0.64	7.00	5.00	1.349	24	0
24/11/20	54.89	42.13	12.76	95.81	94.49	95.84	95.06	-0.57	7.00	5.00	1.209	24	0
25/11/20	54.84	42.10	12.74	95.55	94.16	95.79	95.07	-0.91	7.00	5.00	1.200	24	0
Итого:				2983.8	2944.73	2989.6	2965.06	-20.33			33.479	744	0
Средние:	52.78	41.42	11.36						7.00	5.00			

Дата	V1		M1		V2		M2		MГ		Qo	ВНР	ВОС
	МЗ	Т	МЗ	Т	МЗ	Т	МЗ	Т	Гкал	ч			
25/10/20	24:00	55752.52	54886.70	51496.69	51003.44	3883.26	697.715	13557	20706				
25/11/20	24:00	58736.32	57831.43	54486.30	53968.50	3862.93	731.194	14301	20706				
Итого:		2983.80	2944.73	2989.61	2965.06	-20.33	33.479	744	0				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 35019ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации


