

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
26/11/20г. -25/12/20г.

Абонент: Дворец культуры

Договор №: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:
Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч
Г обр max = 30.00 м3/ч Г обр min = 0.08 м3/ч

Договорные расходы: _____

М сет. воды= _____ Т.сут МГВС= _____ Т.сут

ТХВ= 10.00°С

Заводской номер 00273226 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х0628 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	МГ	Р1	Р2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
26/11/20	54.64	42.04	12.60	96.37	95.02	96.61	95.89	-0.87	7.00	5.00	1.199	24	0	
27/11/20	52.51	40.98	11.53	96.20	95.00	96.51	95.79	-0.79	7.00	5.00	1.098	24	0	
28/11/20	52.22	40.80	11.42	96.26	95.06	96.56	95.84	-0.78	7.00	5.00	1.089	24	0	
29/11/20	53.31	41.37	11.94	96.78	95.50	97.03	96.29	-0.79	7.00	5.00	1.144	24	0	
30/11/20	53.18	41.16	12.02	96.29	95.05	96.53	95.81	-0.76	7.00	5.00	1.143	24	0	
01/12/20	56.84	43.14	13.70	97.41	95.97	97.57	96.63	-0.66	7.00	5.00	1.316	24	0	
02/12/20	60.62	45.26	15.36	99.32	97.64	99.31	98.35	-0.71	7.00	5.00	1.501	24	0	
03/12/20	60.92	45.86	15.06	103.18	101.47	103.13	102.15	-0.68	7.00	5.00	1.527	24	0	
04/12/20	60.69	45.92	14.77	103.88	102.17	103.78	102.81	-0.64	7.00	5.00	1.510	24	0	
05/12/20	62.17	46.37	15.80	101.57	99.77	101.38	100.42	-0.65	7.00	5.00	1.577	24	0	
06/12/20	64.25	47.39	16.86	102.62	100.71	102.27	101.18	-0.47	7.00	5.00	1.701	24	0	
07/12/20	66.24	48.89	17.35	105.27	103.12	104.88	103.68	-0.56	7.00	5.00	1.791	24	0	
08/12/20	64.95	48.36	16.59	105.32	103.30	105.01	103.84	-0.54	7.00	5.00	1.714	24	0	
09/12/20	63.44	47.45	15.99	104.83	102.92	104.14	103.01	-0.09	7.00	5.00	1.648	24	0	
10/12/20	63.45	47.19	16.26	103.35	101.47	103.13	102.05	-0.58	7.00	5.00	1.651	24	0	
11/12/20	63.34	47.34	16.00	104.92	102.99	104.29	103.15	-0.16	7.00	5.00	1.648	24	0	
12/12/20	62.45	46.86	15.59	104.32	102.45	104.10	102.98	-0.53	7.00	5.00	1.599	24	0	
13/12/20	60.16	45.41	14.75	102.45	100.77	102.26	101.30	-0.53	7.00	5.00	1.487	24	0	
14/12/20	59.66	45.10	14.56	101.44	99.76	101.32	100.36	-0.60	7.00	5.00	1.455	24	0	
15/12/20	58.15	44.41	13.74	102.08	100.46	102.00	101.04	-0.58	7.00	5.00	1.380	24	0	
16/12/20	58.21	44.33	13.88	101.22	99.64	101.17	100.21	-0.57	7.00	5.00	1.385	24	0	

