

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 26.10.2020 по 25.11.2020

Потребитель: ООО "УК ЖКО-25"
 Адрес: ул. Преображенская, 74а
 Договор: 419

Тип прибора: ТСРВ-043
 Номер прибора: 1807215

Наименьший расход теплоносителя G_{min}:
 Наибольший расход теплоносителя G_{max}:

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (МПа)			Объем (м ³)			Теплота Q (Гкал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	V1	V2	ΔV			
26.10.20	63,69	39,43	24,26	41,419	40,981	0,000	0,7	0,6	42,204	41,286	0,918	1,014	18,57	
27.10.20	63,54	38,92	24,62	39,586	39,178	0,000	0,7	0,6	40,394	39,459	0,875	0,990	18,58	
28.10.20	63,68	39,86	23,82	45,087	44,589	0,000	0,7	0,6	45,940	44,928	1,012	1,078	19,18	
29.10.20	63,25	39,41	23,84	43,933	43,393	0,000	0,7	0,6	44,754	43,715	1,039	1,054	19,63	
30.10.20	63,28	39,39	23,89	44,222	43,730	0,000	0,7	0,6	45,048	44,055	0,993	1,060	19,93	
31.10.20	63,26	38,91	24,35	42,358	41,864	0,000	0,7	0,6	43,149	42,165	0,984	1,038	19,88	
01.11.20	63,70	38,59	25,11	38,828	38,391	0,000	0,7	0,6	39,565	38,661	0,904	0,989	18,42	
02.11.20	63,19	38,49	24,70	39,681	39,231	0,000	0,7	0,6	40,422	39,506	0,916	0,993	18,73	
03.11.20	63,43	38,49	24,94	39,755	39,289	0,000	0,7	0,6	40,501	39,565	0,936	1,001	19,03	
04.11.20	62,77	38,99	23,78	45,571	45,020	0,000	0,7	0,6	46,408	45,347	1,061	1,084	20,95	
05.11.20	63,61	38,73	24,88	42,755	42,258	0,000	0,7	0,6	43,561	42,561	1,000	1,070	20,17	
06.11.20	63,85	40,67	23,18	54,623	53,934	0,000	0,7	0,6	55,658	54,361	1,297	1,266	21,83	
07.11.20	63,39	40,46	22,93	53,877	53,200	0,000	0,7	0,6	54,884	53,619	1,265	1,228	21,87	
08.11.20	63,09	40,64	22,45	57,050	56,321	0,000	0,7	0,6	58,106	56,769	1,337	1,275	22,50	
09.11.20	63,76	39,89	23,87	50,107	49,492	0,000	0,7	0,6	51,053	49,868	1,185	1,194	21,93	
10.11.20	64,09	43,18	20,91	74,064	73,065	0,000	0,7	0,6	75,475	73,722	1,753	1,534	23,18	
11.11.20	65,01	45,40	19,61	91,824	90,579	0,000	0,7	0,6	93,619	91,477	2,142	1,783	24,00	
12.11.20	64,98	45,26	19,72	95,996	94,672	0,000	0,7	0,6	97,871	95,604	2,267	1,878	24,00	
13.11.20	66,15	49,18	16,97	138,441	136,316	0,000	0,7	0,6	141,246	137,906	3,340	2,318	24,00	
14.11.20	67,32	51,90	15,42	167,246	164,438	0,000	0,7	0,6	170,740	166,541	4,199	2,580	23,97	
15.11.20	65,93	51,18	14,75	165,608	163,048	0,000	0,7	0,6	168,935	165,077	3,858	2,443	24,00	
16.11.20	68,05	53,20	15,85	168,468	165,828	0,000	0,7	0,6	172,157	168,052	4,105	2,671	24,00	
17.11.20	72,75	55,32	17,43	172,840	170,042	0,000	0,7	0,6	177,022	172,507	4,515	3,018	24,00	
18.11.20	72,42	47,83	24,59	107,350	105,766	0,000	0,7	0,6	109,938	107,211	2,727	2,056	23,93	
19.11.20	70,67	36,09	34,58	41,095	40,476	0,000	0,7	0,6	42,052	40,868	1,184	1,091	13,57	
20.11.20	72,42	48,88	23,54	120,010	118,286	0,000	0,7	0,6	122,880	119,634	3,246	2,821	24,00	
21.11.20	72,41	47,92	24,49	106,694	105,198	0,000	0,7	0,6	109,247	106,350	2,897	2,613	24,00	
22.11.20	71,78	47,92	23,86	105,926	104,420	0,000	0,7	0,6	108,418	105,563	2,855	2,527	24,00	

23.11.20	69,96	47,69	22,27	109,038	107,543	0,000	0,7	0,6	111,484	108,709	2,775	2,427	24,00
24.11.20	65,14	45,49	19,65	107,543	106,135	0,000	0,7	0,6	109,656	107,184	2,472	2,113	24,00
25.11.20	64,35	44,95	19,40	106,335	104,964	0,000	0,7	0,6	108,376	105,977	2,399	2,062	24,00
Итого	66,00	43,62	22,38	2557,330	2521,647	0,000	0,7	0,6	2610,703	2548,247	62,456	52,268	673,87

Ответственный за учет тепловой энергии:
Представитель обслуживающей организации:



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzlet.ru



Страница 1