

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 26.10.2020 по 25.11.2020

Потребитель: ООО "УК ЖКО-25"
 Адрес: Первомайская, 6
 Договор: 419

Тип прибора: ТСРВ-043
 Номер прибора: 1900864

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
 Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (МПа)		Объем (м3)			Теплота (Гкал) Q	Время раб.(ч)
	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	V1	V2	ΔV		
26.10.20	63,98	38,03	25,95	69,128	69,905	69,127	0,1	0,1	70,487	70,385	0,102	1,899	15,38
27.10.20	63,61	37,96	25,65	71,609	72,435	71,610	0,1	0,1	73,002	72,931	0,071	1,928	15,92
28.10.20	63,63	37,93	25,70	73,527	74,375	73,527	0,1	0,1	74,954	74,886	0,068	1,974	16,35
29.10.20	63,09	37,93	25,16	75,484	76,374	75,483	0,1	0,1	76,925	76,899	0,026	1,984	16,45
30.10.20	62,98	37,98	25,00	75,217	76,075	75,218	0,1	0,1	76,650	76,599	0,051	1,965	16,33
31.10.20	63,03	37,97	25,06	74,076	74,909	74,076	0,1	0,1	75,489	75,423	0,066	1,943	16,03
01.11.20	63,46	37,99	25,47	71,534	72,343	71,533	0,1	0,1	72,918	72,841	0,077	1,911	15,82
02.11.20	62,89	38,01	24,88	73,060	73,893	73,061	0,1	0,1	74,450	74,401	0,049	1,908	15,87
03.11.20	63,17	39,42	23,75	70,529	71,341	70,529	0,1	0,1	71,881	71,830	0,051	1,866	15,73
04.11.20	62,52	40,25	22,27	73,486	74,339	73,486	0,1	0,1	74,864	74,847	0,017	1,891	16,17
05.11.20	63,39	40,69	22,70	71,697	72,337	71,502	0,1	0,1	73,077	72,839	0,238	1,890	15,82
06.11.20	63,35	40,31	23,04	75,794	76,693	75,794	0,1	0,1	77,254	77,222	0,032	2,008	16,63
07.11.20	63,14	40,28	22,86	79,474	80,425	79,474	0,1	0,1	80,997	80,992	0,005	2,060	17,20
08.11.20	62,77	40,19	22,58	83,799	84,811	83,799	0,1	0,1	85,387	85,412	-0,025	2,131	17,52
09.11.20	63,17	40,40	22,77	79,243	80,203	79,242	0,1	0,1	80,760	80,769	-0,009	2,049	17,13
10.11.20	63,83	40,14	23,69	83,157	84,166	83,157	0,1	0,1	84,776	84,764	0,012	2,188	17,98
11.11.20	64,47	40,09	24,38	90,456	91,550	90,457	0,1	0,1	92,246	92,217	0,029	2,385	19,10
12.11.20	64,54	40,78	23,76	98,532	99,717	98,532	0,1	0,1	100,486	100,479	0,007	2,517	19,13
13.11.20	65,74	43,27	22,47	122,867	124,301	122,866	0,1	0,1	125,374	125,403	-0,029	2,888	19,55
14.11.20	66,98	44,07	22,91	120,440	121,866	120,441	0,1	0,1	123,000	122,958	0,042	2,978	18,60
15.11.20	65,64	44,07	21,57	136,068	137,673	136,067	0,1	0,1	138,848	138,940	-0,092	3,092	19,65
16.11.20	68,93	47,71	21,22	153,709	155,545	153,710	0,1	0,1	157,161	157,196	-0,035	3,515	18,33
17.11.20	72,22	49,32	22,90	123,721	125,066	123,721	0,1	0,1	126,767	126,429	0,338	3,193	16,00
18.11.20	72,60	53,88	18,72	157,038	148,177	157,038	0,1	0,1	160,875	150,203	10,672	3,049	14,07
19.11.20	71,96	57,08	14,88	212,072	195,320	212,072	0,1	0,1	217,125	198,333	18,792	3,177	15,10
20.11.20	72,69	57,84	14,85	146,333	123,354	146,332	0,1	0,1	149,895	125,303	24,592	2,207	10,32
21.11.20	72,78	58,36	14,42	95,360	69,928	95,360	0,1	0,1	97,671	71,048	26,623	1,378	6,63
22.11.20	72,17	58,21	13,96	90,795	63,332	90,795	0,1	0,1	92,986	64,359	28,627	1,279	6,30
23.11.20	70,42	57,35	13,07	29,259	7,296	29,260	0,1	0,1	29,919	7,408	22,511	0,374	1,93
24.11.20	65,88	53,98	11,90	311,516	295,986	311,515	0,1	0,1	317,833	300,110	17,723	3,699	22,93
25.11.20	65,07	53,37	11,70	325,733	329,338	325,733	0,1	0,1	332,207	333,856	-1,649	3,807	24,00
Итого	65,94	44,67	21,27	3414,713	3303,073	3414,517	0,1	0,1	3486,264	3337,282	148,982	71,425	493,98

59,442



Ответственный за учет тепловой энергии:
 Представитель обслуживающей организации: