

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
26/12/20г. -25/01/21г.  
Договор N:419

Абонент:419  
 Адрес:Славянская, 15  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
 Договорные расходы:  
 М сет. воды=\_\_\_\_\_т.сут МГвс=\_\_\_\_\_т.сут  
 Тхв= 10.00°С  
 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерений:  
 Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч  
 Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0Х06ВВ ПО 2.7

| Дата     | t1    | t2    | dt    | V1     | M1     | M2     | P1     | P2     | Qo    | VНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|----|
|          | °С    | °С    | °С    | м3     | т      | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал  | ч   | ч   | ч  |
| 26/12/20 | 70.02 | 50.46 | 19.56 | 115.59 | 112.99 | 112.99 | 7.00   | 7.00   | 2.208 | 24  | 0   |    |
| 27/12/20 | 69.27 | 49.94 | 19.33 | 114.76 | 112.33 | 112.33 | 7.00   | 7.00   | 2.167 | 24  | 0   |    |
| 28/12/20 | 75.33 | 53.17 | 22.16 | 115.48 | 112.62 | 112.62 | 7.00   | 7.00   | 2.492 | 24  | 0   |    |
| 29/12/20 | 73.63 | 52.56 | 21.07 | 115.35 | 112.57 | 112.57 | 7.00   | 7.00   | 2.372 | 24  | 0   |    |
| 30/12/20 | 68.59 | 49.98 | 18.61 | 114.64 | 112.18 | 112.18 | 7.00   | 7.00   | 2.088 | 24  | 0   |    |
| 31/12/20 | 67.34 | 49.13 | 18.21 | 113.45 | 111.15 | 111.15 | 7.00   | 7.00   | 2.018 | 24  | 0   |    |
| 01/01/21 | 68.79 | 50.07 | 18.72 | 114.44 | 112.04 | 112.04 | 7.00   | 7.00   | 2.095 | 24  | 0   |    |
| 02/01/21 | 68.88 | 50.18 | 18.70 | 115.02 | 112.62 | 112.62 | 7.00   | 7.00   | 2.104 | 24  | 0   |    |
| 03/01/21 | 68.16 | 49.69 | 18.47 | 114.58 | 112.18 | 112.18 | 7.00   | 7.00   | 2.071 | 24  | 0   |    |
| 04/01/21 | 67.77 | 49.24 | 18.53 | 113.63 | 111.23 | 111.23 | 7.00   | 7.00   | 2.060 | 24  | 0   |    |
| 05/01/21 | 67.70 | 49.16 | 18.54 | 113.69 | 111.29 | 111.29 | 7.00   | 7.00   | 2.061 | 24  | 0   |    |
| 06/01/21 | 67.45 | 49.15 | 18.30 | 113.85 | 111.48 | 111.48 | 7.00   | 7.00   | 2.037 | 24  | 0   |    |
| 07/01/21 | 65.82 | 48.50 | 17.32 | 115.04 | 112.82 | 112.82 | 7.00   | 7.00   | 1.952 | 24  | 0   |    |
| 08/01/21 | 65.55 | 48.29 | 17.26 | 114.18 | 112.00 | 112.00 | 7.00   | 7.00   | 1.929 | 24  | 0   |    |
| 09/01/21 | 65.75 | 48.23 | 17.52 | 113.56 | 111.40 | 111.40 | 7.00   | 7.00   | 1.949 | 24  | 0   |    |
| 10/01/21 | 66.10 | 48.28 | 17.82 | 112.88 | 110.69 | 110.69 | 7.00   | 7.00   | 1.970 | 24  | 0   |    |
| 11/01/21 | 69.15 | 49.68 | 19.47 | 113.73 | 111.31 | 111.31 | 7.00   | 7.00   | 2.166 | 24  | 0   |    |
| 12/01/21 | 70.98 | 50.70 | 20.28 | 114.55 | 111.91 | 111.91 | 7.00   | 7.00   | 2.266 | 24  | 0   |    |
| 13/01/21 | 72.77 | 51.75 | 21.02 | 114.29 | 111.60 | 111.60 | 7.00   | 7.00   | 2.345 | 24  | 0   |    |
| 14/01/21 | 76.09 | 53.41 | 22.68 | 114.22 | 111.28 | 111.28 | 7.00   | 7.00   | 2.524 | 24  | 0   |    |
| 15/01/21 | 79.73 | 55.77 | 23.96 | 117.51 | 114.25 | 114.25 | 7.00   | 7.00   | 2.737 | 24  | 0   |    |

|          |       |       |       |        |        |        |      |      |      |       |    |   |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------|------|------|-------|----|---|
| 16/01/21 | 81.46 | 55.62 | 25.84 | 114.21 | 110.91 | 110.91 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.866 | 24 | 0 |
| 17/01/21 | 72.06 | 49.46 | 22.60 | 112.77 | 110.11 | 110.11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.482 | 24 | 0 |
| 18/01/21 | 86.35 | 57.42 | 28.93 | 114.75 | 111.05 | 111.05 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.216 | 24 | 0 |
| 19/01/21 | 86.79 | 57.67 | 29.12 | 114.86 | 111.17 | 111.17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.238 | 24 | 0 |
| 20/01/21 | 85.30 | 56.50 | 28.80 | 114.16 | 110.65 | 110.65 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.187 | 24 | 0 |
| 21/01/21 | 85.59 | 56.77 | 28.82 | 115.15 | 111.53 | 111.53 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.214 | 24 | 0 |
| 22/01/21 | 78.89 | 54.76 | 24.13 | 117.97 | 114.74 | 114.74 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.769 | 24 | 0 |
| 23/01/21 | 68.26 | 49.36 | 18.90 | 115.09 | 112.68 | 112.68 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.130 | 24 | 0 |
| 24/01/21 | 62.97 | 46.55 | 16.42 | 113.41 | 111.35 | 111.35 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.825 | 24 | 0 |
| 25/01/21 | 62.47 | 46.01 | 16.46 | 113.03 | 111.06 | 111.06 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.826 | 24 | 0 |

Итого: | | | 3549.8 | 3467.19 | 3467.19 | | | 72.364 | 744 | 0 | | |

Средние: | 72.13 | 51.23 | 20.90 | | | | | 7.00 | 7.00 | | | | |

| Дата           | V1      |         | M1      |         | M2   |      | Qo | ВНР | ВОС |
|----------------|---------|---------|---------|---------|------|------|----|-----|-----|
|                | МЗ      | Т       | Т       | Т       | Т    | Гкал |    |     |     |
| 25/12/20 24:00 | 2625.08 | 2560.89 | 2560.89 | 56.873  | 563  | 2036 |    |     |     |
| 25/01/21 24:00 | 6174.92 | 6028.08 | 6028.08 | 129.237 | 1307 | 2036 |    |     |     |
| Итого:         | 3549.84 | 3467.19 | 3467.19 | 72.364  | 744  | 0    |    |     |     |

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 3352ч

Представитель абонента 

Представитель теплоснабж. организации