

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения  
26/12/20г. -25/01/21г.

Абонент:419

Адрес:Победы, 124

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=\_\_\_\_\_Т.сут МГВС=\_\_\_\_\_Т.сут

G под min = 0.08 м3/ч  
G обр min = 0.08 м3/ч

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч  
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00273226

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0628 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	Т	м3	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
26/12/20	57.38	43.96	13.42	65.96	64.80	65.60	64.89	-0.09	-0.09	7.00	5.00	0.875	21	3	*
27/12/20	59.09	45.76	13.33	101.43	99.81	101.01	100.04	-0.23	-0.23	7.00	5.00	1.330	24	0	*
28/12/20	62.78	46.81	15.97	76.31	74.95	76.10	75.32	-0.37	-0.37	7.00	5.00	1.199	19	5	*
29/12/20	60.76	45.44	15.32	103.66	101.87	103.46	102.50	-0.63	-0.63	7.00	5.00	1.564	24	0	*
30/12/20	57.11	43.22	13.89	72.01	70.88	70.88	70.23	0.65	0.65	7.00	5.00	0.994	22	2	*
31/12/20	58.73	42.67	16.06	80.63	79.36	80.44	79.76	-0.40	-0.40	7.00	5.00	1.275	24	0	*
01/01/21	55.49	39.14	16.35	60.62	59.75	60.26	59.78	-0.03	-0.03	7.00	5.00	0.979	24	0	*
02/01/21	62.91	46.34	16.57	99.30	97.52	94.82	93.86	3.66	3.66	7.00	5.00	1.615	24	0	*
03/01/21	62.65	46.57	16.08	99.50	97.72	97.35	96.35	1.37	1.37	7.00	5.00	1.575	24	0	*
04/01/21	62.47	46.06	16.41	94.96	93.28	91.27	90.35	2.93	2.93	7.00	5.00	1.531	24	0	*
05/01/21	61.24	46.76	14.48	110.74	108.82	110.54	109.39	-0.57	-0.57	7.00	5.00	1.577	24	0	*
06/01/21	59.43	46.73	12.70	123.68	121.65	123.58	122.27	-0.62	-0.62	7.00	5.00	1.547	24	0	*
07/01/21	57.16	45.33	11.83	119.84	118.03	119.81	118.61	-0.58	-0.58	7.00	5.00	1.399	24	0	*
08/01/21	56.61	44.91	11.70	89.17	87.87	89.18	88.29	-0.42	-0.42	7.00	5.00	1.028	18	6	*
09/01/21	58.58	45.94	12.64	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	*
10/01/21	58.78	46.06	12.72	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	*
11/01/21	60.46	46.73	13.73	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	*
12/01/21	60.89	46.46	14.43	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	*
13/01/21	65.37	49.08	16.29	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	0	24	*

14/01/21	60.25	46.17	14.08	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
15/01/21	72.49	53.46	19.03	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
16/01/21	73.33	53.69	19.64	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
17/01/21	73.99	53.62	20.37	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
18/01/21	74.17	53.65	20.52	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
19/01/21	73.72	53.38	20.34	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
20/01/21	73.35	52.98	20.37	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
21/01/21	73.19	52.83	20.36	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
22/01/21	70.25	51.88	18.37	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
23/01/21	63.99	48.70	15.29	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
24/01/21	59.67	46.31	13.36	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
25/01/21	57.71	45.03	12.68	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
Итого:			1297.8	1276.31	1284.3	1271.64	4.67			18.488	320	424	
Средние:	59.73	45.27	14.46					7.00	5.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	MГ	Qo	BHP	BOS	Гкал	
									Т	Ч
25/12/20 24:00	61769.25	60814.34	57515.90	56968.85	3845.49	775.005	15020	20707		
25/01/21 24:00	63067.06	62090.65	58800.20	58240.49	3850.16	793.493	15340	21131		
Итого:	1297.81	1276.31	1284.30	1271.64	4.67	18.488	320	424		

Период нормальной работы 320ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 424ч

Время работы прибора после сброса 36482ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации