

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 26.12.2020 по 25.01.2021

Потребитель: ООО "УК ЖКО-25"
Адрес: ул. Преображенская, 74а

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1807215

Наименьший расход теплоносителя G_{min}:
Наибольший расход теплоносителя G_{max}:

Договор: 419

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (МПа)			Объем (м ³)			Теплота (Гкал)	Время раб (ч)	События
	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	V1	V2	ΔV				
26.12.20	68,23	45,29	22,94	99,654	98,085	0,000	0,7	0,6	101,789	99,048	2,741	2,284	22,95	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
27.12.20	68,76	46,00	22,76	103,762	102,133	0,000	0,7	0,6	106,017	103,166	2,851	2,358	24,00	Статям:73	
28.12.20	72,65	48,34	24,31	110,406	108,659	0,000	0,7	0,6	113,058	109,873	3,185	2,668	23,73	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
29.12.20	71,16	47,25	23,91	103,353	101,753	0,000	0,7	0,6	105,752	102,840	2,912	2,471	23,60	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
30.12.20	67,17	44,95	22,22	99,402	97,894	0,000	0,7	0,6	101,470	98,842	2,628	2,204	24,00	Статям:19.73.74	
31.12.20	66,57	45,59	20,98	110,248	108,616	0,000	0,7	0,6	112,501	109,695	2,806	2,304	24,00	Статям:73	
01.01.21	67,87	45,62	22,25	101,225	99,717	0,000	0,7	0,6	103,371	100,710	2,661	2,248	24,00	Статям:73	
02.01.21	66,84	44,62	22,22	94,374	92,960	0,000	0,7	0,6	96,323	93,846	2,477	2,099	22,78	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
03.01.21	66,50	44,48	22,02	95,046	93,626	0,000	0,7	0,6	96,990	94,512	2,478	2,096	22,60	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
04.01.21	66,62	45,47	21,15	106,208	104,607	0,000	0,7	0,6	108,383	105,642	2,741	2,243	24,00	Статям:73	
05.01.21	66,84	45,55	21,29	109,361	107,704	0,000	0,7	0,6	111,614	108,773	2,841	2,322	24,00	Статям:73	
06.01.21	66,80	45,02	21,78	103,000	101,425	0,000	0,7	0,6	105,122	102,410	2,712	2,237	23,92	Статям:18.19.54.71.73.74	
07.01.21	65,08	43,12	21,96	87,751	86,422	0,000	0,7	0,6	89,478	87,191	2,287	1,936	22,07	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
08.01.21	64,82	42,86	21,96	86,471	85,182	0,000	0,7	0,6	88,160	85,929	2,231	1,913	21,42	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
09.01.21	65,43	43,70	21,73	94,849	93,405	0,000	0,7	0,6	96,728	94,259	2,469	2,058	23,83	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
10.01.21	66,22	44,73	21,49	103,841	102,258	0,000	0,7	0,6	105,945	103,238	2,707	2,225	24,00	Статям:19.73.74	
11.01.21	68,03	46,36	21,67	110,848	109,163	0,000	0,7	0,6	113,209	110,284	2,925	2,398	24,00	Статям:73	
12.01.21	68,68	45,75	22,93	102,971	101,395	0,000	0,7	0,6	105,203	102,411	2,792	2,355	23,87	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
13.01.21	72,65	47,92	24,73	107,221	105,584	0,000	0,7	0,6	109,798	106,742	3,056	2,642	22,88	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
14.01.21	76,59	49,51	27,08	104,770	103,174	0,000	0,7	0,6	107,554	104,379	3,175	2,841	23,02	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
15.01.21	77,86	48,61	29,25	87,390	86,142	0,000	0,7	0,6	89,811	87,101	2,710	2,633	18,65	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
16.01.21	82,98	54,65	28,33	126,379	124,369	0,000	0,7	0,6	130,271	126,134	4,137	3,578	23,93	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
17.01.21	84,85	56,32	28,53	132,034	129,948	0,000	0,7	0,6	136,260	131,893	4,367	3,771	24,00	Статям:73	
18.01.21	84,72	55,50	29,22	124,918	123,013	0,000	0,7	0,6	128,906	124,804	4,102	3,649	24,00	Статям:73	
19.01.21	84,20	55,25	28,95	126,546	124,592	0,000	0,7	0,6	130,538	126,389	4,149	3,663	24,00	Статям:73	
20.01.21	84,70	55,27	29,43	129,078	127,024	0,000	0,7	0,6	133,197	128,857	4,340	3,804	24,00	Статям:73	
21.01.21	83,47	53,62	29,85	119,429	117,535	0,000	0,7	0,6	123,154	119,145	4,009	3,570	23,73	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
22.01.21	75,86	47,35	28,51	88,070	86,761	0,000	0,7	0,6	90,398	87,687	2,711	2,567	19,70	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
23.01.21	68,08	44,22	23,86	91,164	89,828	0,000	0,7	0,6	93,110	90,664	2,446	2,180	21,83	Статям:18.19.54.61.71.73.74	
24.01.21	64,54	42,94	21,60	94,199	92,808	0,000	0,7	0,6	96,017	93,627	2,390	2,030	23,90	Статям:18.19.54.71.73.74	
25.01.21	63,85	44,04	19,81	109,472	107,902	0,000	0,7	0,6	111,542	108,902	2,640	2,165	24,00	Статям:73	
Итого	71,57	47,42	24,15	3263,440	3213,684	0,000	0,7	0,6	3341,669	3248,993	92,676	79,512	720,42		

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
25.01.21	9260,291	9125,116	9469,636	9221,667	214,018	4904,08
25.12.20	5996,851	5911,432	6127,967	5972,674	134,506	4160,08

Теплоснабжение:

Т отч, период	Т раб, штатн	Т min	Т max	Т dt	Т ф	Т эл
744,00	720,42	20,20	0,00	0,00	3,38	0,00

Теплоснабжение:

Q отч, период	Q раб, штатн + Q min + Q max	Q dt	Q ф	Q эл
79,512	79,512	0,000	0,000	0,000

Код события	Описание
Статизм:18	Расход 1 ниже метрологического минимума
Статизм:19	Расход 2 ниже метрологического минимума
Статизм:54	Останов накопленный/отказ датчиков по ТС 1
Статизм:61	Возникновение НС4 по 1
Статизм:71	Возникновение С2
Статизм:73	Возникновение С4
Статизм:74	Возникновение С5

Ответственный за учет тепловой энергии:
Представитель обслуживающей организации:

Александр А.Ф. [подпись]

Подготовлен программным комплексом «Валет СП». www.vzlot.ru