

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/01/21г. - 23/02/21г.

Договор N:419

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Абонент: УК ЖКО-25
 Адрес: Славянская 15
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
 Договорные расходы:
 М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
 Тхв = 10.00°C
 Г под тах = 30.00 м3/ч Г под мпн = 0.08 м3/ч
 Г обр тах = 2.00 м3/ч Г обр мпн = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06ВВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
26/01/21	63.26	46.66	16.60	114.98	112.83	112.83	7.00	7.00	1.871	24	0	
27/01/21	65.79	47.97	17.82	114.57	112.33	112.33	7.00	7.00	2.000	24	0	
28/01/21	66.71	48.63	18.08	113.77	111.46	111.46	7.00	7.00	2.011	24	0	
29/01/21	69.94	50.23	19.71	113.74	111.21	111.21	7.00	7.00	2.191	24	0	
30/01/21	70.87	50.68	20.19	113.34	110.75	110.75	7.00	7.00	2.235	24	0	
31/01/21	70.94	51.05	19.89	114.51	111.97	111.97	7.00	7.00	2.225	24	0	
01/02/21	70.95	50.89	20.06	113.81	111.17	111.17	7.00	7.00	2.226	24	0	
02/02/21	71.56	51.43	20.13	114.75	112.11	112.11	7.00	7.00	2.255	24	0	
03/02/21	71.57	51.58	19.99	115.53	112.89	112.89	7.00	7.00	2.253	24	0	
04/02/21	69.73	50.81	18.92	116.19	113.69	113.69	7.00	7.00	2.150	24	0	
05/02/21	75.79	53.56	22.23	114.80	111.90	111.90	7.00	7.00	2.489	24	0	
06/02/21	80.00	55.21	24.79	113.76	110.58	110.58	7.00	7.00	2.740	24	0	
07/02/21	83.68	56.31	27.37	112.98	109.61	109.61	7.00	7.00	3.005	24	0	
08/02/21	84.19	56.82	27.37	114.71	111.16	111.16	7.00	7.00	3.046	24	0	
09/02/21	81.44	55.83	25.61	114.48	111.13	111.13	7.00	7.00	2.848	24	0	
10/02/21	79.12	55.16	23.96	116.47	113.29	113.29	7.00	7.00	2.714	24	0	
11/02/21	77.24	54.21	23.03	115.80	112.72	112.72	7.00	7.00	2.595	24	0	
12/02/21	70.71	50.92	19.79	114.99	112.43	112.43	7.00	7.00	2.221	24	0	
13/02/21	81.50	55.51	25.99	114.34	110.98	110.98	7.00	7.00	2.885	24	0	

14/02/21	81.60	55.29	26.31	114.25	110.89	110.89	7.00	7.00	2.916	24	0		
15/02/21	82.49	55.91	26.58	115.63	112.18	112.18	7.00	7.00	2.984	24	0		
16/02/21	83.49	56.70	26.79	116.05	112.54	112.54	7.00	7.00	3.015	24	0		
17/02/21	83.38	56.54	26.84	115.83	112.35	112.35	7.00	7.00	3.018	24	0		
18/02/21	83.51	56.72	26.79	116.98	113.43	113.43	7.00	7.00	3.039	24	0		
19/02/21	83.34	56.41	26.93	115.21	111.78	111.78	7.00	7.00	3.011	24	0		
20/02/21	82.67	56.17	26.50	115.16	111.74	111.74	7.00	7.00	2.961	24	0		
21/02/21	79.58	55.26	24.32	117.23	113.99	113.99	7.00	7.00	2.773	24	0		
22/02/21	76.53	54.22	22.31	117.72	114.62	114.62	7.00	7.00	2.557	24	0		
23/02/21	78.76	54.25	24.51	113.08	109.96	109.96	7.00	7.00	2.693	24	0		
Итого:				3334.6	3247.69	3247.69			74.927	696	0		
Средние:	76.56	53.48	23.08				7.00	7.00					

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4048ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации


