Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 26.01.2021 по 24.02.2021

Потребитель: ООО "УК ЖКО-25"
Адрес: ул. Преображенская, 74а
Договор: 419

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1807215

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (МПа)		Объем (м3)			Теплота (Гкал)	Время раб.(ч)	События
	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	V1	V2	ΔV	Q		
26.01.21	65,34	43,65	21,69	97,005	95,587	0,000	0,7	0,6	98,921	96,460	2,461	2,100	23,28	Статизм:18,19,54,61,71,73,74
27.01.21	65,52	44,19	21,33	98,455	97,033	0,000	0,7	0,6	100,413	97,941	2,472	2,097	23,28	Статизм:18,19,54,61,71,73,74
28.01.21	65,16	43,60	21,56	93,262	91,899	0,000	0,7	0,6	95,097	92,735	2,362	2,012	22,75	Статизм:18,19,54,61,71,73,74
29.01.21	67,02	45,37	21,65	104,027	102,538	0,000	0,7	0,6	106,183	103,549	2,634	2,248	24,00	Статизм:73
30.01.21	68,48	46,67	21,81	108,310	106,748	0,000	0,7	0,6	110,645	107,862	2,783	2,353	23,83	Статизм:18,19,54,61,71,73,74
31.01.21	67,41	45,39	22,02	99,369	97,960	0,000	0,7	0,6	101,456	98,927	2,529	2,191	21,98	Статизм:18,19,54,61,71,73,74
01.02.21	67,92	46,53	21,39	110,437	108,868	0,000	0,7	0,6	112,782	109,995	2,787	2,356	24,00	Статизм:73
02.02.21	67,94	46,05	21,89	106,977	105,464	0,000	0,7	0,6	109,250	106,533	2,717	2,337	24,00	Статизм:73
03.02.21	67,08	45,21	21,87	100,472	99,037	0,000	0,7	0,6	102,557	100,006	2,551	2,194	24,00	Статизм:73
04.02.21	66,22	43,79	22,43	87,039	85,827	0,000	0,7	0,6	88,811	86,614	2,197	1,969	21,08	Статизм:18,19,54,61,71,73,74
05.02.21	74,53	48,59	25,94	102,494	101,045	0,000	0,7	0,6	105,113	102,198	2,915	2,679	22,33	Статизм:18,19,54,61,71,73,74
06.02.21	78,30	52,07	26,23	118,202	116,488	0,000	0,7	0,6	121,469	117,990	3,479	3,096	23,95	Статизм:18,19,54,71,73,74
07.02.21	81,28	54,58	26,70	131,946	129,963	0,000	0,7	0,6	135,851	131,794	4,057	3,527	24,00	Статизм:73
08.02.21	80,93	53,64	27,29	124,884	123,023	0,000	0,7	0,6	128,552	124,703	3,849	3,405	24,00	Статизм:73
09.02.21	77,85	52,09	25,76	123,184	121,371	0,000	0,7	0,6	126,553	122,937	3,616	3,171	24,00	Статизм:73
10.02.21	75,84	48,96	26,88	102,033	100,562	0,000	0,7	0,6	104,703	101,714	2,989	2,755	22,70	Статизм:18,19,54,61,71,73,74
11.02.21	74,14	48,66	25,48	105,563	104,074	0,000	0,7	0,6	108,205	105,252	2,953	2,690	23,33	Статизм:18,19,54,61,71,73,74
12.02.21	73,60	46,25	27,35	84,919	83,782	0,000	0,7	0,6	87,051	84,652	2,399	2,357	18,90	Статизм:18,19,51,54,61,71,73,74
13.02.21	77,69	52,33	25,36	127,272	125,409	0,000	0,7	0,6	130,739	127,039	3,700	3,229	23,98	Статизм:51,61,71,73,74
14.02.21	79,31	52,84	26,47	126,891	125,010	0,000	0,7	0,6	130,480	126,664	3,816	3,361	24,00	Статизм:73
15.02.21	80,61	53,31	27,30	123,408	121,594	0,000	0,7	0,6	127,003	123,232	3,771	3,366	24,00	Статизм:73
16.02.21	80,30	53,56	26,74	126,205	124,354	0,000	0,7	0,6	129,857	126,044	3,813	3,376	24,00	Статизм:73
17.02.21	80,41	53,15	27,26	124,775	122,955	0,000	0,7	0,6	128,394	124,601	3,793	3,401	24,00	Статизм:73
18.02.21	79,72	52,75	26,97	121,813	120,057	0,000	0,7	0,6	125,292	121,644	3,648	3,283	24,00	Статизм:73
19.02.21	80,12	53,30	26,82	125,305	123,517	0,000	0,7	0,6	128,916	125,179	3,737	3,362	24,00	Статизм:73
20.02.21	78,64	52,03	26,61	118,635	116,922	0,000	0,7	0,6	121,943	118,429	3,514	3,154	24,00	Статизм:73
21.02.21	75,74	48,68	27,06	98,746	97,315	0,000	0,7	0,6	101,328	98,420	2,908	2,686	22,48	Статизм:18,19,54,61,71,73,74
22.02.21	72,87	45,99	26,88	84,347	83,194	0,000	0,7	0,6	86,414	84,029	2,385	2,323	19,12	Статизм:18,19,54,61,71,73,74
23.02.21	76,00	50,94	25,06	122,043	120,289	0,000	0,7	0,6	125,234	121,774	3,460	3,056	24,00	Статизм:73
24.02.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**74,00**	**49,11**	**24,89**	**3198,018**	**3151,885**	**0,000**	**0,7**	**0,6**	**3279,212**	**3188,917**	**90,295**	**80,134**	**673,02**	

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
24.02.21						
25.01.21	9260,291	9125,116	9469,636	9221,667	214,018	4904,08

Теплоснабжение:

T отч. период	Траб. штатн	Tmin	Tmax	Tdt	Tф	Tэп
720,00	673,02	20,65	0,00	0,00	2,33	0,00

Теплоснабжение:

Q отч. период	Q раб. штатн + Qmin + Qmax	Q dt	Qф	Qэп
80,134	80,134	0.000	0.000	0.000

Код события	Описание
Статизм:18	Расход 1 ниже метрологического минимума
Статизм:19	Расход 2 ниже метрологического минимума
Статизм:51	Отсутствие внешнего питания
Статизм:54	Останов накопления/отказ датчиков по ТС 1
Статизм:61	Возникновение НС4 по 1
Статизм:71	Возникновение С2
Статизм:73	Возникновение С4
Статизм:74	Возникновение С5

Ответственный за учет тепловой энергии:
Представитель обслуживающей организации: