

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/21г.-25/03/21г.

Абонент: УК ЖКО-25
 Адрес: Славянская, 15
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
 Договорные расходы:
 М сет. воды = _____ Т.сут МГВС = _____ Т.сут
 Тхв = 10.00 °С

Договор N: 419
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч
 Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06VV ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
24/02/21	79.28	53.75	25.53	112.61	109.49	109.49	7.00	7.00	2.794	24	0	
25/02/21	77.80	54.09	23.71	116.58	113.46	113.46	7.00	7.00	2.688	24	0	
26/02/21	69.97	50.88	19.09	118.03	115.41	115.41	7.00	7.00	2.202	24	0	
27/02/21	67.05	49.13	17.92	115.96	113.56	113.56	7.00	7.00	2.032	24	0	
28/02/21	67.21	49.19	18.02	115.22	112.82	112.82	7.00	7.00	2.030	24	0	
01/03/21	67.12	49.22	17.90	115.39	113.01	113.01	7.00	7.00	2.022	24	0	
02/03/21	66.09	48.46	17.63	114.80	112.57	112.57	7.00	7.00	1.981	24	0	
03/03/21	66.93	49.14	17.79	115.91	113.54	113.54	7.00	7.00	2.019	24	0	
04/03/21	66.78	49.30	17.48	115.69	113.34	113.34	7.00	7.00	1.979	24	0	
05/03/21	66.00	48.97	17.03	115.78	113.48	113.48	7.00	7.00	1.930	24	0	
06/03/21	66.26	48.71	17.55	113.33	111.13	111.13	7.00	7.00	1.946	24	0	
07/03/21	66.35	48.53	17.82	113.18	110.89	110.89	7.00	7.00	1.976	24	0	
08/03/21	67.38	49.27	18.11	114.07	111.69	111.69	7.00	7.00	2.023	24	0	
09/03/21	75.71	53.81	21.90	115.47	112.59	112.59	7.00	7.00	2.467	24	0	
10/03/21	75.53	53.47	22.06	114.65	111.79	111.79	7.00	7.00	2.465	24	0	
11/03/21	76.63	53.82	22.81	113.71	110.77	110.77	7.00	7.00	2.523	24	0	
12/03/21	76.42	53.65	22.77	114.31	111.40	111.40	7.00	7.00	2.536	24	0	
13/03/21	75.27	53.46	21.81	115.58	112.68	112.68	7.00	7.00	2.455	24	0	
14/03/21	68.64	50.43	18.21	115.74	113.32	113.32	7.00	7.00	2.061	24	0	
15/03/21	65.36	48.80	16.56	115.25	113.00	113.00	7.00	7.00	1.867	24	0	
16/03/21	66.41	49.23	17.18	114.57	112.29	112.29	7.00	7.00	1.924	24	0	

17/03/21	66.13	49.10	17.03	113.90	111.70	111.70	7.00	7.00	1.899	24	0								
18/03/21	66.13	48.93	17.20	113.68	111.46	111.46	7.00	7.00	1.913	24	0								
19/03/21	66.32	49.28	17.04	114.75	112.47	112.47	7.00	7.00	1.914	24	0								
20/03/21	66.37	49.35	17.02	113.81	111.59	111.59	7.00	7.00	1.896	24	0								
21/03/21	66.39	49.24	17.15	113.46	111.24	111.24	7.00	7.00	1.906	24	0								
22/03/21	66.47	49.34	17.13	114.84	112.52	112.52	7.00	7.00	1.925	24	0								
23/03/21	66.37	49.11	17.26	113.12	110.95	110.95	7.00	7.00	1.913	24	0								
24/03/21	66.19	48.98	17.21	113.31	111.13	111.13	7.00	7.00	1.910	24	0								
25/03/21	66.50	49.49	17.01	114.99	112.69	112.69	7.00	7.00	1.915	24	0								
Итого:				3212.5	3145.03	3145.03			57.629	672	0								
Средние:	68.36	50.01	18.35				7.00	7.00											

63,182

Период нормальной работы 672ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4768ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации


