

ОТЧЕТ

О СУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
24/02/21г. - 25/03/21г.

Абонент: УК ЖКО-25
 Адрес: Победы, 124
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
 Договор N: 419
 Тип расходомера:
 Договорные расходы:
 М сет. воды = Т.сут Мгвс = Т.сут
 Тхв = 10.00°C
 Пределы измерений: = 30.00 м³/ч Г под min = 0.08 м³/ч
 Г под max = 30.00 м³/ч Г обр max = 0.08 м³/ч

Заводской номер 00273226

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛ

ЮЧЕНИЯ 3

БД 1

QT=0

T3=0

KC=0x0628

ПО 2.7

Дата	t1		t2		dt	V1			M1			V2			M2			Mг	Т	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C		°C			°C	м3		Т	м3		Т	м3		Т	м3									
24/02/21	70.31		52.24		18.07	112.64		110.15	111.90	110.00	118	-0.33	7.00	5.00	1.994	24	0								
25/02/21	62.38		47.32		15.06	104.63		102.75	104.17	103.00	18	-0.33	7.00	5.00	1.548	24	0								
26/02/21	54.87		42.94		11.93	100.85		99.44	100.70	99.00	1	-0.37	7.00	5.00	1.187	24	0								
27/02/21	55.20		43.05		12.15	101.82		100.38	101.73	100.00	7	-0.39	7.00	5.00	1.222	24	0								
28/02/21	55.85		43.45		12.40	101.74		100.30	101.64	100.00	8	-0.38	7.00	5.00	1.247	24	0								
01/03/21	56.05		43.57		12.48	101.67		100.22	101.55	100.00	9	-0.37	7.00	5.00	1.252	24	0								
02/03/21	56.79		43.71		13.08	99.58		98.14	99.43	98.40	7	-0.33	7.00	5.00	1.284	24	0								
03/03/21	56.21		43.54		12.67	100.38		98.94	100.27	99.30	1	-0.37	7.00	5.00	1.254	24	0								
04/03/21	55.24		43.10		12.14	98.85		97.48	97.90	97.00	1	-0.42	7.00	5.00	1.186	24	0								
05/03/21	55.15		42.95		12.20	100.47		99.03	100.34	99.30	3	-0.35	7.00	5.00	1.211	24	0								
06/03/21	58.96		44.72		14.24	99.73		98.08	99.40	98.40	1	-0.36	7.00	5.00	1.398	24	0								
07/03/21	58.95		44.92		14.03	100.11		98.53	99.76	98.80	1	-0.27	7.00	5.00	1.382	24	0								
08/03/21	57.60		44.09		13.51	98.85		97.40	98.55	97.50	1	-0.19	7.00	5.00	1.315	24	0								
09/03/21	61.72		47.07		14.65	104.62		102.77	104.24	103.13	1	-0.36	7.00	5.00	1.509	24	0								
10/03/21	63.69		48.25		15.44	104.73		102.80	104.29	103.09	1	-0.29	7.00	5.00	1.590	24	0								
11/03/21	65.93		49.45		16.48	105.19		103.14	104.64	103.44	1	-0.30	7.00	5.00	1.702	24	0								
12/03/21	65.82		49.45		16.37	105.41		103.36	104.88	103.68	1	-0.32	7.00	5.00	1.693	24	0								
13/03/21	62.17		47.55		14.62	105.77		103.91	105.32	104.18	1	-0.27	7.00	5.00	1.521	24	0								
14/03/21	56.38		43.96		12.42	101.18		99.68	100.93	99.97	1	-0.29	7.00	5.00	1.239	24	0								

15/03/21	54.07	42.46	11.61	99.14	97.79	99.00	98.14	-0.35	7.00	5.00	1.135	24	0
16/03/21	54.68	42.82	11.86	99.60	98.23	99.48	98.60	-0.37	7.00	5.00	1.167	24	0
17/03/21	55.45	43.30	12.15	100.43	98.99	100.29	99.33	-0.34	7.00	5.00	1.204	24	0
18/03/21	56.28	43.77	12.51	100.68	99.24	100.53	99.57	-0.33	7.00	5.00	1.242	24	0
19/03/21	55.55	43.42	12.13	100.08	98.65	99.99	99.04	-0.39	7.00	5.00	1.198	24	0
20/03/21	55.84	43.66	12.18	101.11	99.67	100.99	100.03	-0.36	7.00	5.00	1.215	24	0
21/03/21	56.32	43.77	12.55	99.65	98.21	99.53	98.57	-0.36	7.00	5.00	1.235	24	0
22/03/21	55.04	43.07	11.97	99.26	97.87	99.24	98.34	-0.47	7.00	5.00	1.175	24	0
23/03/21	56.37	43.38	12.99	92.81	91.47	92.78	91.90	-0.43	7.00	5.00	1.190	23	1
24/03/21	56.55	43.51	13.04	100.80	99.36	100.83	99.87	-0.51	7.00	5.00	1.296	24	0
25/03/21	54.87	42.66	12.21	99.20	97.79	99.26	98.40	-0.61	7.00	5.00	1.196	24	0
Итого:				2823.7	2780.87	2818.3	2791.02	-10.15			36.445	671	1
Средние:	57.47	44.38	13.09						7.00	5.00			

39,987

Период нормальной работы 671ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
 Время работы прибора после сброса 37898ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации


