

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/21г.-21/04/21г.

Абонент: Ф.Ф. Рыков-22 Договор №: 4/19
 Адрес: С.п. Строитель 124 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТА сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: _____ G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
 Тхв= 10.00°C

Заводской номер 00273226 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0628 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
26/03/21	53.15	41.74	11.41	97.49	96.23	97.59	96.76	-0.53	7.00	5.00	1.098	24	0	0
27/03/21	52.53	41.45	11.08	97.55	96.32	97.63	96.82	-0.50	7.00	5.00	1.068	24	0	0
28/03/21	52.32	41.27	11.05	96.63	95.41	96.69	95.89	-0.48	7.00	5.00	1.056	24	0	0
29/03/21	52.75	41.49	11.26	96.73	95.49	96.75	95.94	-0.45	7.00	5.00	1.077	24	0	0
30/03/21	53.75	42.15	11.60	98.66	97.33	98.75	97.91	-0.58	7.00	5.00	1.131	24	0	0
31/03/21	51.85	41.03	10.82	95.14	93.97	95.25	94.44	-0.47	7.00	5.00	1.017	24	0	0
01/04/21	46.94	38.06	8.88	90.57	89.62	90.80	90.18	-0.56	7.00	5.00	0.797	24	0	0
02/04/21	45.59	37.31	8.28	81.93	81.15	82.24	81.70	-0.55	7.00	5.00	0.671	24	0	0
03/04/21	51.09	40.55	10.54	94.91	93.79	95.11	94.39	-0.60	7.00	5.00	0.987	24	0	0
04/04/21	52.14	41.33	10.81	96.38	95.14	96.56	95.77	-0.63	7.00	5.00	1.031	24	0	0
05/04/21	51.77	41.09	10.68	95.51	94.32	95.61	94.82	-0.50	7.00	5.00	1.010	24	0	0
06/04/21	49.17	39.60	9.57	92.82	91.78	93.00	92.33	-0.55	7.00	5.00	0.879	24	0	0
07/04/21	49.58	39.81	9.77	93.43	92.38	93.58	92.86	-0.48	7.00	5.00	0.905	24	0	0
08/04/21	51.24	40.89	10.35	95.82	94.67	95.93	95.21	-0.54	7.00	5.00	0.979	24	0	0
09/04/21	51.90	41.17	10.73	95.61	94.40	95.67	94.89	-0.49	7.00	5.00	1.014	24	0	0
10/04/21	50.98	40.60	10.38	93.76	92.61	93.89	93.12	-0.51	7.00	5.00	0.962	24	0	0
11/04/21	48.47	39.20	9.27	91.57	90.55	91.78	91.11	-0.56	7.00	5.00	0.837	24	0	0
12/04/21	44.84	37.10	7.74	75.41	74.67	75.69	75.15	-0.48	7.00	5.00	0.579	24	0	0
13/04/21	44.02	37.04	6.98	90.78	89.96	91.16	90.58	-0.62	7.00	5.00	0.632	24	0	0

14/04/21	43.82	36.96	6.86	90.73	89.90	91.08	90.50	-0.60	7.00	5.00	0.616	24	0
15/04/21	44.04	37.06	6.98	90.69	89.85	91.03	90.43	-0.58	7.00	5.00	0.630	24	0
16/04/21	46.29	38.29	8.00	34.49	34.13	34.58	34.31	-0.18	7.00	5.00	0.274	24	0
17/04/21	19.46	18.86	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	24	0
18/04/21	18.59	18.11	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	24	0
19/04/21	17.69	17.17	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	24	0
20/04/21	17.55	17.02	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	24	0
21/04/21	16.96	16.50	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	24	0
Итого:				1986.6	1963.67	1990.3	1975.11	-11.44			19.250	1648	0
Средние:	43.64	35.66	7.98						7.00	5.00			

Период нормальной работы 648ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 38546ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации


