

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
01/10/21г.-25/10/21г.

Договор N:419

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч

Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Абонент: УК ЖКО-25
Адрес: Славянская, 15
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут
Тхв = 10.00°C

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0X06ВВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	ч	ч	ч	ч
	°C	°C	°C	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал				
01/10/21	62.54	42.75	19.79	154.73	151.64	151.64	-273.9	-169.3	2.781	38	0		
02/10/21	61.44	41.34	20.10	68.99	67.79	67.79	7.00	7.00	1.362	24	0		
03/10/21	62.69	42.64	20.05	70.77	69.55	69.55	7.00	7.00	1.391	24	0		
04/10/21	62.12	43.07	19.05	75.44	74.08	74.08	7.00	7.00	1.406	24	0		
05/10/21	62.09	43.42	18.67	72.79	71.49	71.49	7.00	7.00	1.332	24	0		
06/10/21	62.15	43.39	18.76	70.56	69.36	69.36	7.00	7.00	1.299	24	0		
07/10/21	62.16	43.02	19.14	69.80	68.60	68.60	7.00	7.00	1.311	24	0		
08/10/21	62.09	42.93	19.16	69.21	68.01	68.01	7.00	7.00	1.302	24	0		
09/10/21	62.08	43.03	19.05	69.10	67.90	67.90	7.00	7.00	1.292	24	0		
10/10/21	62.05	43.24	18.81	69.11	67.91	67.91	7.00	7.00	1.277	24	0		
11/10/21	62.00	43.52	18.48	68.32	67.12	67.12	7.00	7.00	1.239	24	0		
12/10/21	62.03	43.93	18.10	67.25	66.05	66.05	7.00	7.00	1.195	24	0		
13/10/21	61.98	43.84	18.14	67.27	66.07	66.07	7.00	7.00	1.197	24	0		
14/10/21	61.97	43.55	18.42	68.36	67.16	67.16	7.00	7.00	1.232	24	0		
15/10/21	62.08	43.61	18.47	68.18	66.98	66.98	7.00	7.00	1.235	24	0		
16/10/21	61.73	43.68	18.05	67.39	66.19	66.19	7.00	7.00	1.194	24	0		
17/10/21	62.08	44.00	18.08	67.49	66.29	66.29	7.00	7.00	1.195	24	0		
18/10/21	62.13	43.63	18.50	67.83	66.63	66.63	7.00	7.00	1.232	24	0		
19/10/21	62.04	43.12	18.92	67.69	66.49	66.49	7.00	7.00	1.254	24	0		
20/10/21	61.63	42.51	19.12	67.86	66.66	66.66	7.00	7.00	1.272	24	0		
21/10/21	62.08	43.33	18.75	68.28	67.08	67.08	7.00	7.00	1.257	24	0		

27.09.21
расчет Т2 по С 27.09.21

22/10/21	62.07	43.67	18.40	69.15	67.95	67.95	7.00	7.00	1.248	24	0
23/10/21	62.01	43.70	18.31	69.33	68.13	68.13	7.00	7.00	1.243	24	0
24/10/21	62.07	43.09	18.98	68.48	67.28	67.28	7.00	7.00	1.273	24	0
25/10/21	62.03	42.67	19.36	67.98	66.78	66.78	7.00	7.00	1.292	24	0
Итого:				1811.3	1779.19	1779.19			33.311	614	0
Средние:	62.05	43.22	18.82				-4.23	-0.05			

Период нормальной работы 614ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 599ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



сумма: 37,155

