

Ведомость учета параметров потребления тепла

Потребитель: ООО "УК ЖКО-25"
 Адрес: ул. Преображенская, 74а
 Договор: 419

за период с 27.09.2021 по 26.10.2021

Тип прибора: ТСРВ-043
 Номер прибора: 1807215

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
 Наибольший расход теплоносителя Gmax:

| Дата | Температура (°C) | | | Масса (т) | | | Давление (МПа) | | Объем (м3) | | | Теплота (Гкал) Q | Время раб.(ч) | События | |
|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| | T1 | T2 | ΔT | M1 | M2 | ΔM | P1 | P2 | V1 | V2 | ΔV | | | | |
| 27.09.21 | 55,29 | 23,55 | 31,74 | 0,275 | 0,000 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,009 | 0,97 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 28.09.21 | 55,28 | 23,46 | 31,82 | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 0,214 | 0,000 | 0,214 | 0,008 | 0,27 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 29.09.21 | 59,88 | 30,65 | 29,21 | 26,072 | 25,970 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 26,988 | 26,142 | 0,426 | 0,698 | 6,68 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 30.09.21 | 62,87 | 39,99 | 22,88 | 61,872 | 61,491 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 63,034 | 61,952 | 1,082 | 1,487 | 13,82 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 01.10.21 | 62,86 | 39,70 | 23,16 | 55,449 | 55,308 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 56,499 | 55,715 | 0,784 | 1,368 | 13,00 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 02.10.21 | 62,85 | 39,98 | 22,87 | 56,587 | 56,512 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 57,658 | 56,933 | 0,725 | 1,380 | 13,27 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 03.10.21 | 63,31 | 38,58 | 24,73 | 44,885 | 44,762 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 45,549 | 45,070 | 0,479 | 1,189 | 12,25 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 04.10.21 | 63,07 | 38,30 | 24,77 | 43,879 | 43,872 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 44,718 | 44,168 | 0,550 | 1,168 | 12,12 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 05.10.21 | 64,22 | 37,45 | 26,77 | 40,730 | 40,811 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 41,528 | 41,072 | 0,456 | 1,153 | 12,15 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 06.10.21 | 63,04 | 39,05 | 23,99 | 51,808 | 51,802 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 52,764 | 52,162 | 0,832 | 1,337 | 13,00 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 07.10.21 | 64,69 | 40,58 | 24,11 | 57,279 | 57,237 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 58,420 | 57,675 | 0,745 | 1,472 | 13,05 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 08.10.21 | 64,38 | 40,20 | 24,18 | 55,826 | 55,810 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 56,928 | 56,229 | 0,699 | 1,433 | 13,07 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 09.10.21 | 64,01 | 40,32 | 23,69 | 57,278 | 57,252 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 58,393 | 57,689 | 0,710 | 1,436 | 13,22 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 10.10.21 | 64,22 | 39,31 | 24,91 | 48,713 | 48,762 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 49,673 | 49,116 | 0,557 | 1,282 | 12,35 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 11.10.21 | 63,86 | 38,25 | 25,61 | 43,365 | 43,487 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 44,211 | 43,778 | 0,433 | 1,189 | 12,22 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 12.10.21 | 64,13 | 37,57 | 26,56 | 38,413 | 38,570 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 39,170 | 38,823 | 0,347 | 1,080 | 11,62 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 13.10.21 | 63,42 | 36,17 | 27,25 | 32,062 | 32,273 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 32,678 | 32,463 | 0,215 | 0,934 | 11,23 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 14.10.21 | 63,46 | 37,61 | 25,87 | 39,674 | 39,799 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 40,439 | 40,065 | 0,374 | 1,072 | 11,80 | Статизм:0,1,18,19,51,54,61,71,73,74 | |
| 15.10.21 | 64,52 | 40,35 | 24,17 | 54,809 | 54,844 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 55,899 | 55,259 | 0,640 | 1,416 | 12,93 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 16.10.21 | 64,26 | 40,61 | 23,65 | 58,006 | 57,990 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 58,449 | 58,449 | 0,701 | 1,426 | 13,55 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 17.10.21 | 64,71 | 38,67 | 26,04 | 42,791 | 42,927 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 43,649 | 43,223 | 0,426 | 1,191 | 12,08 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 18.10.21 | 64,36 | 39,81 | 24,55 | 51,359 | 51,437 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 52,375 | 51,815 | 0,560 | 1,347 | 12,77 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 19.10.21 | 64,19 | 41,79 | 22,40 | 65,942 | 65,902 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 67,234 | 66,436 | 0,798 | 1,577 | 14,02 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 20.10.21 | 63,95 | 43,19 | 20,76 | 80,788 | 80,665 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 82,348 | 81,385 | 0,963 | 1,726 | 16,72 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 21.10.21 | 64,06 | 37,56 | 26,50 | 36,207 | 36,419 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 36,924 | 36,657 | 0,267 | 1,027 | 11,55 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 22.10.21 | 64,07 | 36,55 | 27,52 | 32,160 | 32,407 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 32,795 | 32,603 | 0,192 | 0,951 | 11,47 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 23.10.21 | 63,85 | 37,04 | 26,81 | 35,387 | 35,615 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 36,081 | 35,838 | 0,243 | 1,017 | 11,70 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 24.10.21 | 63,82 | 41,52 | 22,30 | 65,607 | 65,595 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 66,879 | 66,118 | 0,761 | 1,565 | 14,10 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 25.10.21 | 63,60 | 42,84 | 20,66 | 80,558 | 80,427 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 82,101 | 81,124 | 0,977 | 1,753 | 16,15 | Статизм:18,19,54,61,71,73,74 | |
| 26.10.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 63,11 | 37,96 | 25,15 | 1357,792 | 1357,946 | 0,000 | 0,7 | 0,6 | 1384,195 | 1367,959 | 16,236 | 34,690 | 342,90 | - | |

Показания счетчиков

| Дата и время | M1, т | M2, т | V1, м3 | V2, м3 | Q, Гкал | Время раб., ч |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|
| 26.10.21 | | | | | | |
| 26.09.21 | 16509,519 | 16267,996 | 16883,813 | 16439,354 | 385,257 | 10760,08 |

| Т отч. период | Траб. штатн | Tmin | Tmax | Tdt | Tф | Tэл |
|---------------|-------------|--------|------|------|-------|------|
| 720,00 | 342,90 | 342,75 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 0,00 |

Теплоснабжение:

| Q отч. период | Q раб. штатн + Qmin + Qmax | Q dt | Qф | Qэл |
|---------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 34,690 | 34,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Код события | Описание |
|-------------|---|
| Статизм:0 | Сбой входа 1 |
| Статизм:1 | Сбой входа 2 |
| Статизм:18 | Расход 1 ниже метрологического минимума |
| Статизм:19 | Расход 2 ниже метрологического минимума |
| Статизм:51 | Отсутствие внешнего питания |
| Статизм:54 | Останов накопления/отказ датчиков по ТС 1 |
| Статизм:61 | Возникновение ИС4 по 1 |
| Статизм:71 | Возникновение С2 |
| Статизм:72 | Возникновение С3 |
| Статизм:73 | Возникновение С4 |
| Статизм:74 | Возникновение С5 |

Ответственный за учет тепловой энергии:
 Представитель обслуживающей организации: