

Потребитель: УК ЖКО-25
 Адрес: Первомайская 6
 Договор: 419

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 27.09.2021 по 26.10.2021
 Тип прибора: ТСРВ-043
 Номер прибора: 19000664

Наименьший расход теплоносителя Гсмт:
 Наибольший расход теплоносителя Гсмтх:

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (МПа)			Объем (м³)			Теплота (ккал)	Время раб.ч	События
	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	V1	V2	ΔV				
27.09.21	41,11	31,47	9,64	2,458	0,000	2,458	0,1	0,1	2,505	0,000	2,505	0,021	1,12	Статус:18,61,75,76,77,78	
28.09.21	62,37	40,98	21,39	22,019	0,000	22,019	0,1	0,1	22,442	0,000	22,442	0,635	13,12	Статус:0,18,51,61,75,76,77,78	
29.09.21	64,65	33,33	31,32	38,615	0,000	38,615	0,1	0,1	39,377	0,000	39,377	1,213	23,83	Статус:18,61,76,77,78	
30.09.21	64,23	34,29	29,94	47,137	0,000	47,136	0,1	0,1	48,049	0,000	48,049	1,353	23,97	Статус:18,61,76,77,78	
01.10.21	64,79	54,27	10,52	312,642	0,000	312,642	0,1	0,1	318,809	0,000	318,809	3,287	24,00	Статус:77	
02.10.21	64,92	55,03	9,89	300,664	0,000	303,665	0,1	0,1	309,672	0,000	309,672	2,964	24,00	Статус:77	
03.10.21	65,56	56,34	9,22	319,978	0,000	319,977	0,1	0,1	326,430	0,000	326,430	2,948	24,00	Статус:77	
04.10.21	65,36	56,04	9,32	306,411	0,000	306,412	0,1	0,1	312,548	0,000	312,548	2,852	24,00	Статус:77	
05.10.21	65,64	56,89	8,95	319,288	0,000	319,288	0,1	0,1	325,782	0,000	325,782	2,640	24,00	Статус:77,78	
06.10.21	63,88	54,79	9,09	308,793	0,000	308,793	0,1	0,1	315,022	0,000	315,022	2,813	24,00	Статус:77	
07.10.21	65,30	55,50	9,43	297,001	0,000	297,001	0,1	0,1	301,954	0,000	301,954	2,781	24,00	Статус:77	
08.10.21	65,58	56,46	9,43	297,001	0,000	297,001	0,1	0,1	302,881	0,000	302,881	2,800	24,00	Статус:77	
09.10.21	65,00	55,86	9,14	301,458	0,000	301,458	0,1	0,1	307,443	0,000	307,443	2,751	24,00	Статус:77	
10.10.21	65,25	55,51	9,74	289,666	0,000	289,666	0,1	0,1	303,226	0,000	303,226	2,739	24,00	Статус:77	
11.10.21	65,38	56,15	9,23	297,263	0,000	297,262	0,1	0,1	304,731	0,000	304,731	2,604	24,00	Статус:77,78	
12.10.21	64,81	56,47	8,34	316,140	0,000	316,141	0,1	0,1	322,386	0,000	322,386	2,531	24,00	Статус:77	
13.10.21	64,35	55,61	8,74	298,912	0,000	298,911	0,1	0,1	317,075	0,000	317,075	2,754	24,00	Статус:77	
14.10.21	64,96	55,47	9,49	290,892	0,000	290,891	0,1	0,1	296,655	0,000	296,655	2,754	24,00	Статус:77	
15.10.21	65,35	56,48	8,87	310,848	0,000	310,849	0,1	0,1	314,975	0,000	314,975	2,798	24,00	Статус:77	
16.10.21	65,12	55,61	9,51	289,955	0,000	289,955	0,1	0,1	295,727	0,000	295,727	2,756	24,00	Статус:77	
17.10.21	64,56	55,31	9,25	296,520	0,000	296,520	0,1	0,1	302,330	0,000	302,330	2,736	24,00	Статус:77	
18.10.21	64,04	54,00	10,04	310,270	0,000	310,270	0,1	0,1	316,382	0,000	316,382	2,716	24,00	Статус:77	
19.10.21	64,83	56,15	8,68	307,310	0,000	307,311	0,1	0,1	313,439	0,000	313,439	2,653	24,00	Статус:77	
20.10.21	65,10	56,58	8,52	312,793	0,000	312,793	0,1	0,1	319,030	0,000	319,030	2,653	24,00	Статус:77,78	
21.10.21	64,92	55,57	9,35	291,045	0,000	291,045	0,1	0,1	296,807	0,000	296,807	2,717	24,00	Статус:77	
22.10.21	64,55	55,14	9,41	292,265	0,000	292,265	0,1	0,1	297,987	0,000	297,987	2,745	24,00	Статус:77	
23.10.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.10.21	64,04	52,88	11,16	7652,284	0,000	7652,285	0,1	0,1	7804,066	0,000	7804,066	72,764	662,03	Статус:77	
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	Время раб., ч
26.09.21	25311,965	7743,323	25902,055	7835,126	445,361	9825,93
Теплоснабжение:						
T отч, период	Траб. штатн	Tmin	Tmax	Tdi	Tф	Tсп
720,00	662,03	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплоснабжение:	Q раб. штатн + Qплн + Qмах	Q dt	Qф	Qсп		
72,764	72,764	0,000	0,000	0,000		

Код события	Описание
Статус:0	Сбой ввода 1
Статус:18	Расход 1 ниже метрологического минимума
Статус:51	Отсутствие внешнего питания
Статус:51	Возникновение НС4 по 1
Статус:75	Возникновение СБ
Статус:76	Возникновение С7
Статус:77	Возникновение С8
Статус:78	Возникновение С9

Ответственный за учет тепловой энергии:
 Представитель обслуживающей организации:

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП», www.vzlet.ru