

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/10/21г. - 25/11/21г.

Абонент:

СН Водоканал

Договор N:419

Адрес: *СН Водоканал*

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 10.00 °C

Заводской номер 00172862

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0X06VV

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
26/10/21	61.78	42.36	19.42	67.67	66.47	66.47	7.00	7.00	1.290	24	0	
27/10/21	61.94	42.27	19.67	66.46	65.26	65.26	7.00	7.00	1.283	24	0	
28/10/21	62.02	42.15	19.87	65.39	64.19	64.19	7.00	7.00	1.273	24	0	
29/10/21	63.15	42.35	20.80	59.77	58.72	58.72	7.00	7.00	1.220	24	0	
30/10/21	62.17	41.72	20.45	56.15	55.19	55.19	7.00	7.00	1.127	24	0	
31/10/21	61.74	41.38	20.36	55.90	54.94	54.94	7.00	7.00	1.117	24	0	
01/11/21	62.40	41.48	20.92	56.64	55.68	55.68	7.00	7.00	1.162	24	0	
02/11/21	63.52	42.49	21.03	60.22	59.15	59.15	7.00	7.00	1.241	24	0	
03/11/21	64.10	43.39	20.71	63.62	62.42	62.42	7.00	7.00	1.289	24	0	
04/11/21	63.34	43.29	20.05	64.16	62.96	62.96	7.00	7.00	1.261	24	0	
05/11/21	62.96	43.22	19.74	64.19	62.99	62.99	7.00	7.00	1.245	24	0	
06/11/21	62.94	43.11	19.83	64.05	62.85	62.85	7.00	7.00	1.248	24	0	
07/11/21	63.03	42.87	20.16	63.59	62.39	62.39	7.00	7.00	1.257	24	0	
08/11/21	62.96	43.06	19.90	63.73	62.53	62.53	7.00	7.00	1.244	24	0	
09/11/21	63.01	42.49	20.52	62.98	61.78	61.78	7.00	7.00	1.263	24	0	
10/11/21	64.61	42.11	22.50	60.22	59.03	59.03	7.00	7.00	1.324	24	0	
11/11/21	65.60	42.24	23.36	60.11	58.91	58.91	7.00	7.00	1.375	24	0	
12/11/21	65.98	42.55	23.43	60.80	59.60	59.60	7.00	7.00	1.395	24	0	
13/11/21	63.17	41.41	21.76	60.93	59.73	59.73	7.00	7.00	1.298	24	0	
14/11/21	63.05	41.04	22.01	60.60	59.40	59.40	7.00	7.00	1.305	24	0	
15/11/21	63.18	40.79	22.39	60.51	59.32	59.32	7.00	7.00	1.328	24	0	

16/11/21	66.03	42.13	23.90	62.99	61.79	61.79	7.00	7.00	7.00	1.475	24	0
17/11/21	68.57	43.35	25.22	64.99	63.55	63.55	7.00	7.00	7.00	1.600	24	0
18/11/21	68.34	43.13	25.21	64.92	63.49	63.49	7.00	7.00	7.00	1.598	24	0
19/11/21	64.00	40.63	23.37	59.68	58.60	58.60	7.00	7.00	7.00	1.366	24	0
20/11/21	62.16	39.50	22.66	57.41	56.45	56.45	7.00	7.00	7.00	1.273	24	0
21/11/21	62.31	39.78	22.53	59.46	58.40	58.40	7.00	7.00	7.00	1.314	24	0
22/11/21	63.31	40.64	22.67	61.47	60.27	60.27	7.00	7.00	7.00	1.364	24	0
23/11/21	64.21	40.36	23.85	60.57	59.37	59.37	7.00	7.00	7.00	1.417	24	0
24/11/21	66.73	40.98	25.75	60.13	58.93	58.93	7.00	7.00	7.00	1.515	24	0
25/11/21	66.65	42.28	24.37	66.56	65.21	65.21	7.00	7.00	7.00	1.587	24	0
Итого:				1915.8	1879.57	1879.57				41.054	744	0
Средние:	63.86	41.99	21.87				7.00	7.00				

Дата	M1		M2		Qo	ВНР	ВОС
	МЗ	Т	Т	Гкал			
25/10/21 24:00	1698.18	1668.30	1668.30	31.335	590	0	
25/11/21 24:00	3614.05	3547.87	3547.87	72.389	1334	0	
Итого:	1915.87	1879.57	1879.57	41.054	744	0	

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1344ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж. организации

