

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/21г. -25/01/22г.

Договор №:419

Абонент: УК ЖКО-25
Адрес: Победы, 124

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:

Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут Г обр max = 30.00 м3/ч Г обр min = 0.08 м3/ч

Тхв = 10.00°C

Заводской номер 00273226

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0ХД01А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qо	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
26/12/21	65.65	47.20	18.45	98.42	96.47	98.02	97.03	-0.56	7.00	5.00	1.779	24	0	
27/12/21	66.41	47.50	18.91	98.37	96.41	97.92	96.92	-0.51	7.00	5.00	1.825	24	0	
28/12/21	69.33	49.12	20.21	100.10	97.94	99.47	98.34	-0.40	7.00	5.00	1.983	24	0	
29/12/21	65.90	47.24	18.66	98.24	96.29	97.72	96.73	-0.44	7.00	5.00	1.800	24	0	
30/12/21	63.13	45.71	17.42	96.93	95.22	96.49	95.53	-0.31	7.00	5.00	1.658	24	0	
31/12/21	62.03	45.18	16.85	97.09	95.41	96.46	95.50	-0.09	7.00	5.00	1.611	24	0	
01/01/22	59.64	44.01	15.63	95.39	93.84	95.13	94.24	-0.40	7.00	5.00	1.468	24	0	
02/01/22	61.46	44.92	16.54	97.63	95.96	97.35	96.43	-0.47	7.00	5.00	1.590	24	0	
03/01/22	61.51	45.18	16.33	97.40	95.70	97.15	96.26	-0.56	7.00	5.00	1.564	24	0	
04/01/22	62.04	45.32	16.72	97.89	96.21	97.56	96.62	-0.41	7.00	5.00	1.611	24	0	
05/01/22	58.17	43.31	14.86	94.70	93.18	94.47	93.66	-0.48	7.00	5.00	1.387	24	0	
06/01/22	56.14	42.08	14.06	93.33	91.89	93.13	92.41	-0.52	7.00	5.00	1.294	24	0	
07/01/22	58.34	43.28	15.06	95.43	93.93	95.17	94.36	-0.43	7.00	5.00	1.417	24	0	
08/01/22	61.40	45.04	16.36	97.43	95.77	97.05	96.09	-0.32	7.00	5.00	1.568	24	0	
09/01/22	61.21	45.00	16.21	97.25	95.61	96.88	95.92	-0.31	7.00	5.00	1.551	24	0	
10/01/22	57.79	42.89	14.90	93.28	91.84	93.01	92.25	-0.41	7.00	5.00	1.369	24	0	
11/01/22	62.29	45.33	16.96	96.98	95.24	96.54	95.61	-0.37	7.00	5.00	1.616	24	0	
12/01/22	69.01	48.96	20.05	99.02	96.90	98.22	97.09	-0.19	7.00	5.00	1.946	24	0	
13/01/22	70.84	49.95	20.89	98.90	96.67	98.02	96.83	-0.16	7.00	5.00	2.017	24	0	
14/01/22	60.46	44.49	15.97	94.61	93.02	94.23	93.37	-0.35	7.00	5.00	1.484	24	0	
15/01/22	59.57	44.04	15.53	95.52	93.97	95.03	94.07	-0.10	7.00	5.00	1.460	24	0	

16/01/22	59.19	43.85	15.34	95.36	93.83	95.07	94.15	-0.32	7.00	5.00	1.441	24	0
17/01/22	60.00	44.44	15.56	96.53	94.96	96.20	95.24	-0.28	7.00	5.00	1.478	24	0
18/01/22	59.77	44.33	15.44	96.87	95.30	96.55	95.59	-0.29	7.00	5.00	1.473	24	0
19/01/22	64.76	47.04	17.72	99.57	97.64	99.04	98.06	-0.42	7.00	5.00	1.734	24	0
20/01/22	67.04	48.23	18.81	99.71	97.68	99.06	97.99	-0.31	7.00	5.00	1.837	24	0
21/01/22	61.60	45.42	16.18	98.20	96.49	97.69	96.73	-0.24	7.00	5.00	1.561	24	0
22/01/22	61.42	45.40	16.02	97.77	96.09	97.47	96.51	-0.42	7.00	5.00	1.539	24	0
23/01/22	62.66	45.86	16.80	97.82	96.08	97.47	96.51	-0.43	7.00	5.00	1.613	24	0
24/01/22	64.06	46.58	17.48	98.81	96.96	98.42	97.46	-0.50	7.00	5.00	1.696	24	0
25/01/22	65.13	47.04	18.09	98.11	96.19	97.68	96.72	-0.53	7.00	5.00	1.739	24	0
Итого:				3012.6	2958.69	2999.6	2970.22	-11.53		50.109	744	0	0

Средние: | 62.57 | 45.64 | 16.93 | | | | | | 7.00 | 5.00 | | | | |

Генеральный директор

Дата	V1		M1		V2		M2		MГ		Qo	Гкал	ч	ч
	МЗ	Т	Т	МЗ	Т	Т	Т	Т						
25/12/21 24:00	2413.93	2375.95	2411.02	2388.83	-12.88	33.910	613	1						
25/01/22 24:00	5426.59	5334.64	5410.69	5359.05	-24.41	84.019	1357	1						
Итого:	3012.66	2958.69	2999.67	2970.22	-11.53	50.109	744	0						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 1369ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

