

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/22г.-23/02/22г.

Абонент: УК ЖКО-25
 Адрес: Победы, 124
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
 Договор N: 419
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч
 М сет. воды = _____ Т.сут МГВС = _____ Т.сут Г обр max = 30.00 м3/ч Г обр min = 0.08 м3/ч
 Тхв = 10.00 °С

Заводской номер 00273226 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХД01А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
26/01/22	65.29	47.29	18.00	98.96	97.04	98.39	97.43	-0.39	7.00	5.00	1.752	24	0	
27/01/22	64.95	47.13	17.82	99.16	97.24	98.67	97.68	-0.44	7.00	5.00	1.733	24	0	
28/01/22	63.01	46.22	16.79	98.22	96.42	97.90	96.92	-0.50	7.00	5.00	1.622	24	0	
29/01/22	58.39	43.58	14.81	95.56	94.09	95.39	94.50	-0.41	7.00	5.00	1.397	24	0	
30/01/22	59.17	44.15	15.02	96.15	94.64	95.98	95.02	-0.38	7.00	5.00	1.423	24	0	
31/01/22	58.24	43.75	14.49	96.46	95.02	96.37	95.41	-0.39	7.00	5.00	1.378	24	0	
01/02/22	58.95	44.09	14.86	96.39	94.90	96.27	95.31	-0.41	7.00	5.00	1.413	24	0	
02/02/22	59.25	44.28	14.97	96.73	95.18	96.57	95.61	-0.43	7.00	5.00	1.425	24	0	
03/02/22	58.00	43.50	14.50	95.98	94.54	95.87	94.95	-0.41	7.00	5.00	1.372	24	0	
04/02/22	59.43	44.34	15.09	96.93	95.36	96.73	95.77	-0.41	7.00	5.00	1.441	24	0	
05/02/22	62.47	46.03	16.44	98.61	96.92	98.27	97.31	-0.39	7.00	5.00	1.597	24	0	
06/02/22	59.24	44.36	14.88	96.70	95.17	96.52	95.58	-0.41	7.00	5.00	1.418	24	0	
07/02/22	57.04	43.08	13.96	88.12	86.80	95.91	87.28	-0.48	7.00	5.00	1.213	22	2	*
08/02/22	55.72	42.19	13.53	94.18	92.78	94.12	93.40	-0.62	7.00	5.00	1.258	24	0	
09/02/22	56.74	42.80	13.94	94.72	93.28	94.62	93.87	-0.59	7.00	5.00	1.300	24	0	
10/02/22	55.63	42.13	13.50	93.46	92.11	93.38	92.66	-0.55	7.00	5.00	1.243	24	0	
11/02/22	55.68	42.12	13.56	93.24	91.88	93.10	92.38	-0.50	7.00	5.00	1.248	24	0	
12/02/22	56.95	42.78	14.17	94.57	93.13	94.45	93.70	-0.57	7.00	5.00	1.321	24	0	
13/02/22	59.37	44.14	15.23	95.78	94.23	95.58	94.62	-0.39	7.00	5.00	1.436	24	0	
14/02/22	60.00	44.59	15.41	96.85	95.26	96.64	95.70	-0.44	7.00	5.00	1.468	24	0	
15/02/22	59.57	44.31	15.26	95.44	93.89	95.23	94.33	-0.44	7.00	5.00	1.435	24	0	

16/02/22	58.11	43.70	14.41	95.88	94.37	95.75	94.91	-0.54	7.00	5.00	1.361	24	0
17/02/22	54.94	41.89	13.05	93.94	92.63	93.69	92.97	-0.34	7.00	5.00	1.211	24	0
18/02/22	54.08	41.31	12.77	93.08	91.88	93.06	92.34	-0.46	7.00	5.00	1.175	24	0
19/02/22	55.13	41.74	13.39	93.17	91.88	93.07	92.35	-0.47	7.00	5.00	1.231	24	0
20/02/22	54.26	41.33	12.93	93.31	92.07	93.27	92.55	-0.48	7.00	5.00	1.190	24	0
21/02/22	53.95	41.25	12.70	91.68	90.42	91.44	90.72	-0.30	7.00	5.00	1.153	24	0
22/02/22	53.30	41.03	12.27	92.43	91.23	92.38	91.66	-0.43	7.00	5.00	1.123	24	0
23/02/22	53.57	41.07	12.50	92.57	91.37	92.58	91.86	-0.49	7.00	5.00	1.144	24	0
Итого:				2758.2	2715.73	2761.2	2728.79	-13.06			39.481	694	2
Средние:	57.94	43.45	14.49						7.00	5.00			

Период нормальной работы 694ч

Период отсутств.счета tepl.энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 2087ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации


