

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/22г. -23/03/22г.

Договор N:419

Абонент: УК ЖКО-25
Адрес: Славянская, 15

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Г под тах = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч

Договорные расходы: _____

М сет. воды = _____ т.сут М в с = _____ т.сут Г обр тах = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 10.00°С

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06VV ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24/02/22	62.01	45.54	16.47	102.41	100.63	100.63	7.00	7.00	1.656	24	0	
25/02/22	62.57	45.45	17.12	101.60	99.77	99.77	7.00	7.00	1.704	24	0	
26/02/22	62.41	45.39	17.02	102.06	100.17	100.17	7.00	7.00	1.703	24	0	
27/02/22	62.03	45.11	16.92	101.63	99.87	99.87	7.00	7.00	1.688	24	0	
28/02/22	62.83	45.14	17.69	102.06	100.16	100.16	7.00	7.00	1.772	24	0	
01/03/22	62.94	45.31	17.63	102.31	100.39	100.39	7.00	7.00	1.767	24	0	
02/03/22	63.34	45.63	17.71	102.27	100.35	100.35	7.00	7.00	1.777	24	0	
03/03/22	63.74	45.89	17.85	101.95	100.03	100.03	7.00	7.00	1.784	24	0	
04/03/22	63.80	45.80	18.00	101.78	99.86	99.86	7.00	7.00	1.794	24	0	
05/03/22	64.16	45.88	18.28	101.65	99.73	99.73	7.00	7.00	1.823	24	0	
06/03/22	67.72	47.75	19.97	102.33	100.24	100.24	7.00	7.00	2.000	24	0	
07/03/22	69.28	48.49	20.79	102.46	100.30	100.30	7.00	7.00	2.084	24	0	
08/03/22	70.30	49.07	21.23	102.77	100.54	100.54	7.00	7.00	2.131	24	0	
09/03/22	72.63	50.21	22.42	103.27	100.83	100.83	7.00	7.00	2.259	24	0	
10/03/22	77.71	52.40	25.31	103.78	101.01	101.01	7.00	7.00	2.558	24	0	
11/03/22	79.86	53.68	26.18	104.29	101.41	101.41	7.00	7.00	2.653	24	0	
12/03/22	79.47	53.83	25.64	104.43	101.55	101.55	7.00	7.00	2.606	24	0	
13/03/22	77.19	53.16	24.03	104.30	101.55	101.55	7.00	7.00	2.438	24	0	
14/03/22	75.47	52.14	23.33	104.86	102.22	102.22	7.00	7.00	2.386	24	0	

15/03/22	74.51	51.94	22.57	104.86	102.22	102.22	7.00	7.00	2.306	24	0
16/03/22	74.57	51.69	22.88	103.57	100.96	100.96	7.00	7.00	2.307	24	0
17/03/22	74.62	51.39	23.23	103.06	100.44	100.44	7.00	7.00	2.332	24	0
18/03/22	74.58	51.52	23.06	103.80	101.16	101.16	7.00	7.00	2.331	24	0
19/03/22	74.30	51.80	22.50	104.37	101.76	101.76	7.00	7.00	2.292	24	0
20/03/22	71.85	50.93	20.92	104.34	101.95	101.95	7.00	7.00	2.131	24	0
21/03/22	65.36	47.84	17.52	103.69	101.64	101.64	7.00	7.00	1.779	24	0
22/03/22	61.80	46.20	15.60	103.08	101.31	101.31	7.00	7.00	1.581	24	0
23/03/22	61.33	46.06	15.27	102.94	101.26	101.26	7.00	7.00	1.545	24	0
Итого:				2885.9	2823.31	2823.31			57.187	672	0
Средние:	69.01	48.75	20.25				7.00	7.00			

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4175ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации


