

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/22г. -25/04/22г.

Договор N:419

Абонент: УК ЖКО-25
Адрес: Славянская, 15

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы: Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 10.00°C

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0Х06ВВ ПО 2.7

Дата	t1		t2		dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C										
24/03/22	60.54	46.06	14.48	103.15	101.47	101.47	7.00	7.00	1.467	24	0			
25/03/22	60.50	46.02	14.48	101.81	100.13	100.13	7.00	7.00	1.446	24	0			
26/03/22	60.46	46.17	14.29	102.43	100.75	100.75	7.00	7.00	1.439	24	0			
27/03/22	60.40	45.67	14.73	101.14	99.46	99.46	7.00	7.00	1.465	24	0			
28/03/22	60.46	45.17	15.29	101.63	99.95	99.95	7.00	7.00	1.526	24	0			
29/03/22	60.50	45.78	14.72	102.85	101.14	101.14	7.00	7.00	1.487	24	0			
30/03/22	59.27	45.38	13.89	102.75	101.06	101.06	7.00	7.00	1.400	24	0			
31/03/22	60.44	46.07	14.37	103.26	101.49	101.49	7.00	7.00	1.454	24	0			
01/04/22	62.30	47.91	14.39	103.40	101.57	101.57	7.00	7.00	1.459	24	0			
02/04/22	60.35	47.48	12.87	101.72	100.03	100.03	7.00	7.00	1.285	24	0			
03/04/22	60.67	46.94	13.73	100.66	98.98	98.98	7.00	7.00	1.358	24	0			
04/04/22	60.71	46.19	14.52	102.16	100.48	100.48	7.00	7.00	1.457	24	0			
05/04/22	60.67	45.99	14.68	102.56	100.88	100.88	7.00	7.00	1.478	24	0			
06/04/22	60.69	46.31	14.38	103.03	101.35	101.35	7.00	7.00	1.455	24	0			
07/04/22	60.79	47.07	13.72	102.69	101.01	101.01	7.00	7.00	1.383	24	0			
08/04/22	60.64	47.59	13.05	101.14	99.46	99.46	7.00	7.00	1.295	24	0			
09/04/22	60.76	47.76	13.00	100.49	98.81	98.81	7.00	7.00	1.280	24	0			
10/04/22	60.67	48.42	12.25	98.46	96.78	96.78	7.00	7.00	1.185	24	0			
11/04/22	60.92	48.72	12.20	99.18	97.50	97.50	7.00	7.00	1.190	24	0			

12/04/22	60.65	48.03	12.62	100.77	99.09	99.09	7.00	7.00	1.250	24	0
13/04/22	60.69	48.13	12.56	99.33	97.65	97.65	7.00	7.00	1.224	24	0
14/04/22	60.84	48.35	12.49	98.78	97.10	97.10	7.00	7.00	1.213	24	0
15/04/22	61.35	48.89	12.46	99.23	97.55	97.55	7.00	7.00	1.214	24	0
16/04/22	61.24	49.04	12.20	99.47	97.79	97.79	7.00	7.00	1.191	24	0
17/04/22	60.68	48.47	12.21	99.41	97.73	97.73	7.00	7.00	1.193	24	0
18/04/22	60.84	48.06	12.78	101.05	99.37	99.37	7.00	7.00	1.268	24	0
19/04/22	60.70	48.43	12.27	100.37	98.69	98.69	7.00	7.00	1.211	24	0
20/04/22	60.71	48.30	12.41	99.05	97.37	97.37	7.00	7.00	1.207	24	0
21/04/22	60.57	47.57	13.00	100.82	99.14	99.14	7.00	7.00	1.286	24	0
22/04/22	60.48	47.62	12.86	101.37	99.66	99.66	7.00	7.00	1.282	24	0
23/04/22	60.07	47.73	12.34	101.44	99.78	99.78	7.00	7.00	1.227	24	0
24/04/22	61.52	48.53	12.99	101.70	99.97	99.97	7.00	7.00	1.297	24	0
25/04/22	61.32	48.35	12.97	48.75	47.92	47.92	7.00	7.00	0.622	12	12
Итого:				3286.0	3231.11	3231.11			43.194	780	12
Средние:	60.70	47.33	13.36				7.00	7.00			

Период нормальной работы 780ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 12ч
Время работы прибора после сброса 4967ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж. организации

