

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

30/11/21г. - 25/12/21г.
Договор N:419

Абонент:419
Адрес:Победы, 124
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = 10.00°С
Т.сут МГВС =

Тип расходомера:
Пределы измерений:
Г под max = 30.00 м3/ч
Г под min = 0.08 м3/ч
Г обр max = 30.00 м3/ч
Г обр min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00273226 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХД01А ПО 2.7

Дата	t1		t2		dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С												
30/11/21	52.97	41.85	11.12	50.63	49.98	51.11	50.31	-0.33	96.92	-40.91	0.556	13	25	*		
01/12/21	55.65	43.07	12.58	93.15	91.78	93.18	92.45	-0.67	7.00	5.00	1.156	24	0			
02/12/21	57.53	44.31	13.22	94.46	93.03	94.42	93.52	-0.49	7.00	5.00	1.232	24	0			
03/12/21	50.58	40.08	10.50	88.12	87.06	88.32	87.61	-0.55	7.00	5.00	0.917	24	0			
04/12/21	55.15	42.64	12.51	93.04	91.75	93.09	92.36	-0.61	7.00	5.00	1.149	24	0			
05/12/21	57.84	44.18	13.66	94.62	93.18	94.56	93.60	-0.42	7.00	5.00	1.274	24	0			
06/12/21	57.19	43.91	13.28	94.63	93.19	94.62	93.67	-0.48	7.00	5.00	1.237	24	0			
07/12/21	53.65	41.68	11.97	91.58	90.32	91.67	90.92	-0.60	7.00	5.00	1.084	24	0			
08/12/21	52.13	40.67	11.46	90.52	89.32	90.68	89.96	-0.64	7.00	5.00	1.020	24	0			
09/12/21	51.52	40.36	11.16	89.52	88.38	89.71	88.99	-0.61	7.00	5.00	0.989	24	0			
10/12/21	51.82	40.47	11.35	89.08	87.95	89.28	88.56	-0.61	7.00	5.00	1.000	24	0			
11/12/21	55.66	42.60	13.06	92.73	91.38	92.79	92.07	-0.69	7.00	5.00	1.195	24	0			
12/12/21	57.24	43.43	13.81	94.58	93.14	94.56	93.70	-0.56	7.00	5.00	1.288	24	0			
13/12/21	57.70	43.63	14.07	94.18	92.74	94.09	93.24	-0.50	7.00	5.00	1.305	24	0			
14/12/21	56.30	42.82	13.48	94.00	92.56	93.97	93.23	-0.67	7.00	5.00	1.248	24	0			
15/12/21	57.18	43.05	14.13	94.82	93.38	94.72	93.93	-0.55	7.00	5.00	1.320	24	0			
16/12/21	57.70	43.34	14.36	94.94	93.50	94.74	93.93	-0.43	7.00	5.00	1.344	24	0			
17/12/21	55.70	42.29	13.41	94.11	92.73	93.97	93.25	-0.52	7.00	5.00	1.247	24	0			
18/12/21	56.75	42.88	13.87	95.01	93.57	94.84	94.11	-0.54	7.00	5.00	1.301	24	0			
19/12/21	57.76	43.51	14.25	95.72	94.27	95.54	94.68	-0.41	7.00	5.00	1.345	24	0			
20/12/21	58.15	43.70	14.45	95.37	93.90	95.18	94.29	-0.39	7.00	5.00	1.359	24	0			

21/12/21	65.01	47.45	17.56	98.74	96.84	98.27	97.25	-0.41	7.00	5.00	1.701	24	0
22/12/21	70.13	50.17	19.96	101.72	99.52	100.96	99.76	-0.24	7.00	5.00	1.987	24	0
23/12/21	70.53	50.05	20.48	101.98	99.71	101.13	99.93	-0.22	7.00	5.00	2.045	24	0
24/12/21	70.13	49.74	20.39	101.28	99.06	100.54	99.34	-0.28	7.00	5.00	2.023	24	0
25/12/21	62.19	45.24	16.95	95.40	93.71	95.08	94.17	-0.46	7.00	5.00	1.588	24	0
Итого:				2413.9	2375.95	2411.0	2388.83	-12.88			33.910	613	25
Средние:	57.85	43.73	14.11						10.45	3.23			

Период нормальной работы 613ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 25ч
 Время работы прибора после сброса 649ч

33,354 Гкал

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации



РАБОТА:

Темп рад. прибора = -2,4°C
 СРГкал = 1,334 Гкал

ПРОЦЕНТ:

кал-во воды = 5 дней
 Тар расчет = 3,9°C
 Д.О.стем = 4,706 Гкал

Итого с расчетом = 38,060 Гкал

Генеральный директор Д/Б