

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/09/22г.-25/09/22г.

Абонент: УК ЖКО-25
 Адрес: Победы, 124
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
 Договорные расходы: _____ Тип расходомера: _____
 Договор N: 419
 М сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч
 Тхв = 10.00°C Г обр max = 30.00 м3/ч Г обр min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00273226

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0ХД01А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
19/09/22	42.14	36.11	6.03	25.46	25.25	29.03	25.42	-0.17	7.00	5.00	0.154	7	17	*
20/09/22	43.03	36.59	6.44	84.84	84.11	85.12	84.59	-0.48	7.00	5.00	0.543	24	0	
21/09/22	42.31	35.99	6.32	81.69	80.97	81.78	81.30	-0.33	7.00	5.00	0.515	24	0	
22/09/22	43.59	36.90	6.69	81.57	80.82	81.92	81.44	-0.62	7.00	5.00	0.542	24	0	
23/09/22	44.35	37.22	7.13	82.33	81.61	82.63	82.15	-0.54	7.00	5.00	0.585	24	0	
24/09/22	45.22	37.74	7.48	82.35	81.57	82.61	82.13	-0.56	7.00	5.00	0.612	24	0	
25/09/22	44.42	37.35	7.07	82.08	81.33	82.36	81.88	-0.55	7.00	5.00	0.577	24	0	
Итого:				520.32	515.66	525.45	518.91	-3.25	7.00	5.00	3.528	151	17	
Средние:	43.58	36.84	6.73						7.00	5.00				

Период нормальной работы 151ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 17ч
 Время работы прибора после сброса 7201ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж. организации

