

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
26/09/22г.-25/10/22г.

Абонент: УК ЖКО-25

Адрес: Славянская, 15

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Тхв = 10.00°C

Договор N: 419

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0X06BB ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
26/09/22	26.64	26.41	0.23	0.00	---	---	7.00	7.00	---	0	24	*
27/09/22	26.88	26.65	0.23	0.00	---	---	7.00	7.00	---	0	24	*
28/09/22	27.05	26.81	0.24	0.00	---	---	7.00	7.00	---	0	24	*
29/09/22	27.30	27.05	0.25	0.00	---	---	7.00	7.00	---	0	24	*
30/09/22	27.63	27.36	0.27	0.00	---	---	7.00	7.00	---	0	24	*
01/10/22	-0.01	-141.4	141.43	0.00	---	---	-118.5	-153.8	---	0	49	*
02/10/22	---	---	---	0.00	---	---	7.00	7.00	---	0	24	*
03/10/22	---	---	---	0.00	---	---	7.00	7.00	---	0	38	*
04/10/22	---	---	---	0.00	---	---	7.00	7.00	---	0	24	*
05/10/22	---	---	---	0.00	---	---	7.00	7.00	---	0	24	*
06/10/22	---	---	---	0.00	---	---	7.00	7.00	---	0	24	*
07/10/22	---	---	---	0.00	---	---	7.00	7.00	---	0	24	*
08/10/22	---	---	---	0.00	---	---	7.00	7.00	---	0	24	*
09/10/22	---	---	---	0.00	---	---	7.00	7.00	---	0	24	*
10/10/22	---	---	---	0.00	---	---	7.00	7.00	---	0	24	*
11/10/22	60.88	40.26	20.62	24.69	24.31	24.31	7.00	7.00	0.502	13	11	*
12/10/22	60.96	40.49	20.47	47.48	46.76	46.76	7.00	7.00	0.955	24	0	
13/10/22	60.91	40.46	20.45	47.76	47.04	47.04	7.00	7.00	0.960	24	0	
14/10/22	60.90	40.06	20.84	42.47	41.82	41.82	7.00	7.00	0.871	23	1	*
15/10/22	60.88	38.61	22.27	45.57	44.85	44.85	7.00	7.00	0.998	24	0	
16/10/22	60.80	40.07	20.73	48.56	47.84	47.84	7.00	7.00	0.989	24	0	

*отомасиве жонуген
но акту 20.09.22*

жонун 411 завед

Систем газга

17/10/22	60.93	40.02	20.91	47.63	46.91	46.91	46.91	7.00	7.00	0.980	24	0
18/10/22	60.87	40.36	20.51	47.09	46.37	46.37	46.37	7.00	7.00	0.948	24	0
19/10/22	60.84	40.31	20.53	46.68	45.96	45.96	45.96	7.00	7.00	0.938	24	0
20/10/22	60.75	39.99	20.76	46.80	46.08	46.08	46.08	7.00	7.00	0.956	24	0
21/10/22	60.37	39.33	21.04	46.86	46.14	46.14	46.14	7.00	7.00	0.968	24	0
22/10/22	59.21	37.27	21.94	39.11	38.44	38.44	38.44	7.00	7.00	0.842	24	0
23/10/22	59.73	37.00	22.73	37.05	36.44	36.44	36.44	7.00	7.00	0.829	24	0
24/10/22	56.82	37.47	19.35	45.08	44.44	44.44	44.44	7.00	7.00	0.857	24	0
25/10/22	60.45	39.39	21.06	47.16	46.44	46.44	46.44	7.00	7.00	0.978	24	0
Итого:										13,571	348	411
Средние:	0.00	0.00	0.00					14.96	121.32			

11,736

Период нормальной работы 348ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 411ч
 Время работы прибора после сброса 623ч

итого: 30,217

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации

