

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/10/22г. -23/11/22г.

Договор N:419

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

Абонент: УК ЖКО-25
 Адрес: Славянская, 15
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
 Договорные расходы: _____
 М сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут
 Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч
 Тхв = 10.00°C Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0X06ВВ ПО 2.7

Дата	°C		dt	V1	M1	M2	кг/см2		Qo	ч		HC
	t1	t2					P1	P2		Qo	ч	
26/10/22	60.55	39.65	20.90	47.38	46.66	46.66	7.00	7.00	0.974	24	0	
27/10/22	60.44	39.13	21.31	46.79	46.07	46.07	7.00	7.00	0.979	24	0	
28/10/22	60.28	38.93	21.35	46.70	45.98	45.98	7.00	7.00	0.981	24	0	
29/10/22	60.52	35.23	25.29	39.94	39.23	39.23	7.00	7.00	0.989	24	0	
30/10/22	60.52	35.10	25.42	39.69	38.97	38.97	7.00	7.00	0.986	24	0	
31/10/22	60.52	40.68	19.84	62.18	61.10	61.10	7.00	7.00	1.211	24	0	
01/11/22	60.19	43.38	16.81	84.22	82.78	82.78	7.00	7.00	1.389	24	0	
02/11/22	60.72	43.89	16.83	84.99	83.55	83.55	7.00	7.00	1.404	24	0	
03/11/22	60.74	44.06	16.68	85.37	83.93	83.93	7.00	7.00	1.396	24	0	
04/11/22	60.71	44.11	16.60	85.70	84.26	84.26	7.00	7.00	1.392	24	0	
05/11/22	59.98	43.34	16.64	83.96	82.52	82.52	7.00	7.00	1.372	24	0	
06/11/22	60.29	43.31	16.98	84.21	82.77	82.77	7.00	7.00	1.402	24	0	
07/11/22	60.81	43.59	17.22	84.89	83.44	83.44	7.00	7.00	1.433	24	0	
08/11/22	56.51	40.88	15.63	80.08	78.89	78.89	7.00	7.00	1.229	24	0	
09/11/22	61.03	43.14	17.89	81.70	80.30	80.30	7.00	7.00	1.433	24	0	
10/11/22	60.87	43.51	17.36	85.52	84.08	84.08	7.00	7.00	1.458	24	0	
11/11/22	60.46	39.09	21.37	64.51	63.53	63.53	7.00	7.00	1.355	24	0	
12/11/22	60.47	39.06	21.41	64.69	63.57	63.57	7.00	7.00	1.356	24	0	
13/11/22	61.53	39.11	22.42	61.31	60.23	60.23	7.00	7.00	1.345	24	0	

24.10
25.10
26.5

