

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

Абонент: УК ЖКО-25
 Адрес: Победы, 124
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
 Договор N: 419

Тип расходомера: _____
 Пределы измерений: _____

М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
 Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч
 Тхв = 10.00 °С Г обр max = 30.00 м3/ч Г обр min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00273226 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХД01А ПО 2.7

Дата	t1		t2		dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C												
26/10/22	44.53	36.44	8.09	77.79	77.07	77.51	77.03	0.04	7.00	5.00	0.625	24	0			
27/10/22	49.58	40.04	9.54	82.10	81.17	82.23	81.61	-0.44	7.00	5.00	0.778	24	0			
28/10/22	49.04	40.26	8.78	83.31	82.36	83.49	82.84	-0.48	7.00	5.00	0.724	24	0			
29/10/22	45.04	37.16	7.88	79.84	79.09	80.08	79.60	-0.51	7.00	5.00	0.623	24	0			
30/10/22	43.44	36.79	6.65	80.45	79.73	80.74	80.26	-0.53	7.00	5.00	0.531	24	0			
31/10/22	50.92	41.19	9.73	85.42	84.42	85.06	84.38	0.04	7.00	5.00	0.824	24	0			
01/11/22	52.89	42.05	10.84	86.78	85.65	86.45	85.73	-0.08	7.00	5.00	0.931	24	0			
02/11/22	56.57	44.20	12.37	83.45	82.22	87.16	82.70	-0.48	7.00	5.00	1.019	23	1			*
03/11/22	59.51	44.98	14.53	87.57	86.13	87.42	86.54	-0.41	7.00	5.00	1.254	24	0			
04/11/22	60.46	45.79	14.67	87.76	86.32	87.59	86.71	-0.39	7.00	5.00	1.265	24	0			
05/11/22	57.70	44.05	13.65	86.60	85.24	86.41	85.69	-0.45	7.00	5.00	1.163	24	0			
06/11/22	58.01	44.01	14.00	86.58	85.24	86.35	85.63	-0.39	7.00	5.00	1.195	24	0			
07/11/22	57.66	43.75	13.91	86.33	85.01	86.11	85.39	-0.38	7.00	5.00	1.185	24	0			
08/11/22	58.68	44.48	14.20	87.32	85.96	87.06	86.26	-0.30	7.00	5.00	1.222	24	0			
09/11/22	60.71	45.66	15.05	88.10	86.64	87.77	86.85	-0.21	7.00	5.00	1.306	24	0			
10/11/22	60.78	45.76	15.02	87.86	86.42	87.51	86.60	-0.18	7.00	5.00	1.301	24	0			
11/11/22	61.80	46.55	15.25	88.66	87.13	88.31	87.35	-0.22	7.00	5.00	1.331	24	0			
12/11/22	61.38	46.49	14.89	88.37	86.87	88.14	87.18	-0.31	7.00	5.00	1.296	24	0			
13/11/22	60.59	46.42	14.17	88.32	86.87	88.07	87.11	-0.24	7.00	5.00	1.233	24	0			

24.00
25.10

дата

8.24

14/11/22	59.95	45.68	14.27	87.21	85.81	86.94	86.04	-0.23	7.00	5.00	1.228	24	0
15/11/22	60.65	45.58	15.07	87.83	86.37	87.56	86.71	-0.34	7.00	5.00	1.304	24	0
16/11/22	62.52	47.26	15.26	89.23	87.62	88.98	88.02	-0.40	7.00	5.00	1.339	24	0
17/11/22	61.38	46.44	14.94	88.92	87.42	88.60	87.64	-0.22	7.00	5.00	1.304	24	0
18/11/22	62.65	46.82	15.83	88.71	87.06	88.31	87.35	-0.29	7.00	5.00	1.378	24	0
19/11/22	61.77	45.96	15.81	87.82	86.34	87.41	86.48	-0.14	7.00	5.00	1.368	24	0
20/11/22	62.31	46.06	16.25	87.92	86.36	87.45	86.49	-0.13	7.00	5.00	1.404	24	0
21/11/22	60.62	45.26	15.36	87.34	85.84	86.94	86.13	-0.29	7.00	5.00	1.319	24	0
22/11/22	60.28	45.35	14.93	88.73	87.26	88.43	87.57	-0.31	7.00	5.00	1.305	24	0
23/11/22	59.41	44.74	14.67	87.78	86.34	87.46	86.67	-0.33	7.00	5.00	1.267	24	0
Итого:				2504.1	2465.96	2501.5	2474.56	-8.60			33.022	695	1
Средние:	57.27	43.97	13.29						7.00	5.00			

Итого: 35, 299

Период нормальной работы 695ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
 Время работы прибора после сброса 8616ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации


