

Потребитель: ООО "УК ЖКО-25"  
 Адрес: ул. Преображенская, 74а  
 Договор: 419

**Ведомость учета параметров потребления тепла**  
 за период с 26.10.2022 по 23.11.2022  
 Тип прибора: ТСРВ-043  
 Номер прибора: 1807215

Наименьший расход теплоносителя Гплп:  
 Наибольший расход теплоносителя Сглах:

Дата	Температура (°C)			Масса (т)		Давление (МПа)		Объем (м³)			Теплота Q <sub>плп</sub> (ккал)	Время раб. (ч)	События
	T1	T2	ΔT	M1	M2	P1	P2	V1	V2	ΔV			
26.10.22	62,99	36,46	26,53	28,861	28,618	0,7	0,6	29,421	28,784	0,637	0,857	24,00	Статус:73
27.10.22	63,69	39,43	24,26	49,241	48,756	0,7	0,6	50,195	49,102	1,093	1,286	24,00	Статус:73
28.10.22	63,42	39,43	23,99	48,239	47,772	0,000	0,000	49,169	48,113	1,056	1,244	24,00	Статус:73
29.10.22	63,01	38,81	26,20	31,609	31,344	0,000	0,000	32,225	31,537	0,688	0,915	24,00	Статус:73
30.10.22	63,09	35,44	27,65	25,570	25,364	0,000	0,000	26,089	25,503	0,586	0,789	24,00	Статус:73
31.10.22	64,32	39,88	24,44	55,570	55,001	0,7	0,6	56,656	55,410	1,246	1,415	24,00	Статус:73
02.11.22	64,83	41,12	23,71	63,834	63,155	0,000	0,000	65,090	63,657	1,433	1,557	24,00	Статус:73
03.11.22	64,65	39,98	24,67	52,041	51,534	0,000	0,000	53,078	51,910	1,168	1,333	24,00	Статус:73
04.11.22	63,56	39,26	24,30	51,084	50,613	0,000	0,000	52,070	50,969	1,101	1,266	24,00	Статус:73
05.11.22	64,40	39,39	25,01	50,158	49,704	0,000	0,000	51,151	50,055	1,096	1,251	24,00	Статус:73
06.11.22	64,23	41,06	23,17	72,418	71,646	0,000	0,000	73,809	72,221	1,588	1,692	24,00	Статус:73
07.11.22	64,56	41,38	23,18	73,925	73,132	0,000	0,000	75,356	73,730	1,626	1,721	24,00	Статус:73
08.11.22	64,12	40,75	23,37	75,298	74,482	0,000	0,000	76,743	75,120	1,623	1,662	24,00	Статус:73
09.11.22	65,91	46,01	18,89	120,071	118,780	0,000	0,000	122,416	119,982	2,434	2,289	24,00	Статус:73
10.11.22	66,04	45,87	20,17	111,118	110,966	0,000	0,000	113,357	111,071	2,286	2,240	24,00	Статус:73
11.11.22	65,76	46,31	19,45	113,205	112,026	0,000	0,000	115,506	113,172	2,334	2,268	24,00	Статус:73
12.11.22	65,76	46,46	19,30	115,747	114,586	0,000	0,000	117,091	114,757	2,324	2,210	24,00	Статус:73
13.11.22	65,28	45,08	20,18	95,112	94,151	0,000	0,000	96,990	95,073	1,917	1,904	24,00	Статус:73
14.11.22	66,81	44,03	22,78	82,439	81,586	0,000	0,000	84,140	82,344	1,796	1,878	24,00	Статус:73
15.11.22	66,57	44,46	22,11	84,959	84,110	0,000	0,000	86,697	84,904	1,793	1,899	24,00	Статус:73
16.11.22	67,34	43,74	23,60	80,502	79,683	0,000	0,000	82,185	80,412	1,773	1,853	24,00	Статус:73
17.11.22	68,91	44,19	24,72	81,214	80,374	0,000	0,000	82,988	81,123	1,863	2,007	24,00	Статус:73
18.11.22	67,94	43,30	24,64	80,412	79,599	0,000	0,000	82,120	80,312	1,808	1,980	24,00	Статус:73
19.11.22	68,47	43,13	25,34	80,208	79,427	0,000	0,000	81,937	80,133	1,804	2,031	24,00	Статус:73
20.11.22	66,37	42,00	24,37	78,537	77,785	0,000	0,000	80,137	78,441	1,696	1,914	24,00	Статус:73
21.11.22	65,13	42,14	22,99	83,221	82,462	0,000	0,000	84,854	83,163	1,691	1,910	24,00	Статус:73
22.11.22	66,16	41,94	24,22	79,902	79,169	0,000	0,000	81,517	79,834	1,683	1,933	24,00	Статус:73
23.11.22	65,30	42,14	23,16	2196,091	2173,987	0,000	0,000	2240,116	2193,372	46,744	49,923	577,05	Статус:73

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, ккал	Время раб. ч
23.11.22	37894,264	37565,213	38715,087	37931,501	883,044	20912,08
25.10.22	35689,173	35381,226	36474,971	35736,129	833,121	20216,08
Теплоснабжение:						
Т отч. период	Траб. штатн	Тплп	Тмах	Тдт	Тф	Тэл
686,00	696,00	114,90	0,00	0,00	4,05	0,00
Теплоснабжение:						
Q отч. период	Q раб. штатн + Qплп + Qмах	Q dt	Qф	Qэл		
49,923	49,923	0,000	0,000	0,000		

49923 53,366



Ответственный за учет тепловой энергии:  
 Представитель обслуживающей организации:



Подготовлен программным комплексом «Валет СЛ». www.vzljot.ru