

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

25/11/22г. - 24/12/22г.

Договор N:419

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

Абонент: УК ЖКО-25
 Адрес: Славянская, 15
 Тепловычислитель ВКГ-7 сг. N 001
 Договорные расходы: _____
 М сг. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут
 Тхв = 10.00°С
 Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч
 Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00172862 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06ВВ ПО 2.7

Дата	t1		t2		dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	VНР	VOC	НС
	°C	°C	°C	°C										
25/11/22	63.62	44.42	19.20	87.90	86.22	86.22	7.00	7.00	1.651	24	0			
26/11/22	63.62	44.44	19.18	87.64	85.96	85.96	7.00	7.00	1.647	24	0			
27/11/22	63.64	44.50	19.14	87.56	85.88	85.88	7.00	7.00	1.642	24	0			
28/11/22	63.68	44.52	19.16	87.63	85.95	85.95	7.00	7.00	1.644	24	0			
29/11/22	66.46	45.60	20.86	87.24	85.42	85.42	7.00	7.00	1.780	24	0			
30/11/22	68.53	46.61	21.92	88.10	86.18	86.18	7.00	7.00	1.886	24	0			
01/12/22	69.73	47.72	22.01	91.76	89.72	89.72	7.00	7.00	1.975	24	0			
02/12/22	72.36	49.47	22.89	95.66	93.50	93.50	7.00	7.00	2.140	24	0			
03/12/22	73.22	49.76	23.46	95.09	92.89	92.89	7.00	7.00	2.177	24	0			
04/12/22	76.39	51.24	25.15	95.31	92.91	92.91	7.00	7.00	2.334	24	0			
05/12/22	79.63	52.84	26.79	96.75	94.01	94.01	7.00	7.00	2.519	24	0			
06/12/22	81.05	53.57	27.48	93.86	91.15	91.15	7.00	7.00	2.506	24	0			
07/12/22	79.41	51.75	27.66	87.36	84.96	84.96	7.00	7.00	2.348	24	0			
08/12/22	76.74	50.57	26.17	87.82	85.58	85.58	7.00	7.00	2.239	24	0			
09/12/22	72.91	49.01	23.90	86.96	84.91	84.91	7.00	7.00	2.025	24	0			
10/12/22	67.21	46.34	20.87	85.58	83.81	83.81	7.00	7.00	1.746	24	0			
11/12/22	64.45	45.32	19.13	85.82	84.14	84.14	7.00	7.00	1.607	24	0			
12/12/22	63.87	44.01	19.86	76.72	75.24	75.24	7.00	7.00	1.490	24	0			
13/12/22	66.21	42.44	23.77	60.30	59.09	59.09	7.00	7.00	1.402	24	0			

24.11.22 г. *гавва*

14/12/22	74.55	45.64	28.91	62.01	60.45	60.45	7.00	7.00	1.745	24	0
15/12/22	77.33	46.53	30.80	62.34	60.70	60.70	7.00	7.00	1.869	24	0
16/12/22	70.49	44.01	26.48	61.32	60.00	60.00	7.00	7.00	1.585	24	0
17/12/22	67.35	42.75	24.60	60.40	59.20	59.20	7.00	7.00	1.454	24	0
18/12/22	67.91	40.17	27.74	54.82	53.71	53.71	7.00	7.00	1.488	24	0
19/12/22	76.18	45.68	30.50	61.20	59.58	59.58	7.00	7.00	1.814	24	0
20/12/22	73.73	44.61	29.12	60.80	59.30	59.30	7.00	7.00	1.725	24	0
21/12/22	68.35	42.51	25.84	60.04	58.75	58.75	7.00	7.00	1.515	24	0
22/12/22	65.51	41.28	24.23	60.05	58.85	58.85	7.00	7.00	1.422	24	0
23/12/22	64.30	40.74	23.56	58.85	57.78	57.78	7.00	7.00	1.358	24	0
24/12/22	63.45	40.49	22.96	58.52	57.56	57.56	7.00	7.00	1.320	24	0
Итого:				2325.4	2273.40	2273.40			54.053	720	0
Средние:	70.06	45.95	24.11				7.00	7.00	52,735		

Период нормальной работы 720ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 2087ч

Итого: 54,551

Представитель абонента



Представитель теплоснабж. организации

