

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/11/22г. -24/12/22г.

Абонент: УК ЖКО-25
 Адрес: Победы, 124
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
 Договорные расходы: _____
 М сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут
 Тхв = 10.00 °C

Договор N: 419
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.08 м3/ч
 Г обр max = 30.00 м3/ч Г обр min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00273226 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хД01А ПО 2.7

Дата	t1		t2		dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	VOC	НС
	°C	°C	°C	°C												
24.11.22	59.90	44.88	15.02	87.67	86.22	87.33	86.48	-0.26	7.00	5.00	1.294	24	0			
25/11/22	59.46	44.51	14.95	87.51	86.08	87.20	86.43	-0.35	7.00	5.00	1.290	24	0			
26/11/22	58.40	44.00	14.40	87.66	86.24	87.37	86.63	-0.39	7.00	5.00	1.243	24	0			
27/11/22	57.66	43.21	14.45	86.30	84.96	86.04	85.31	-0.35	7.00	5.00	1.229	24	0			
28/11/22	58.06	43.38	14.68	86.37	85.03	86.12	85.39	-0.36	7.00	5.00	1.249	24	0			
29/11/22	60.39	44.58	15.81	87.86	86.42	87.50	86.69	-0.27	7.00	5.00	1.370	24	0			
30/11/22	61.71	45.20	16.51	87.92	86.43	87.48	86.63	-0.22	7.00	5.00	1.427	24	0			
01/12/22	63.33	46.20	17.13	88.86	87.19	88.37	87.41	-0.22	7.00	5.00	1.495	24	0			
02/12/22	63.50	45.97	17.53	88.49	86.82	87.94	86.98	-0.16	7.00	5.00	1.523	24	0			
03/12/22	63.92	45.88	18.04	87.88	86.20	87.31	86.38	-0.18	7.00	5.00	1.555	24	0			
04/12/22	67.81	47.89	19.92	89.01	87.20	88.29	87.32	-0.12	7.00	5.00	1.740	24	0			
05/12/22	70.20	49.47	20.73	89.96	87.97	89.12	88.12	-0.15	7.00	5.00	1.826	24	0			
06/12/22	69.56	49.06	20.50	89.75	87.80	88.92	87.96	-0.16	7.00	5.00	1.800	24	0			
07/12/22	69.72	49.45	20.27	90.34	88.36	89.49	88.50	-0.14	7.00	5.00	1.793	24	0			
08/12/22	63.07	46.04	17.03	88.75	87.15	88.21	87.36	-0.21	7.00	5.00	1.485	24	0			
09/12/22	60.42	44.69	15.73	88.33	86.83	87.97	87.12	-0.29	7.00	5.00	1.365	24	0			
10/12/22	59.42	44.31	15.11	88.00	86.56	87.72	86.95	-0.39	7.00	5.00	1.311	24	0			
11/12/22	58.31	43.88	14.43	88.10	86.67	87.46	86.71	-0.04	7.00	5.00	1.251	24	0			
12/12/22	60.64	45.34	15.30	89.20	87.74	88.87	87.96	-0.22	7.00	5.00	1.346	24	0			
13/12/22	62.81	46.08	16.73	88.32	86.77	87.88	86.95	-0.18	7.00	5.00	1.454	24	0			
14/12/22	67.01	48.53	18.48	89.60	87.79	88.96	88.00	-0.21	7.00	5.00	1.624	24	0			

16/12/22	63.01	46.57	16.44	88.83	87.27	88.40	87.49	-0.22	7.00	5.00	1.436	24	0
17/12/22	60.78	45.46	15.32	89.03	87.55	88.74	87.85	-0.30	7.00	5.00	1.341	24	0
18/12/22	60.55	45.35	15.20	88.10	86.65	87.80	86.94	-0.29	7.00	5.00	1.320	24	0
19/12/22	63.76	46.56	17.20	88.39	86.72	87.91	86.95	-0.23	7.00	5.00	1.493	24	0
20/12/22	62.49	45.82	16.67	88.39	86.82	87.99	87.09	-0.27	7.00	5.00	1.451	24	0
21/12/22	59.44	44.35	15.09	88.60	87.16	88.33	87.58	-0.42	7.00	5.00	1.316	24	0
22/12/22	56.02	43.84	12.18	105.15	103.62	105.05	104.09	-0.47	7.00	5.00	1.266	24	0
23/12/22	53.85	43.63	10.22	123.08	121.40	123.18	122.07	-0.67	7.00	5.00	1.244	24	0
24/12/22	54.44	44.13	10.31	123.36	121.68	123.44	122.24	-0.56	7.00	5.00	1.258	24	0
Итого:				2738.8	2691.30	2726.3	2699.58	-8.28			42.795	720	0
Средние:	61.65	45.60	16.04						7.00	5.00	41,534		

Период нормальной работы 720ч
 Период отсутств. счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 9385ч

срок : 42, 969

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации