

ОТЧЕТ
 О СУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 24/12/22г.-23/01/23г.

Абонент: УК ЖКО-25
 Адрес: Октябрьская, 52
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
 Договорные расходы:
 М сет. воды = 10.00 °С Т.сут Мгвс = Т.сут
 Тип расходомера: N:419
 Пределы измерений:
 Г под max = 75.00 м3/ч Г под min = 0.30 м3/ч
 Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00299301 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХЕ971 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Гкал	ч	ч	НС
24/12/22	65.27	45.68	19.59	163.70	160.55	162.54	160.93	-0.38	7.00	6.00	3.144	24	0		
25/12/22	65.06	45.68	19.38	162.51	159.40	161.33	159.78	-0.38	7.00	6.00	3.090	24	0		
26/12/22	65.54	45.74	19.80	161.91	158.74	160.69	159.12	-0.38	7.00	6.00	3.142	24	0		
27/12/22	65.49	45.74	19.75	162.47	159.30	161.26	159.69	-0.39	7.00	6.00	3.143	24	0		
28/12/22	65.35	45.66	19.69	161.22	158.12	160.07	158.49	-0.37	7.00	6.00	3.111	24	0		
29/12/22	65.57	45.90	19.67	160.79	157.65	159.65	158.10	-0.45	7.00	6.00	3.098	24	0		
30/12/22	65.41	45.82	19.59	161.75	158.64	160.63	159.01	-0.37	7.00	6.00	3.111	24	0		
31/12/22	65.45	45.93	19.52	161.97	158.82	160.82	159.24	-0.42	7.00	6.00	3.098	24	0		
01/01/23	65.64	46.54	19.10	167.93	164.66	166.73	165.01	-0.35	7.00	6.00	3.142	24	0		
02/01/23	65.23	46.71	18.52	169.33	166.07	168.08	166.40	-0.33	7.00	6.00	3.074	24	0		
03/01/23	65.77	47.09	18.68	169.70	166.41	168.54	166.77	-0.36	7.00	6.00	3.109	24	0		
04/01/23	65.83	46.54	19.29	161.63	158.49	160.51	158.87	-0.38	7.00	6.00	3.058	24	0		
05/01/23	70.62	49.52	21.10	173.49	169.61	171.99	170.03	-0.42	7.00	6.00	3.579	24	0		
06/01/23	79.45	54.38	25.07	181.43	176.39	178.97	176.48	-0.09	7.00	6.00	4.425	24	0		
07/01/23	83.46	55.84	27.62	181.35	175.88	178.49	175.87	0.01	7.00	6.00	4.865	24	0		
08/01/23	83.30	55.25	28.05	180.15	174.75	177.49	175.00	-0.25	7.00	6.00	4.905	24	0		
09/01/23	83.51	55.32	28.19	181.60	176.13	179.00	176.44	-0.31	7.00	6.00	4.969	24	0		
10/01/23	83.49	55.38	28.11	182.78	177.25	180.29	177.73	-0.48	7.00	6.00	4.990	24	0		
11/01/23	82.97	54.78	28.19	181.49	176.05	179.03	176.55	-0.50	7.00	6.00	4.968	24	0		
12/01/23	82.56	54.94	27.62	184.51	179.06	182.08	179.51	-0.45	7.00	6.00	4.949	24	0		
13/01/23	78.43	53.19	25.24	182.21	177.32	179.99	177.61	-0.29	7.00	6.00	4.476	24	0		

14/01/23	72.20	49.30	22.90	171.20	167.24	169.33	167.39	-0.15	7.00	6.00	3.829	24	0
15/01/23	70.53	47.98	22.55	167.83	164.10	166.05	164.25	-0.15	7.00	6.00	3.698	24	0
16/01/23	70.21	48.01	22.20	170.94	167.17	169.15	167.34	-0.17	7.00	6.00	3.713	24	0
17/01/23	68.65	46.99	21.66	168.32	164.73	166.64	164.96	-0.23	7.00	6.00	3.567	24	0
18/01/23	67.46	46.37	21.09	165.15	161.75	163.56	161.89	-0.14	7.00	6.00	3.411	24	0
19/01/23	64.69	44.46	20.23	156.18	153.19	154.85	153.37	-0.18	7.00	6.00	3.099	24	0
20/01/23	65.56	45.14	20.42	158.49	155.42	157.10	155.60	-0.18	7.00	6.00	3.174	24	0
21/01/23	70.14	48.44	21.70	172.56	168.76	170.77	168.87	-0.11	7.00	6.00	3.660	24	0
22/01/23	70.06	48.43	21.63	172.39	168.64	170.47	168.59	0.05	7.00	6.00	3.648	24	0
23/01/23	71.35	49.35	22.00	174.86	170.91	172.79	170.80	0.11	7.00	6.00	3.760	24	0
Итого:				5271.8	5151.20	5218.8	5159.69	-8.49	7.00	6.00	115.005	744	0
Средние:	71.10	48.90	22.19						7.00	6.00			

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутствия. счета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 10460ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации


