

Потребитель: ООО "УК ЖКО-25"  
 Адрес: ул. Преображенская, 74а  
 Договор: 419

### Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.02.2023 по 23.03.2023  
 Тип прибора: ТСРВ-043  
 Номер прибора: 1807215

Наименьший расход теплоносителя SpIn:  
 Наибольший расход теплоносителя SpMax:

Дата	Температура (°C)			Масса (т)		Давление (МПа)		Объем (м3)			Теплота Q (Гкал)	Время раб.(ч)	События
	T1	T2	ΔT	M1	M2	P1	P2	V1	V2	ΔV			
24.02.23	77.01	52.43	24.58	124.295	123.121	0.000	0.7	127.627	124.727	2.900	3.054	24.00	Статус 73
25.02.23	67.44	47.45	19.99	118.554	117.513	0.000	0.7	121.043	118.777	2.266	2.372	24.00	Статус 73
26.02.23	65.34	46.57	18.77	120.909	119.849	0.000	0.7	123.297	121.090	2.207	2.259	24.00	Статус 73
27.02.23	65.75	46.47	19.28	118.198	117.173	0.000	0.7	120.561	118.380	2.181	2.279	24.00	Статус 73
28.02.23	68.22	47.43	20.79	117.241	116.207	0.000	0.7	119.751	117.453	2.298	2.437	24.00	Статус 73
01.03.23	68.04	47.28	20.76	116.904	115.880	0.000	0.7	119.394	117.117	2.277	2.426	24.00	Статус 73
02.03.23	68.42	47.73	20.69	119.289	118.230	0.000	0.7	121.857	119.514	2.343	2.466	24.00	Статус 73
03.03.23	66.58	46.99	19.59	119.676	118.617	0.000	0.7	122.126	119.867	2.259	2.345	24.00	Статус 73
04.03.23	65.72	46.46	19.26	117.471	116.451	0.000	0.7	119.817	117.651	2.166	2.261	24.00	Статус 73
05.03.23	66.59	46.84	19.75	116.182	115.168	0.000	0.7	118.560	116.375	2.185	2.293	24.00	Статус 73
06.03.23	66.37	46.61	19.76	114.662	113.665	0.000	0.7	116.996	114.844	2.152	2.266	24.00	Статус 73
07.03.23	66.20	46.78	19.42	117.977	116.939	0.000	0.7	120.366	118.160	2.206	2.290	24.00	Статус 73
08.03.23	65.45	46.57	18.88	119.419	118.373	0.000	0.7	121.785	119.599	2.186	2.253	24.00	Статус 73
09.03.23	64.18	46.60	17.58	122.274	121.192	0.000	0.7	124.611	122.449	2.162	2.149	24.00	Статус 73
10.03.23	64.10	46.46	17.64	121.202	120.147	0.000	0.7	123.512	121.385	2.127	2.137	24.00	Статус 73
11.03.23	63.82	46.06	17.76	118.849	117.813	0.000	0.7	121.995	119.007	2.088	2.109	24.00	Статус 73
12.03.23	63.87	46.15	17.72	118.276	117.235	0.000	0.7	120.514	118.427	2.087	2.091	24.00	Статус 73
13.03.23	65.88	46.97	18.91	117.392	116.340	0.000	0.7	119.747	117.566	2.181	2.218	24.00	Статус 73
14.03.23	64.50	46.59	17.91	117.849	116.805	0.000	0.7	120.122	118.016	2.106	2.107	24.00	Статус 73
15.03.23	63.57	46.25	17.32	116.704	115.679	0.000	0.7	118.893	116.861	2.032	2.019	24.00	Статус 73
16.03.23	63.67	46.93	16.74	119.373	118.304	0.000	0.7	121.820	119.548	2.017	1.998	24.00	Статус 73
17.03.23	63.99	46.68	17.31	115.469	114.456	0.000	0.7	117.653	115.646	2.017	1.987	24.00	Статус 73
18.03.23	64.02	46.39	17.63	114.236	113.236	0.000	0.7	115.407	114.400	2.007	2.013	24.00	Статус 73
19.03.23	63.61	45.77	17.84	111.367	110.403	0.000	0.7	113.459	111.507	1.952	1.987	24.00	Статус 73
20.03.23	64.17	46.38	17.79	114.384	113.367	0.000	0.7	116.568	114.530	2.038	2.034	24.00	Статус 73
21.03.23	63.71	46.01	17.70	114.705	113.683	0.000	0.7	116.867	114.834	2.033	2.028	24.00	Статус 73
22.03.23	63.85	46.77	17.08	120.364	119.265	0.000	0.7	122.641	120.514	2.127	2.050	24.00	Статус 73
23.03.23	62.72	46.99	15.77	121.631	120.539	0.000	0.7	123.856	121.808	2.048	1.945	24.00	Статус 73
<b>Итого</b>	<b>65.60</b>	<b>46.88</b>	<b>18.72</b>	<b>3304.852</b>	<b>3275.650</b>	<b>0.000</b>	<b>0.7</b>	<b>3370.765</b>	<b>3310.052</b>	<b>60.703</b>	<b>61.864</b>	<b>672.00</b>	Статус 73

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
23.03.23	52140.939	51682.088	53294.907	52215.974	1194.699	23792.08
23.02.23	48836.087	48406.438	49924.152	48905.922	1132.835	23120.08

Теплоснабжение:

Т отч. период	Траб. штатн	Тmin	Тmax	Тdt	Тф	Тэл
672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Теплоснабжение:

Q отч. период	Q раб. штатн + Qmin + Qmax	Q dt	Qф	Qэл
61.864	61.864	0.000	0.000	0.000

Код события	Описание
Статус 73	Возникновение С4

Ответственный за учет тепловой энергии:  
 Представитель обслуживающей организации:

