

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
24/02/23г.-23/03/23г.

Абонент: Ук ЖКО-25

Договор N: 419

Адрес: Октябрьская, 52

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды =

Тхв = 10.00 °C

Т.сут МГВС =

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Г под max = 75.00 м3/ч

Г обр max = 2.00 м3/ч

Г под min = 0.30 м3/ч

Г обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00299301

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0ХЕ971

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24/02/23	77.23	53.16	24.07	----	----	0.00	----	----	7.00	6.00	----	0	24	*
25/02/23	67.62	46.94	20.68	----	----	0.00	----	----	7.00	6.00	----	0	24	*
26/02/23	65.60	45.82	19.78	----	----	0.00	----	----	7.00	6.00	----	0	24	*
27/02/23	66.04	46.05	19.99	----	----	0.00	----	----	7.00	6.00	----	0	24	*
28/02/23	68.00	46.85	21.15	----	----	0.00	----	----	7.00	6.00	----	0	24	*
01/03/23	68.20	47.11	21.09	159.11	155.81	66.27	59.98	0.00	7.00	6.00	1.268	0	24	*
02/03/23	68.53	47.54	20.99	168.41	164.85	166.72	164.97	-0.05	7.00	6.00	3.287	9	15	*
03/03/23	66.79	46.73	20.06	166.36	162.98	164.80	163.10	-0.12	7.00	6.00	3.462	23	1	*
04/03/23	66.15	46.23	19.92	163.77	160.52	162.26	160.64	-0.12	7.00	6.00	3.267	24	0	*
05/03/23	67.00	46.70	20.30	164.16	160.83	162.61	160.93	-0.10	7.00	6.00	3.199	24	0	*
06/03/23	66.71	46.47	20.24	163.02	159.76	161.49	159.86	-0.10	7.00	6.00	3.267	24	0	*
07/03/23	66.34	46.51	19.83	165.37	162.09	163.89	162.24	-0.15	7.00	6.00	3.234	24	0	*
08/03/23	65.59	46.06	19.53	164.01	160.81	162.58	160.95	-0.14	7.00	6.00	3.216	24	0	*
09/03/23	64.36	45.72	18.64	162.55	159.52	161.23	159.69	-0.17	7.00	6.00	3.139	24	0	*
10/03/23	64.24	45.76	18.48	162.36	159.30	161.05	159.46	-0.16	7.00	6.00	2.973	24	0	*
11/03/23	64.03	45.62	18.41	161.82	158.80	160.56	158.97	-0.17	7.00	6.00	2.941	24	0	*
12/03/23	64.22	45.52	18.70	158.76	155.78	157.54	156.00	-0.22	7.00	6.00	2.923	24	0	*
13/03/23	66.17	46.67	19.50	162.76	159.54	161.30	159.63	-0.09	7.00	6.00	2.911	24	0	*
14/03/23	64.81	46.07	18.74	161.33	158.26	159.96	158.37	-0.11	7.00	6.00	3.109	24	0	*
15/03/23	63.94	45.73	18.21	161.29	158.29	160.00	158.43	-0.14	7.00	6.00	2.964	24	0	*
16/03/23	63.86	45.92	17.94	161.87	158.90	160.60	159.00	-0.10	7.00	6.00	2.880	24	0	*
											2.851	24	0	*

*гос*

17/03/23	63.97	45.59	18.38	158.04	155.12	156.84	155.31	-0.19	7.00	6.00	2.851	24	0						
18/03/23	64.18	45.87	18.31	161.40	158.38	160.05	158.45	-0.07	7.00	6.00	2.896	24	0						
19/03/23	63.86	45.52	18.34	159.21	156.29	157.80	156.28	0.01	7.00	6.00	2.866	24	0						
20/03/23	64.68	46.24	18.44	163.25	160.16	161.77	160.11	0.05	7.00	6.00	2.953	24	0						
21/03/23	64.32	46.28	18.04	164.34	161.27	162.86	161.22	0.05	7.00	6.00	2.910	24	0						
22/03/23	64.45	46.99	17.46	169.38	166.17	167.83	166.09	0.08	7.00	6.00	2.898	24	0						
23/03/23	56.69	43.73	12.96	175.84	173.22	174.48	172.92	0.30	7.00	6.00	2.244	24	0						
Итого:				3819.6	3746.63	3798.4	3748.46	-1.83			70.509	560	112						
Средние:	65.62	46.40	19.22						7.00	6.00									

Период нормальной работы 560ч  
 Период отсутств. счета тепл. энергии 112ч  
 Время работы прибора после сброса 11851ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж. организации

Кто: 84, 611